

Продолжение приложения
к аттестату аккредитации
№ РОСС RU.0001.21НТ95
от «___» _____ 20__ г.
на 3 листах, лист 1


ЭКЗЕМПЛЯР
РОССАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)

Федеральной службы по аккредитации

ЛИТВАК А.Г.

М.П.



Приложение

к заявлению о сокращении области
аккредитации

№ РОСС RU.0001.21НТ95

от «___» _____ 2017 г.
на 3 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью «ИНСТА-СИЛ»

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Строителей д 1Б

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

№ п/п	Документы устанавлива- ющие правила и методы исследований (испыта- ний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	ГОСТ 1516.2-97 п.7. ГОСТ Р 51204-98 ГОСТ Р 52082-2003 п.8.1.5.	3 Изоляторы стержневые полимерные, в том числе: Изоляторы линейные подвесные стерж- невые полимерные типа ЛКГ для подвески грозотроса Изоляторы линейные штыревые поли- мерные на напряжение 10 и 20 кВ Изоляторы линейные подвесные стерж-	4	5	6	7
					Кратковременное (одноминут- ное) напряжение промышленной частоты в сухом состоянии	(100-200) кВ

№ п/п	Документы устанавли- вающие правила и методы исследований (испыта- ний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД БАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
		невые полимерные на напряжения 10, 20, 35 и 110 кВ Изоляторы стержневые полимерные с повышенной надёжностью для контакт- ной сети железных дорог Изоляторы линейные подвесные стерж- невые полимерные на напряжения 150 и 220 кВ Распорки междупазовые изолирующие на напряжение 10 – 35 кВ Изоляторы линейные подвесные стерж- невые полимерные				
2	ГОСТ Р 51155-98 п.4.15. ГОСТ 9012-59 ГОСТ 9013-59	Арматура линейная			Твёрдость термически обрабаты- ваемых деталей	(24-250) кН
3	ГОСТ 6490-93 п.4.14.	Изоляторы линейные подвесные тарель- чатые стеклянные	349381	8546100000	Термический удар	(50-180) °С
4	ГОСТ 26093-84 п.2.1.6,	Изоляторы керамические проходные на напряжение свыше 1000 В	349330	8546200000 8546209100 8546209900	Пробивное напряжение	(100-200) кВ
	ГОСТ 22229-83 п.1.6.				Минимальная разрушающая сила на изгиб	(30-200)кН
5	ГОСТ 26093-84 п.2.1.6.	Изоляторы опорные штыревые фарфоро- вые на напряжение свыше 1000 В	349344	8546201000 8566209100 8546209900	Пробивное напряжение промыш- ленной частоты	(100-200) кВ
6	ГОСТ 6490-93 п.4.8.	Изоляторы линейные подвесные тарель- чатые фарфоровые	349351	8546909000	Пробивное напряжение промыш- ленной частоты	(100-200) кВ



№ п/п	Документы устанавлива- ющие правила и методы исследований (испыта- ний) и измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ 6490-93 п.4.8.	Изоляторы линейные подвесные тарель- чатые стеклянные	349381	8546100000	Пробивное напряжение промыш- ленной частоты	(100-200) кВ
	ГОСТ 6490-93 п.4.14.				Термический удар	(50-180) °С
	ГОСТ 6490-93, п.4.9.				Механическая разрушающая сила	(30-200) кН
8	ГОСТ 1232-82 п.4.9.	Изоляторы линейные штыревые фарфо- ровые на напряжение (1-35) кВ	349353	8546201000	Пробивное напряжение промыш- ленной частоты	(100-200) кВ
9	ГОСТ 1232-82 п.4.12 ГОСТ 52082 -2003 п.8.6.	Изоляторы линейные штыревые, в том числе: Изоляторы линейные штыревые полимерные на напряжение 10 и 20 кВ. Изоляторы линейные штыревые поли- мерные типа ИШП	349415	8546909000	Термомеханическая прочность	(0-100)кН
10	ГОСТ 1232-82, п.4.8.	Изоляторы линейные штыревые стеклян- ные на напряжение (1-35) кВ	349383	8546100000	Пробивное напряжение промыш- ленной частоты	(100-200) кВ
	ГОСТ 1232-82 , п.4.9				Механическая разрушающая сила при изгибе	(30-200) кН

Генеральный директор ООО «ИНСТА-СИЛ»: _____


А. А. Новиченко

Начальник ИЛ ООО «ИНСТА-СИЛ»:


В. В. Бражников

Прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
3/м/м/ листа (ов)



Исход

Лавров