

УОА

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись _____ инициалы фамилия _____

Приложение к аттестату аккредитации
№ RA.RU.271Ф680419
от «17» 12 2015 г.

на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр

Общества с ограниченной ответственностью «Инженерно-консультационный центр

технической экспертизы лифтов и эскалаторов»

наименование испытательного центра юридического лица

Российская Федерация, 680009, г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, д.204, оф.201

адрес места осуществления деятельности испытательного центра

№ п/п	Документы устанавливающие правила и методы исследований (испытаний) измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1	Максимальная величина ускорения (замедления) движения кабины лифта при эксплуатационных режимах и при экстренном торможении	0÷50 м/с ²
2.	ГОСТ Р 53783-2010		28.22.19.160	8428 10 200 2 8428 10 800 0		0÷50 м/с ²
3.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110	8428 10 200 1	Скорость срабатывания ограничителя скорости.	0,001– 30 м/с
4.	ГОСТ Р 53783-2010		28.22.19.160	8428 10 200 2 8428 10 800 0		0,001– 30 м/с

на 4 листах, лист 2						
5.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.19.160	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры.	0-100000 мм 0-100000 мм
6.	ГОСТ Р 53783-2010					
7.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.19.160	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Толщина конструктивных элементов лифта	0-100 мм 0-100 мм
8.	ГОСТ Р 53783-2010					
9.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.19.160	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность в кабине и шахте лифта, в помещениях и шкафах с оборудованием лифта	0-99999 Лк 0-99999 Лк
10.	ГОСТ Р 53783-2010					
11.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.19.160	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Влажность воздуха	15-85 % 15-85 %
12.	ГОСТ Р 53783-2010					
13.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.19.160	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Температура в машинном помещении и шахте лифта	-10÷+50 °C -10÷+50 °C
14.	ГОСТ Р 53783-2010					
15.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.19.160	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	0-180° 0-180°
16.	ГОСТ Р 53783-2010					
17.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.19.160	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивления изоляции.	50кОм÷110 ГОм 50кОм÷110 ГОм
18.	ГОСТ Р 53783-2010					
19.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.19.160	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Переходные сопротивления контактов.	0,00-199,9 Ом 0,00-199,9 Ом
20.	ГОСТ Р 53783-2010					
21.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.19.160	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопротивление цепи «фаза-нуль».	0,00-199,9 Ом 0,00-199,9 Ом
22.	ГОСТ Р 53783-2010					

на 4 листах, лист 3						
23.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	28.22.16.110 28.22.19.160	Сила тока однофазного короткого замыкания	0-40 кА
24.	ГОСТ Р 53783-2010					0-40 кА
25.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	28.22.16.110 28.22.19.160	Состояние металлоконструкций каркаса (подвески кабины, противовеса, а также направляющих и элементов их крепления)	-
26.	ГОСТ Р 53783-2010					-
27.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	28.22.16.110 28.22.19.160	Усилия, необходимые для предотвращения закрывания автоматических дверей шахты и дверей кабины	0,0 – 0,1 кН
28.	ГОСТ Р 53783-2010					0,0 – 0,1 кН
29.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	28.22.16.110 28.22.19.160	Усилия, необходимые для закрывания автоматической распашной дверей шахты.	0,0 – 0,1 кН
30.	ГОСТ Р 53783-2010					0,0 – 0,1 кН
31.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	28.22.16.110 28.22.19.160	Напряжение в сетях переменного тока	0-600 В
32.	ГОСТ Р 53783-2010					0-600 В
33.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	28.22.16.110 28.22.19.160	Величина прогибов конструктивных элементов оборудования лифта	0-10,0 мм
34.	ГОСТ Р 53783-2010					0-10,0 мм
35.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	28.22.16.110 28.22.19.160	Усилие, для открывания автоматической двери кабины (для лифтов с возможностью самостоятельного освобождения пользователей)	0-0,1 кН
36.	ГОСТ Р 53783-2010					0-0,1 кН

на 4 листах, лист 4					
37.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.19.160	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Тяговая способность канатоповедущего шкива
38.	ГОСТ Р 53783-2010				1,0-3 кН
39.	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.19.160	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Надёжность запираения двери шахты и двери кабины
40.	ГОСТ Р 53783-2010				-
М.П. Директор ООО «ИКЦТЭЛЭ»		 подписью уполномоченного лица			А.И. Тодких инициалы, фамилия уполномоченного лица

