

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

подпись

КАЛАГОВ К.Э.
инициалы, фамилия



Приложение

130718

к заявлению о сокращении области аккредитации

« _____ » _____ 20__ г.
на 2 листах, лист 1

Область аккредитации испытательного центра
кабельной продукции Закрытого акционерного общества «Москабельмет» (ИЦ ЗАО «МКМ»)

РФ, 111024, г. Москва, ул. 2-ая Кабельная, д. 2, стр. 2, литер А, 1 этаж, пом. II, ком. 19, 22-29; литер Б, 1 этаж, ком. 1 и 5, 2 этаж, ком. 202; стр. 3, 1 этаж, пом. VIII, ком. 1-9, пом. I, ком. 30; 3 этаж, пом. XX, ком. 2; стр. 24, пом. I, ком. 14
(адрес места осуществления деятельности испытательного центра)

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ 12182.1-80	Кабели, провода и шнуры	27.31.11	8544 11 100 0	стойкость кабельного изделия к много- кратному перегибу через систему ро- ликов	D _{рол} 60, 80, 120, 200 мм; I _{исп} от 1,5 до 16 А
			27.31.12	8544 11 900 0		
			27.32.11	8544 19 000 1	стойкость кабельного изделия к нави- ванию после теплового старения	D _{ст} от 4 до 600 мм;
			27.32.12	8544 19 000 9		
2.	ГОСТ ИЕС 60811-4-2- 2011		27.32.13	8544 49 950 0		
			27.32.14	8544 49 950 1		
3.	ГОСТ 14340.7-74			8544 49 950 9	стойкость к напряжению	до 11 кВ
				8544 49 910 1	требования пожарной безопасности	визуально
4.	ГОСТ 31565-2012			8544 49 910 9		
				8544 49 990 0		
				8544 60 100 0		
				8544 60 900 0		
				8544 60 900 9		

1	2	3	4	5	6	7
5.	ГОСТ Р МЭК 794-1-93 (метод E2)	Кабели, провода и шнуры	27.31.11 27.31.12	8544 70 000 0	стойкость к удару	от 2-217 Дж
6.	ГОСТ Р МЭК 60793-1-40 (метод C)				стойкость к растяжению	от 1,0-80,0 кН

Генеральный директор ЗАО



подпись

П.В. Моряков