

404

ЭКЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Д.А. МАКАРЕНКО

подпись

инициалы, фамилия

Приложение

08 ФЕВ 2019

к аттестату об аккредитации

ТРПБ.RU.ИН41

№

от

09.02.2016 г.

на 20 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)**Общества с ограниченной ответственностью «Альфа «Пожарная Безопасность»****(ИЛ ООО «Альфа «Пожарная Безопасность»)**

наименование испытательной лаборатории, наименование заявителя

301668, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, 8,**301760, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д.1 строение А,****301760, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Ленина, д.2**

адрес места осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра)

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
301668, Тульская область, г. Новомосковск, ул. Орджоникидзе, 8						
1	ГОСТ Р 53313 раздел 5 п.5.1	Изделия погонажные электромонтажные из неметаллических материалов с поперечным сечением различной геометрической формы	22.21	3916	Теплостойкость	Выдержал/не выдержал
			22.29	3917		
	п.5.2		23.99	3925	Стойкость к зажиганию нагретой проволокой	Выдержал/не выдержал
			27.33	8547		
	п.5.3		27.90		Стойкость к воздействию открытого пламени	Соответствует/не соответствует
			28.99			

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ Р 53292	Огнезащитные вещества и материалы для древесины	08 20.1 20.3 20.5 22.1 22.2 23	3208 3209 3210 3212 3214 3506 3808 3809 3824 6806 6808 6809 6815	Огнезащитная эффективность	Обеспечивает/не обеспечивает
					Устойчивость к старению	Выдержал/не выдержал
3	ГОСТ Р 53294 п.п.6, 7.6, 7.7	Текстильные материалы (в том числе с огнезащитной обработкой)	13 15.1 22.1 22.2 23	4107 4112 4113 4114 4115 4205 5007 5111 5112 5208 5209 5210 5211 5212 5309 5310 5311 5407 5408 5512 5513 5514 5515 5516	Воспламеняемость	Трудновоспламеняемые/легковоспламеняемые

1	2	3	4	5	6	7
				5601 5602 5603 5801 5802 5803 5804 5903 6806 7019		
4	ГОСТ Р 50810	Текстильные и кожаные материалы	13 15.1 22.1 22.2 23	4107 4112 4113 4114 4115 4205 5007 5111 5112 5208 5209 5210 5211 5212 5309 5310 5311 5407 5408 5512 5513 5514 5515 5516 5601 5602 5603	Воспламеняемость	Трудновоспламеняемые/легковоспламеняемые

1	2	3	4	5	6	7
				5801 5802 5803 5804 5903 6806 7019		
5	ГОСТ 30244	Строительные и отделочные материалы	08 13 15.1 16 17 20.1 20.3 20.5 20.6 22 23 24.33 24.42 24.44 25.11 25.99 31.0 32.99	3208 3209 3210 3212 3214 3916 3918 3919 3920 3921 3925 4008 4016 4409 4410 4411 4412 4418 4421 4502 4811 4814 5007 5111 5112 5208 5209 5211 5212 5309	Горючесть	Горючий/не горючий

1	2	3	4	5	6	7
				5310		
				5311		
				5407		
				5408		
				5512		
				5513		
				5514		
				5515		
				5516		
				5601		
				5602		
				5603		
				5701		
				5702		
				5703		
				5704		
				5705		
				5801		
				5802		
				5804		
				5903		
				5904		
				5905		
				5911		
				6301		
				6806		
				6807		
				6808		
				6809		
				6815		
				7016		
				7019		
				7606		
				7610		
				9401		
				9404		

1	2	3	4	5	6	7
6	ГОСТ 12.1.044	Вещества и материалы, в т.ч. строительные, текстильные и кожаные	08	3208	Группа негорючих материалов	Соответствует/не соответствует
	п.4.1		13	3209		
	п.4.3		15.1	3210		
	п.4.18		16	3212		
	п.4.19		17	3214		
	п.4.20		20.1	3916		
	20.3		20.3	3918	Коэффициент дымообразования Индекс распространения пламени Показатель токсичности	0-50
	20.6		20.6	3919		
	22	3921	22	3921		
	23	3924	23	3925		
	24.33	4008	24.33	4008		
	24.42	4016	24.42	4016		
	24.44	4107	24.44	4107		
	25.11	4112	25.11	4112		
	25.99	4113	25.99	4113		
	31.0	4114	31.0	4114		
	32.99	4115	32.99	4115		
		4205		4205		
		4409		4409		
		4410		4410		
		4411		4411		
		4412		4412		
		4418		4418		
		4421		4421		
		4502		4502		
		4811		4811		
		4814		4814		
		5007		5007		
		5111		5111		
		5112		5112		
		5208		5208		
		5209		5209		
		5211		5211		
		5212		5212		
		5309		5309		
		5310		5310		

1	2	3	4	5	6	7
				5311 5407 5408 5512 5513 5514 5515 5516 5601 5602 5603 5701 5702 5703 5704 5705 5801 5802 5803 5804 5903 5904 5905 5911 6301 6806 6807 6808 6809 6815 7019 7606 7610 9401 9404		

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ 30402	Строительные и отделочные материалы	08 13 15.1 16 17 20.1 20.3 20.5 20.6 22 23 24.33 24.42 24.44 25.11 25.99 31.0 32.99	3208 3209 3210 3212 3214 3916 3918 3919 3920 3921 3925 4008 4016 4107 4112 4113 4114 4115 4205 4409 4410 4411 4412 4418 4421 4502 4811 4814 5007 5111 5112 5208 5209 5211 5212 5309 5310	Группа воспламеняемости	В1-В3

1	2	3	4	5	6	7
				5311		
				5407		
				5408		
				5512		
				5513		
				5514		
				5515		
				5516		
				5601		
				5602		
				5603		
				5701		
				5702		
				5703		
				5704		
				5705		
				5801		
				5802		
				5803		
				5804		
				5903		
				5904		
				5905		
				5911		
				6301		
				6806		
				6807		
				6808		
				6809		
				6815		
				7019		
				7606		
				7610		
				9401		
				9404		

1	2	3	4	5	6	7
8	ГОСТ Р 51032	Строительные и отделочные материалы для полов и кровель, в т.ч. ковровые	08 13 15.1 16 17 20.1 20.3 20.5 20.6 22 23 24.33 24.42 24.44 25.11 25.99 31.0 32.99	3208 3209 3210 3212 3214 3916 3918 3919 3920 3921 3925 4008 4016 4409 4410 4411 4412 4418 4421 4502 4811 4814 5007 5111 5112 5208 5209 5211 5212 5309 5310 5311 5407 5408 5512 5513 5514	Группа распространения пламени	РП1-РП4

1	2	3	4	5	6	7
				5515 5516 5601 5602 5603 5701 5702 5703 5704 5705 5801 5802 5804 5903 5904 5905 5911 6301 6806 6807 6808 6809 6815 7016 7019 7606 7610 9401 9404		
9	ГОСТ ИЕС 60331-23	Кабели, провода и шнуры	27.3	8544	Сохранение работоспособности в условиях воздействия пламени	Выдержал/не выдержал

1	2	3	4	5	6	7
301760, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Горноспасательная, д.1 строение А						
10	ГОСТ Р 53313 раздел 5 п.5.4	Изделия погонажные электромонтажные из неметаллических материалов с поперечным сечением различной геометрической формы	22.21 22.29 23.99 27.33 27.90 28.99	3916 3917 3925 8547	Стойкость к распространению горения	Выдержал/не выдержал
11	ГОСТ Р 53295	Огнезащитные вещества и материалы для стальных конструкций	08 20.1 20.3 20.5 22.1 22.2 23	3208 3209 3210 3212 3214 3506 3808 3809 3824 6806 6808 6809 6815	Огнезащитная эффективность: - время достижения предельного состояния	0-240 мин
12	ГОСТ Р 53311	Огнезащитные кабельные покрытия	08 20.1 20.3 20.5 22.1 22.2 23	3208 3209 3210 3212 3214 3506 3808 3809 3824 6806 6808 6809 6815	Огнезащитная эффективность: - коэффициент снижения допустимого длительного тока нагрузки; - нераспространение горения	Соответствует/не соответствует Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
13	ГОСТ 30244	Строительные и отделочные материалы	08 13 15.1 16 17 20.1 20.3 20.5 20.6 22 23 24.33 24.42 24.44 25.11 25.99 31.0 32.99	3208 3209 3210 3212 3214 3916 3918 3919 3920 3921 3925 4008 4016 4409 4410 4411 4412 4418 4421 4502 4811 4814 5007 5111 5112 5208 5209 5211 5212 5309 5310 5311 5407 5408 5512 5513 5514	Группа горючести	Г1-Г4

1	2	3	4	5	6	7
				5515 5516 5601 5602 5603 5701 5702 5703 5704 5705 5801 5802 5804 5903 5904 5905 5911 6301 6806 6807 6808 6809 6815 7016 7019 7606 7610 9401 9404		
14	ГОСТ Р 53310 раздел 5	Кабельные проходки и герметичные кабельные вводы (материалы, изделия или сборные конструкции), пинопроводы низковольтные	08 20.1 20.3 20.5 20.6 22.1 22.2 23	3214 3506 6806 6809 6810 6815 8401 8536	Предел огнестойкости Коэффициент снижения допустимого тока нагрузки	0-360 мин 0-1

1	2	3	4	5	6	7
			25.30 27.3 27.90 28.99 32.99	8537 8544 8547		
15	ГОСТ 30247.3	Двери шахт лифтов, за исключением дверей с площадью светопрозрачного заполнения 25% и более площади дверного проема в свету	16.23 25.11 25.12 25.99 28.22	4418 7308 7610 8431	Предел огнестойкости: - потеря целостности (Е) - потеря теплоизолирующей способности (I)	0-360 мин
16	ГОСТ Р 52625	Двери шахт лифтов, в т.ч. двери площадью светопрозрачного заполнения более 25% дверного проема в свету	16.23 25.11 25.12 25.99 28.22	4418 7308 7610 8431	Предел огнестойкости: - потеря целостности (Е) - потеря теплоизолирующей способности (I) - допустимая плотность теплового потока (W)	0-360 мин
17	ГОСТ Р 53307	Двери, ворота и люки, в т.ч. шторы, экраны и занавесы для заполнения проемов в противопожарных преградах, за исключением дверей с площадью светопрозрачного заполнения 25% и более от площади дверного проема в свету	16.23 25.11 25.12 25.99 28.22	4418 7019 7308 7610 8431	Предел огнестойкости: - потеря целостности (Е) - потеря теплоизолирующей способности (I)	0-360 мин
18	ГОСТ Р 53308	Двери, ворота, люки со светопропускающими элементами площадью более 25% от площади проема в свету, окна для заполнения проемов в противопожарных преградах; наружные несущие стены и перегородки со светопропускающими элементами	16.23 25.11 25.12 25.99 28.22	4418 7308 7610 8431	Предел огнестойкости: - потеря целостности (Е) - потеря теплоизолирующей способности (I) - потеря теплоизолирующей способности (W)	0-360 мин

1	2	3	4	5	6	7
19	ГОСТ Р 53303	Двери, ворота, люки	16.23 25.11 25.12 25.99 28.22	4418 7308 7610 8431	Предел огнестойкости: - потеря дымогазонепроницаемости (S)	0-360 мин
20	ГОСТ Р 53305	Экраны противодымные	25.11	7019	Предел огнестойкости: - потеря целостности (E)	0-120 мин
21	ГОСТ 30247.0 ГОСТ 30247.1	Несущие, самонесущие и навесные стены, в т.ч. штормы, экраны и занавесы; перегородки без проемов; колонны, столбы	16.23 23.61 25.11	4418 6810 7008 7019 7216 7301 7308 9406	Предел огнестойкости: - потеря целостности (E) - потеря теплоизолирующей способности (I) - время достижения предельного состояния по потере несущей способности (R)	0-360 мин
22	ГОСТ Р 56076	Ненесущие наружные и внутренние стены без проемов из панелей с металлическими обшивками и теплоизоляционным материалом	25.11	7308	Предел огнестойкости: - потеря целостности (E) - потеря теплоизолирующей способности (I) Класс пожарной опасности	0-360 мин К0-К3
23	ГОСТ Р 53306	Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами из полимерных материалов (муфты)	28.14 28.99	6806 6815 8484	Предел огнестойкости: - потеря целостности (E) - потеря теплоизолирующей способности (I)	0-360 мин
24	ГОСТ Р 53304	Стволы мусоропроводов	23.61 25.99 28.99	7308 7326	Предел огнестойкости: - потеря плотности (E)	0-360 мин
25	ГОСТ Р 53299	Воздуховоды (вентиляционные каналы) приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной и противодымной вентиляции, дымоходы, каналы	08 23.32 23.49 25.11 25.30 28.25	3816 6901 6903 6905 6906 7303	Предел огнестойкости: - потеря теплоизолирующей способности (I) - потеря плотности (E)	0-360 мин

1	2	3	4	5	6	7
		технологической вентиляции, в т.ч. газоходы	28.99	7304 7305 7306 7307 7308 7321 7326		
26	ГОСТ Р 53321 п. 6.4.2	Дымовые каналы теплогенерирующих аппаратов	08 23.32 23.49 25.11 25.30 28.25 28.99	3816 6901 6903 6905 6906 7303 7304 7305 7306 7307 7308 7321 7326	Устойчивость против действия высоких температур	Выдержал/не выдержал
	п. 6.4.11				Диаметр	0-100 см
	п.6.4.13				Визуальная оценка	Соответствует/не соответствует
27	ГОСТ Р 53302	Вентиляторы систем вытяжной противодымной вентиляции	25.30 28.25	8414	Предел огнестойкости: - достижение предельного состояния по разрушению - достижение предельного состояния по потере функциональной способности	0-120 мин
28	ГОСТ Р 53301	Клапаны противопожарные инженерных систем зданий и сооружений различного назначения (в том числе дымовые люки систем вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги)	28.25 28.99	8415 8481	Предел огнестойкости: - потеря плотности (Е) - потеря теплоизолирующей способности (I)	0-360 мин

1	2	3	4	5	6	7
301760, Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. Ленина, д.2						
29	ГОСТ 30247.3	Двери шахт лифтов, за исключением дверей с площадью светопрозрачного заполнения 25% и более площади дверного проема в свету	16.23 25.11 25.12 25.99 28.22	4418 7308 7610 8431	Предел огнестойкости: - потеря целостности (E) - потеря теплоизолирующей способности (I)	0-360 мин
30	ГОСТ Р 52625	Двери шахт лифтов, в т.ч. двери площадью светопрозрачного заполнения более 25% дверного проема в свету	16.23 25.11 25.12 25.99 28.22	4418 7308 7610 8431	Предел огнестойкости: - потеря целостности (E) - потеря теплоизолирующей способности (I) - допустимая плотность теплового потока (W)	0-360 мин
31	ГОСТ Р 55896	Двери и люки для заполнения проемов в ограждениях шахт лифтов	16.23 25.11 25.12 25.99 28.22	4418 7308 7610 8431	Предел огнестойкости: - потеря целостности (E) - потеря теплоизолирующей способности (I) - допустимая плотность теплового потока (W)	0-360 мин
32	ГОСТ Р 53307	Двери, ворота и люки, в т.ч. шторы, экраны и занавесы для заполнения проемов в противопожарных преградах, за исключением дверей с площадью светопрозрачного заполнения 25% и более от площади дверного проема в свету,	16.23 25.11 25.12 25.99 28.22	4418 7019 7308 7610 8431	Предел огнестойкости: - потеря целостности (E) - потеря теплоизолирующей способности (I)	0-360 мин
33	ГОСТ Р 53308	Двери, ворота, люки со светопропускающими элементами площадью более 25% от площади проема в свету, окна для заполнения проемов в противопожарных преградах; наружные несущие стены и перегородки со	16.23 25.11 25.12 25.99 28.22	4418 7308 7610 8431	Предел огнестойкости: - потеря целостности (E) - потеря теплоизолирующей способности (I) - потеря теплоизолирующей способности (W)	0-360 мин

1	2	3	4	5	6	7
		светопропускающими элементами				
34	ГОСТ Р 53303	Двери, ворота, люки	16.23 25.11 25.12 25.99 28.22	4418 7308 7610 8431	Предел огнестойкости: - потеря дымогазонепроницаемости (S)	0-360 мин
35	ГОСТ Р 53305	Экраны противодымные	25.11	7019	Предел огнестойкости: - потеря целостности (E)	0-120 мин
36	ГОСТ 31251	Наружные стены с выполненными на их внешней поверхности системами внешней теплоизоляции, облицовкой и отделкой; защитно-декоративные системы	16.23 23.61 25.11	4418 6810 7008 7216 7301 7308 9406	Класс пожарной опасности	K0-K3
37	ГОСТ 30247.0 ГОСТ 30247.1	Несущие, самонесущие и навесные стены, в т.ч. шторы, экраны и занавесы; перегородки без проемов; колонны, столбы; покрытия, перекрытия, балки, ригели, элементы арок, фермы, рамы	16.23 23.61 25.11	4418 6810 7008 7019 7216 7301 7308 9406	Предел огнестойкости: - потеря целостности (E) - потеря теплоизолирующей способности (I) - время достижения предельного состояния по потере несущей способности (R)	0-360 мин
38	ГОСТ Р 56076	Ненесущие наружные и внутренние стены без проемов из панелей с металлическими обшивками и теплоизоляционным материалом	25.11	7308	Предел огнестойкости: - потеря целостности (E) - потеря теплоизолирующей способности (I) Класс пожарной опасности	0-360 мин K0-K3
39	ГОСТ 30403	Элементы зданий: колонны, ригели, фермы, балки, арки, рамы и связи, марши и площадки лестничных клеток и лестниц, наружные и	16.23 23.61 25.11	4418 6810 7008 7019 7216	Класс пожарной опасности	K0-K3

1	2	3	4	5	6	7
		внутренние стены, перегородки, перекрытия, покрытия, стены лестничных клеток, противопожарные преграды		7301 7308 9406		
40	ГОСТ Р 53298	Потолки подвесные огнезащитные	16 23 25.11	4418 6808 6809 6810 7308 7610	Предел огнестойкости: - потеря несущей способности - достижение критической температуры - потеря целостности	0-360 мин

Генеральный директор ООО «Альфа «Пожарная Безопасность»



В.И. Будаев