

Область аккредитации

Испытательного центра светотехнической продукции
Общества с ограниченной ответственностью "ВНИСИ"

129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6, строение 2

129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6, строение 4

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6, строение 2						
1	ГОСТ IEC 60598-1, п. 3 п.3.4	Оборудование световое/светильники общего назначения	27.40	из 9405	Маркировка	соответствует/не соответствует
2	ГОСТ IEC 60598-1, п. 4				Конструкция: - габаритные и установочные размеры, -масса	соответствует/не соответствует (1-3000) мм (0,1-30,0) кг
3	ГОСТ IEC 60598-1, п.4.12				Крутящий момент винтовых и других механических соединений	(0,3-25,0) Н*м
4	ГОСТ IEC 60598-1, п.4.14.1				Механическая прочность устройств подвески	соответствует/не соответствует
5	ГОСТ IEC 60598-1, п.4.14.3				Механическая прочность устройств регулирования	соответствует/не соответствует
6	ГОСТ IEC 60598-1, п.4.18.1				Коррозионестойкость: - погружение в раствор - нагрев	стойкость/ нестойкость 10% водный раствор хлористого аммония (100±5)°C
7	ГОСТ IEC 60598-1, п.5.2.10.3		27.40	из 9405	Защита проводов от натяжения и скручивания: - сила - вращающий момент	соответствует/не соответствует (60-120) Н до 0,35 Н*м
8	ГОСТ IEC 60598-1, раздел 7				Заземление: - электрическое сопротивление - падение напряжения между заземляющим зажимом или контактами доступной метал. деталью	соответствует/не соответствует до 1 Ом (0,1 - 15,0) В
9	ГОСТ IEC 60598-1, п.4.11				Электрические соединения и токопроводящие детали	соответствует/не соответствует
10	ГОСТ IEC 60598-1, п.4.18.1				Защита от коррозии	соответствует/не соответствует
11	ГОСТ IEC 60598-1, п.8.2.5				Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям	соответствует/не соответствует
12	ГОСТ IEC 60598-1, п.10.3				Ток прикосновения/ток защитного проводника	(0,7- 10) мА
13	ГОСТ IEC 60598-1, п.11.2				Пути утечек Воздушные зазоры	(0,6 - 11,0) мм (0,2 - 11,0) мм
14	ГОСТ IEC 60598-1, п.12.3., п.12.4, п.12.5.1				Устойчивость к старению и тепловому испытанию при нормальном и аномальном режимах	устойчивость/неустойчивость

1	2	3	4	5	6	7
15	ГОСТ IEC 60598-1, раздел 14	Оборудование световое/светильники общего назначения	27.40	из 9405	Контактные зажимы: - внешний вид -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н*м от 30 до 100 Н
16	ГОСТ IEC 60598-1, раздел 15				Контактные зажимы пружинные: - внешний вид - размеры (сечение провода) - сила натяжения жилы - контактное сопротивление (падение напряжения на контакте) - нагревостойкость (температура)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 2,5 мм ² от 4 до 50 Н от 1 до 30 мВ от 15 до 150°C
17	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.5	Оборудование световое/светильники стационарные общего назначения	27.40	из 9405	Маркировка	соответствует/не соответствует
18	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.6				Конструкция: - габаритные и установочные размеры, -масса	соответствует/не соответствует (1-3000) мм (0,1-30,0) кг
19	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.6				Механическая прочность устройств подвески	соответствует/не соответствует
20	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.6				Механическая прочность устройств регулирования	соответствует/не соответствует
21	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.7				Пути утечек Воздушные зазоры	(0,6 - 11,0) мм (0,2 - 11,0) мм
22	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.8				Заземление: - электрическое сопротивление - падение напряжения между заземляющим зажимом или контактами доступной металлической деталью	соответствует/не соответствует до 1 Ом (0,1 - 15,0) В
23	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.9				Контактные зажимы: - внешний вид -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н*м от 30 до 100 Н
24	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.9				Контактные зажимы пружинные: - внешний вид - размеры (сечение провода) - сила натяжения жилы - контактное сопротивление (падение напряжения на контакте) - нагревостойкость (температура)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 2,5 мм ² от 4 до 50 Н от 1 до 30 мВ (15 - 150) °C

1	2	3	4	5	6	7
25	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.10	Оборудование световое/светильники стационарные общего назначения	27.40	из 9405	Защита проводов от натяжения и скручивания: - сила - вращающий момент	соответствует/не соответствует (60-120) Н до 0,35 Н*м
26	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.11				Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям	соответствует/не соответствует
27	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.12				Устойчивость к старению и тепловому испытанию при нормальном и аномальном режимах	устойчивость/неустойчивость
28	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.5	Оборудование световое/ светильники встраиваемые	27.40	из 9405	Маркировка	соответствует/не соответствует
29	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.6				Конструкция:	соответствует/не соответствует
30	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.7				Пути утечек Воздушные зазоры	(0,6 - 11,0) мм (0,2 - 11,0) мм
31	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.8				Заземление: - электрическое сопротивление - падение напряжения между заземляющим зажимом или контактами доступной метал. деталью	соответствует/не соответствует до 1 Ом (0,1 - 15,0) В
32	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.12				Устойчивость к старению и тепловому испытанию при нормальном и аномальном режимах	устойчивость/неустойчивость
33	ГОСТ IEC 60598-2-3, п.3.5	Оборудование световое/ светильники для освещения улиц и дорог	27.40	из 9405	Маркировка	соответствует/не соответствует
34	ГОСТ IEC 60598-2-3, п.3.6.3.1				Механическая прочность устройств подвески	соответствует/не соответствует
35	ГОСТ IEC 60598-2-3, п.3.6.3.1				Механическая прочность устройств регулирования	соответствует/не соответствует
36	ГОСТ IEC 60598-2-3, п.3.7				Пути утечек Воздушные зазоры	(0,6 - 11,0) мм (0,2 - 11,0) мм
37	ГОСТ IEC 60598-2-3, п.3.8				Заземление: - электрическое сопротивление - падение напряжения между заземляющим контактом и доступной металлической деталью	соответствует/не соответствует до 1 Ом (0,1 - 15,0) В
38	ГОСТ IEC 60598-2-3, п.3.10.1				Защита проводов от натяжения и скручивания: - сила - вращающий момент	соответствует/не соответствует (60-120) Н до 0,35 Н*м
39	ГОСТ IEC 60598-2-3, п.3.11				Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям	соответствует/не соответствует
40	ГОСТ IEC 60598-2-3, п.3.12				Устойчивость к старению и тепловому испытанию при нормальном и аномальном режимах	устойчивость/неустойчивость
41	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.5	Оборудование световое/ светильники переносные общего назначения	27.40	из 9405	Маркировка	соответствует/не соответствует
42	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.6				Механическая прочность устройств подвески	соответствует/не соответствует
43	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.6				Механическая прочность устройств регулирования	соответствует/не соответствует
44	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.6.3				Устойчивость (от опрокидывания): - угол отклонения от горизонтали	устойчивость/неустойчивость (1-10) ⁰
45	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.7				Электрическая прочность изоляции	(100 - 5000) В перем. напряжения (100 - 6000) В постоянного тока
46	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.7				Пути утечек Воздушные зазоры	(0,6 - 11,0) мм (0,2 - 11,0) мм

1	2	3	4	5	6	7
47	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.8	Оборудование световое/ светильники переносные общего назначения	27.40	из 9405	Заземление: - электрическое сопротивление - падение напряжения между заземляющим зажимом или контактом и доступной металлической деталью	соответствует/не соответствует до 1 Ом (0,1 - 15,0) В
48	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.11				Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям	соответствует/не соответствует
49	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.12				Устойчивость к старению и тепловому испытанию при нормальном и аномальном режимах	устойчивость/неустойчивость
50	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.5	Оборудование световое/ прожекторы заливающего света	27.40	из 9405	Маркировка	соответствует/не соответствует
51	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.6.5				Механическая прочность устройств подвески	соответствует/не соответствует
52	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.6.5				Механическая прочность устройств регулирования	соответствует/не соответствует
53	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.7				Пути утечек Воздушные зазоры	(0,6 - 11,0) мм (0,2 - 11,0) мм
54	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.8				Заземление: - электрическое сопротивление - падение напряжения между заземляющим зажимом или контактами доступной метал. деталью	до 1 Ом (0,1 - 15,0) В
55	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.9				Контактные зажимы: - внешний вид -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н*м от 30 до 100 Н
56	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.9				Контактные зажимы пружинные: - внешний вид - размеры (сечение провода) - сила натяжения жилы - контактное сопротивление (падение напряжения на контакте) - нагревостойкость (температура)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 2,5 мм ² от 4 до 50 Н от 1 до 30 мВ от 15 до 150°C
57	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.10				Защита проводов от натяжения и скручивания: - сила - вращающий момент	соответствует/не соответствует (60-120) Н до 0,35 Н*м
58	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.11				Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям	соответствует/не соответствует
59	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.12				Устойчивость к старению и тепловому испытанию при нормальном и аномальном режимах	устойчивость/неустойчивость

1	2	3	4	5	6	7
60	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.5	Оборудование световое/ светильники, углубляемые в грунт	27.40	из 9405	Маркировка	соответствует/не соответствует
61	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.6.1				Стойкость к статической нагрузке: - нагрузка	соответствует/не соответствует не более 5000 Н
62	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.6.2				Устойчивость к скручиванию и сдвигу: - сила давления - сдвигающее усилие	устойчивость/неустойчивость 50 Н 5 кН
63	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.7				Пути утечек Воздушные зазоры	(0,6 - 11,0) мм (0,2 - 11,0) мм
64	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.8				Заземление: - электрическое сопротивление - падение напряжения между заземляющим зажимом или контактами доступной метал. деталью	соответствует/не соответствует до 1 Ом (0,1 - 15,0) В
65	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.9				Контактные зажимы: - внешний вид -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н*м от 30 до 100 Н
66	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.9				Контактные зажимы пружинные: - внешний вид - размеры (сечение провода) - сила натяжения жилы - контактное сопротивление (падение напряжения на контакте) - нагревостойкость (температура)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 2,5 мм ² от 4 до 50 Н от 1 до 30 мВ от 15 до 150°C
67	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.10				Защита проводов от натяжения и скручивания: - сила - вращающий момент	соответствует/не соответствует (60-120) Н до 0,35 Н*м
68	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.11				Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям	соответствует/не соответствует
69	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.12				Устойчивость к старению и тепловому испытанию при нормальном и аномальном режимах	устойчивость/неустойчивость
70	ГОСТ IEC 60598-2-22, п.22.5, п.22.5.18	Оборудование световое/ светильники для аварийного освещения	27.40	из 9405	Маркировка	соответствует/не соответствует
71	ГОСТ IEC 60598-2-22, п.22.6				Механическая прочность устройств подвески	соответствует/не соответствует
72	ГОСТ IEC 60598-2-22, п. 22.6				Механическая прочность устройств регулирования	соответствует/не соответствует
73	ГОСТ IEC 60598-2-22, п.22.7				Пути утечек Воздушные зазоры	(0,6 - 11,0) мм (0,2 - 11,0) мм
74	ГОСТ IEC 60598-2-22, п.22.8				Заземление: - электрическое сопротивление - падение напряжения между заземляющим зажимом или контактами доступной метал. деталью	соответствует/не соответствует до 1 Ом (0,1 - 15,0) В

1	2	3	4	5	6	7
75	ГОСТ IEC 60598-2-22, п.22.9	Оборудование световое/ светильники для аварийного освещения	27.40	из 9405	Контактные зажимы: - внешний вид -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н*м от 30 до 100 Н
76	ГОСТ IEC 60598-2-22, п.22.9				Контактные зажимы пружинные: - внешний вид - размеры (сечение провода) - сила натяжения жилы - контактное сопротивление (падение напряжения на контакте) - нагревостойкость (температура)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 2,5 мм ² от 4 до 50 Н от 1 до 30 мВ от 15 до 150°C
77	ГОСТ IEC 60598-2-22, п.22.10				Защита проводов от натяжения и скручивания: - сила - вращающий момент	соответствует/не соответствует (60-120) Н до 0,35 Н*м
78	ГОСТ IEC 60598-2-22, п. 22.11				Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям	соответствует/не соответствует
79	ГОСТ IEC 60598-2-22, п.22.12				Устойчивость к старению и тепловому испытанию при нормальном и аномальном режимах	устойчивость/неустойчивость
80	IEC 60598-1, раздел 3 п.3.4	Оборудование световое/светильники общего назначения	27.40	из 9405	Маркировка	соответствует/не соответствует
81	IEC 60598-1, раздел 4				Конструкция: - габаритные и установочные размеры, -масса	соответствует/не соответствует (1-3000) мм (0,1-30,0) кг
82	IEC 60598-1, п.4.12				Крутящий момент винтовых и других механических соединений	(0,3-25,0) Н*м
83	IEC 60598-1, п.4.14.1				Механическая прочность устройств подвески	соответствует/не соответствует
84	IEC 60598-1, п.4.14.3				Механическая прочность устройств регулирования	соответствует/не соответствует
85	IEC 60598-1, п.4.18.1				Коррозионестойкость: - погружение в раствор - нагрев	стойкость/нестойкость 10% водный раствор хлористого аммония (100±5)°C
86	IEC 60598-1, п.5.2.10.3				Защита проводов от натяжения и скручивания: - сила - вращающий момент	соответствует/не соответствует (60 - 120) Н до 0,35 Н*м
87	IEC 60598-1, раздел 7				Заземление: - электрическое сопротивление - падение напряжения между заземляющим зажимом или контактами доступной метал. деталью	соответствует/не соответствует до 1 Ом (0,1 - 15,0) В

1	2	3	4	5	6	7
88	IEC 60598-1, п.4.11	Оборудование световое/светильники общего назначения	27.40	из 9405	Электрические соединения и токопроводящие детали	соответствует/не соответствует
89	IEC 60598-1, п.4.18.1				Защита от коррозии	соответствует/не соответствует
90	IEC 60598-1, п.8.2.5				Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям	соответствует/не соответствует
91	IEC 60598-1, п.10.3				Ток прикосновения/ток защитного проводника	(0,7- 10) мА
92	IEC 60598-1, п.11.2				Пути утечек Воздушные зазоры	(0,6 - 11,0) мм (0,2 - 11,0) мм
93	IEC 60598-1, п.12.3., п.12.4, п.12.5.1				Устойчивость к старению и тепловому испытанию при нормальном и аномальном режимах	устойчивость/неустойчивость
94	IEC 60598-1, раздел 14				Контактные зажимы: - внешний вид -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н*м от 30 до 100 Н
95	IEC 60598-1, раздел 15				Контактные зажимы пружинные: - внешний вид - размеры (сечение провода) - сила натяжения жилы - контактное сопротивление (падение напряжения на контакте) - нагревостойкость (температура)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 2,5 мм ² от 4 до 50 Н от 1 до 30 мВ от 15 до 150°C
96	IEC 60598-2-1, п.1.5	Оборудование световое/светильники стационарные общего назначения	27.40	из 9405	Маркировка	соответствует/не соответствует
97	IEC 60598-2-1, п.1.6				Конструкция: - габаритные и установочные размеры, -масса	соответствует/не соответствует (1 - 3000) мм (0,1 - 30,0) кг
98	IEC 60598-2-1, п.1.6				Механическая прочность устройств подвески	соответствует/не соответствует
99	IEC 60598-2-1, п.1.6				Механическая прочность устройств регулирования	соответствует/не соответствует
100	IEC 60598-2-1, п.1.7				Пути утечек Воздушные зазоры	(0,6 - 11,0) мм (0,2 - 11,0) мм
101	IEC 60598-2-1, п.1.8				Заземление: - электрическое сопротивление - падение напряжения между заземляющим зажимом и доступной металлической деталью	соответствует/не соответствует до 1 Ом (0,1 - 15,0) В

1	2	3	4	5	6	7
102	IEC 60598-2-1, п.1.9	Оборудование световое/светильники стационарные общего назначения	27.40	из 9405	Контактные зажимы: - внешний вид -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н*м от 30 до 100 Н
103	IEC 60598-2-1, п.1.9				Контактные зажимы пружинные: - внешний вид - размеры (сечение провода) - сила натяжения жилы - контактное сопротивление (падение напряжения на контакте) - нагревостойкость (температура)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 2,5 мм2 от 4 до 50 Н от 1 до 30 мВ от 15 до 150°C
104	IEC 60598-2-1, п.1.10				Защита проводов от натяжения и скручивания: - сила - вращающий момент	соответствует/не соответствует (60-120) Н до 0,35 Н*м
105	IEC 60598-2-1, п.1.11				Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям	соответствует/не соответствует
106	IEC 60598-2-1, п.1.12				Устойчивость к старению и тепловому испытанию при нормальном и аномальном режимах	устойчивость/неустойчивость
107	IEC 60598-2-2, п.2.5	Оборудование световое/ светильники встраиваемые	27.40	из 9405	Маркировка	соответствует/не соответствует
108	IEC 60598-2-2, п.2.6				Механическая прочность устройств подвески	соответствует/не соответствует
109	IEC 60598-2-2, п.2.6				Механическая прочность устройств регулирования	соответствует/не соответствует
110	IEC 60598-2-2, п.2.7				Электрическая прочность изоляции	(100 - 5000) В для переменного напряжения (100 - 6000) В для постоянного тока
111	IEC 60598-2-2, п.2.7				Пути утечек Воздушные зазоры	(0,6 - 11,0) мм (0,2 - 11,0) мм
112	IEC 60598-2-2, п.2.8				Заземление: - электрическое сопротивление - падение напряжения между заземляющим зажимом или контактами доступной металлической деталью	соответствует/не соответствует до 1 Ом (0,1 - 15,0) В
113	IEC 60598-2-2, п.2.12				Устойчивость к старению и тепловому испытанию при нормальном и аномальном режимах	устойчивость/неустойчивость

1	2	3	4	5	6	7
114	IEC 60598-2-3, п.3.5	Оборудование световое/ светильники для освещения улиц и дорог	27.40	из 9405	Маркировка	соответствует/не соответствует
115	IEC 60598-2-3, п.3.6.3.1				Механическая прочность устройств подвески	соответствует/не соответствует
116	IEC 60598-2-3, п.3.6.3.1				Механическая прочность устройств регулирования	соответствует/не соответствует
117	IEC 60598-2-3, п.3.7				Пути утечек Воздушные зазоры	(0,6 - 11,0) мм (0,2 - 11,0) мм
118	IEC 60598-2-3, п.3.8				Заземление: - электрическое сопротивление - падение напряжения между заземляющим зажимом или контактами доступной металлической деталью	соответствует/не соответствует до 1 Ом (0,1 - 15,0) В
119	IEC 60598-2-3, п.3.10.1				Защита проводов от натяжения и скручивания: - сила - вращающий момент	соответствует/не соответствует (60-120) Н до 0,35 Н*м
120	IEC 60598-2-3, п.3.11				Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям	соответствует/не соответствует
121	IEC 60598-2-3, п.3.12				Устойчивость к старению и тепловому испытанию при нормальном и аномальном режимах	устойчивость/неустойчивость
122	IEC 60598-2-4, п.4.5	Оборудование световое/ светильники переносные общего назначения	27.40	из 9405	Маркировка	соответствует/не соответствует
123	IEC 60598-2-4, п.4.6				Механическая прочность устройств подвески	соответствует/не соответствует
124	IEC 60598-2-4, п.4.6				Механическая прочность устройств регулирования	соответствует/не соответствует
125	IEC 60598-2-4, п.4.6.3				Устойчивость (от опрокидывания): - угол отклонения от горизонтали	устойчивость/неустойчивость (1-10) ⁰
126	IEC 60598-2-4, п.4.7				Электрическая прочность изоляции	(100 - 5000) В для переменного напряжения (100 - 6000) В для постоянного тока
127	IEC 60598-2-4, п.4.7				Пути утечек Воздушные зазоры	(0,6 - 11,0) мм (0,2 - 11,0) мм
128	IEC 60598-2-4, п.4.8				Заземление: - электрическое сопротивление - падение напряжения между заземляющим зажимом или контактами доступной метал. деталью	соответствует/не соответствует до 1 Ом (0,1 - 15,0) В
129	IEC 60598-2-4, п.4.11				Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям	соответствует/не соответствует
130	IEC 60598-2-4, п.4.12				Устойчивость к старению и тепловому испытанию при нормальном и аномальном режимах	устойчивость/неустойчивость

1	2	3	4	5	6	7
131	IEC 60598-2-5, п.5.5	Оборудование световое/ прожекторы заливающего света	27.40	из 9405	Маркировка	соответствует/не соответствует
132	IEC 60598-2-5, п.5.6.5				Механическая прочность устройств подвески	соответствует/не соответствует
133	IEC 60598-2-5, п.5.6.5				Механическая прочность устройств регулирования	соответствует/не соответствует
134	IEC 60598-2-5, п.5.7				Пути утечек Воздушные зазоры	(0,6 - 11,0) мм (0,2 - 11,0) мм
135	IEC 60598-2-5, п.5.8				Заземление: - электрическое сопротивление - падение напряжения между заземляющим зажимом или контактами доступной метал. деталью	до 1 Ом (0,1 - 15,0) В
136	IEC 60598-2-5, п.5.9				Контактные зажимы: - внешний вид -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н*м от 30 до 100 Н
137	IEC 60598-2-5, п.5.9				Контактные зажимы пружинные: - внешний вид - размеры (сечение провода) - сила натяжения жилы - контактное сопротивление (падение напряжения на контакте) - нагревостойкость (температура)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 2,5 мм ² от 4 до 50 Н от 1 до 30 мВ от 15 до 150°C
138	IEC 60598-2-5, п.5.10				Защита проводов от натяжения и скручивания: - сила - вращающий момент	соответствует/не соответствует (60-120) Н до 0,35 Н*м
139	IEC 60598-2-5, п.5.11				Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям	соответствует/не соответствует
140	IEC 60598-2-5, п.5.12				Устойчивость к старению и тепловому испытанию при нормальном и аномальном режимах	устойчивость/неустойчивость
141	IEC 60598-2-13, п.13.5	Оборудование световое/ светильники, углубляемые в грунт	27.40	из 9405	Маркировка	соответствует/не соответствует
142	IEC 60598-2-13, п.13.6.1				Стойкость к статической нагрузке: - нагрузка	стойкость/нестойкость не более 5000 Н
143	IEC 60598-2-13, п.13.6.2				Устойчивость к скручиванию и сдвигу: - сила давления - сдвигающее усилие	устойчивость/неустойчивость 50 Н 5 кН
144	IEC 60598-2-13, п.13.7				Пути утечек Воздушные зазоры	(0,6 - 11,0) мм (0,2 - 11,0) мм

1	2	3	4	5	6	7
145	IEC 60598-2-13, п.13.8	Оборудование световое/ светильники, углубляемые в грунт	27.40	из 9405	Заземление: - электрическое сопротивление - падение напряжения между заземляющим зажимом или контактами доступной металлической деталью	соответствует/не соответствует до 1 Ом (0,1 - 15,0) В
146	IEC 60598-2-13, п.13.9				Контактные зажимы: - внешний вид -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н*м от 30 до 100 Н
147	IEC 60598-2-13, п.13.9				Контактные зажимы пружинные: - внешний вид - размеры (сечение провода) - сила натяжения жилы - контактное сопротивление (падение напряжения на контакте) - нагревостойкость (температура)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 2,5 мм ² от 4 до 50 Н от 1 до 30 мВ от 15 до 150°C
148	IEC 60598-2-13, п.13.10				Защита проводов от натяжения и скручивания: - сила - вращающий момент	соответствует/не соответствует (60 - 120) Н до 0,35 Н*м
149	IEC 60598-2-13, п.13.11				Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям	соответствует/не соответствует
150	IEC 60598-2-13, п.13.12				Устойчивость к старению и тепловому испытанию при нормальном и аномальном режимах	устойчивость/неустойчивость
151	IEC 60598-2-22, п.22.5, п.22.5.18	Оборудование световое/ светильники для аварийного освещения	27.40	из 9405	Маркировка	соответствует/не соответствует
152	IEC 60598-2-22, п.22.6				Механическая прочность устройств подвески	соответствует/не соответствует
153	IEC 60598-2-22, п. 22.6				Механическая прочность устройств регулирования	соответствует/не соответствует
154	IEC 60598-2-22, п.22.7				Пути утечек Воздушные зазоры	(0,6 - 11,0) мм (0,2 - 11,0) мм
155	IEC 60598-2-22, п.22.8				Заземление: - электрическое сопротивление - падение напряжения между заземляющим зажимом или контактами доступной метал. деталью	соответствует/не соответствует до 1 Ом (0,1 - 15,0) В
156	IEC 60598-2-22, п.22.9				Контактные зажимы: - внешний вид -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н*м от 30 до 100 Н

1	2	3	4	5	6	7
157	IEC 60598-2-22, п.22.9	Оборудование световое/ светильники для аварийного освещения	27.40	из 9405	Контактные зажимы пружинные: - внешний вид - размеры (сечение провода) - сила натяжения жилы - контактное сопротивление (падение напряжения на контакте) - нагревостойкость (температура)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 2,5 мм ² от 4 до 50 Н от 1 до 30 мВ от 15 до 150°C
158	IEC 60598-2-22, п.22.10				Защита проводов от натяжения и скручивания: - сила - вращающий момент	соответствует/не соответствует (60-120) Н до 0,35 Н*м
159	IEC 60598-2-22, п. 22.11				Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям	соответствует/не соответствует
160	IEC 60598-2-22, п.22.12				Устойчивость к старению и тепловому испытанию при нормальном и аномальном режимах	устойчивость/неустойчивость
161	ГОСТ Р МЭК 61347-1 раздел 7	Оборудование световое/ Устройства управления лампами (светильниками)	27.40 27.11 27.33	из 8504	Маркировка	соответствует/не соответствует
162	ГОСТ Р МЭК 61347-1 раздел 8				Винтовые контактные зажимы: - внешний вид -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н*м от 30 до 100 Н
163					Безвинтовые контактные зажимы: - внешний вид - размеры (сечение провода) - сила натяжения жилы - контактное сопротивление (падение напряжения на контакте) - нагревостойкость (температура)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 2,5 мм ² от 4 до 50 Н от 1 до 30 мВ от 15 до 150°C
164	ГОСТ Р МЭК 61347-1 раздел 9				Заземление: - ток - падение напряжения - электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует 25 А (0 - 20) В до 0,5 Ом
165	ГОСТ Р МЭК 61347-1 раздел 10, Приложение А				Защита от случайного прикасания к токопроводящим деталям: - усилие нажатия - напряжение (индикатор) - ток постоянный между деталью и землей - ток (амплитудное значение) между деталью и землей - напряжение между токопроводящими деталями - сопротивление измерительной цепи	обеспечена/не обеспечена 10 Н 40 - 50 В (0 - 1) А (0 - 70) мА (0 - 250) В 50 кОм

1	2	3	4	5	6	7
166	ГОСТ Р МЭК 61347-1 раздел 14 п.14.1	Оборудование световое/ Устройства управлениями лампами (светильниками)	27.40 27.11 27.33	из 8504	Аварийный режим (короткое замыкание по путям утечки и воздушным зазорам: - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
167	ГОСТ Р МЭК 61347-1 раздел 14 п.14.2				Аварийный режим (короткое замыкание или, если приемлемо, обрыв полупроводниковых приборов): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
168	ГОСТ Р МЭК 61347-1 раздел 14 п.14.3				Аварийный режим (короткое замыкание через изоляцию из лака, эмали или ткани): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
169	ГОСТ Р МЭК 61347-1 раздел 14, п.14.4, Приложение А				Аварийный режим (короткое замыкание электролитических конденсаторов): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
170	ГОСТ Р МЭК 61347-1 раздел 15				Конструкция:	соответствует/ не соответствует
171	ГОСТ Р МЭК 61347-1 раздел 16				Пути утечки тока и воздушные зазоры: - рабочее напряжение - импульсное напряжение - размеры	соответствует/не соответствует (50 - 1000) В (2 - 6) кВ (0 - 250) мм
172	ГОСТ Р МЭК 61347-1 раздел 17				Винты, токопроводящие детали и соединения: - крутящий момент	соответствует/ не соответствует (0,3-25,0) Н*м
173	ГОСТ Р МЭК 61347-1 раздел 18 п.18.1				Теплостойкость: - теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/не стойкость
174	ГОСТ Р МЭК 61347-1 раздел 19				Коррозионестойкость: - погружение в раствор - нагрев	стойкость/ нестойкость 10% водный раствор хлористого аммония (100±5)°C
175	ГОСТ Р МЭК 61347-1 раздел 20				Выходное напряжение без нагрузки: - напряжение на выходе ПРА	соответствует/ не соответствует $U_n^{вых} \pm 10\%$
176	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Приложение А				Защита от поражения электрическим током	соответствует/не соответствует
177	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Приложение В				Частные требования к устройствам управления лампами с тепловой защитой	соответствует/ не соответствует
178	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Приложение С				Частные требования к электронным устройствам управления лампами со средствами защиты от перегрева	соответствует/ не соответствует
179	ГОСТ Р МЭК 61347-1 Приложение D				Требования к проведению тепловых испытаний устройств управления лампами с тепловой защитой	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
180	ГОСТ IEC 61347-2-9 раздел 7	Оборудование световое/ Устройства управлениями лампами/электромагнитные пускорегулирующие аппараты для газоразрядных ламп	27.40 27.11 27.33	из 8504	маркировка	соответствует/ не соответствует
181	ГОСТ IEC 61347-2-9 раздел 8				Защита от случайного прикасания к токопроводящим деталям: - усилие нажатия - напряжение (индикатор) - ток постоянный между деталью и землей - ток (амплитудное значение) между деталью и землей - напряжение между токопроводящими деталями - сопротивление измерительной цепи	обеспечена/не обеспечена 10 Н 40 - 50 В (0 - 1) А (0 - 70) мА (0 - 250) В 50 кОм
182	ГОСТ IEC 61347-2-9 раздел 9				Винтовые контактные зажимы: - внешний вид -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н*м от 30 до 100 Н
183					Безвинтовые контактные зажимы: - внешний вид - размеры (сечение провода) - сила натяжения жилы - контактное сопротивление (падение напряжения на контакте) - нагревостойкость (температура)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 2,5 мм2 от 4 до 50 Н от 1 до 30 мВ от 15 до 150°C
184	ГОСТ IEC 61347-2-9 раздел 10				Заземление: - ток - падение напряжения - электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует 25 А (0 - 20) В до 0,5 Ом
185	ГОСТ IEC 61347-2-9 раздел 14				Аварийный режим (короткое замыкание или, если приемлемо, обрыв полупроводниковых приборов): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
186					Аварийный режим (короткое замыкание через изоляцию из лака, эмали или ткани): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
187					Температура обмоток устройства управления	соответствует/ не соответствует
188					Испытания высоковольтным импульсом ПРА ламп с внешним зажигающим устройством:	соответствует/ не соответствует
189	ГОСТ IEC 61347-2-9 раздел 15				Испытания высоковольтным импульсом ПРА ламп с внутренним зажигающим устройством:	соответствует/ не соответствует
190	ГОСТ IEC 61347-2-9 раздел 17				Конструкция:	соответствует/ не соответствует
191	ГОСТ IEC 61347-2-9 раздел 18				Пути утечки тока и воздушные зазоры: - рабочее напряжение - импульсное напряжение - размеры	соответствует/не соответствует (50 - 1000) В (2 - 6) кВ (0 - 250) мм

1	2	3	4	5	6	7
192	ГОСТ IEC 61347-2-9 раздел 19	Оборудование световое/ Устройства управлениями лампами/электромагнитные пускорегулирующие аппараты для газоразрядных ламп	27.40 27.11 27.33	из 8504	Винты, токопроводящие детали и соединения: - крутящий момент	соответствует/ не соответствует (0,3-25,0) Н*м
193	ГОСТ IEC 61347-2-9 раздел 20				Теплостойкость: - теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
194	ГОСТ IEC 61347-2-9 раздел 21				Коррозионестойкость: - погружение в раствор - нагрев	стойкость/ нестойкость 10% водный раствор хлористого аммония (100±5)°C
195	ГОСТ IEC 61347-2-9 раздел 22				Выходное напряжение без нагрузки: - напряжение на выходе ПРА	соответствует/ не соответствует $U_{п\text{вых}} \pm 10\%$
196	ГОСТ IEC 61347-2-9 Приложение А				Защита от поражения электрическим током:	соответствует/ не соответствует
197	ГОСТ IEC 61347-2-9 Приложение В				Частные требования к устройствам управления лампами с тепловой защитой	соответствует/ не соответствует
198	ГОСТ IEC 61347-2-9 Приложение D				Требования к проведению тепловых испытаний устройств управления с тепловой защитой	соответствует/ не соответствует
199	ГОСТ IEC 61347-2-12 раздел 8	Оборудование световое/ Устройства управлениями лампами/электронные балласты постоянного и переменного тока для газоразрядных ламп (кроме люминесцентных)	27.40 27.11 27.33	из 8504	Винтовые контактные зажимы: - внешний вид -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н*м от 30 до 100 Н
200					Безвинтовые контактные зажимы: - внешний вид - размеры (сечение провода) - сила натяжения жилы - контактное сопротивление (падение напряжения на контакте) - нагревостойкость (температура)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 2,5 мм ² от 4 до 50 Н от 1 до 30 мВ от 15 до 150°C
201	ГОСТ IEC 61347-2-12 раздел 9				Заземление: - ток - падение напряжения - электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует 25 А (0 - 20) В до 0,5 Ом
202	ГОСТ IEC 61347-2-12 раздел 10, Приложение А				Защита от случайного прикасания к токопроводящим деталям: - усилие нажатия - напряжение (индикатор) - ток постоянный между деталью и землей - ток (амплитудное значение) между деталью и землей - напряжение между токопроводящими деталями - сопротивление измерительной цепи	обеспечена/не обеспечена 10 Н 40 - 50 В (0 - 1) А (0 - 70) мА (0 - 250) В 50 кОм

1	2	3	4	5	6	7
203	ГОСТ IEC 61347-2-12 раздел 14	Оборудование световое/ Устройства управлениями лампами/электронные балласты постоянного и переменного тока для газоразрядных ламп (кроме люминисцентных)	27.40 27.11 27.33	из 8504	Аварийный режим (короткое замыкание по путям утечки и воздушным зазорам: - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует
204					Аварийный режим (короткое замыкание или, если приемлемо, обрыв полупроводниковых приборов): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует
205					Аварийный режим (короткое замыкание через изоляцию из лака, эмали или ткани): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует
206					Аварийный режим (короткое замыкание электролитических конденсаторов): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует
207	ГОСТ IEC 61347-2-12 раздел 15				Максимальное рабочее напряжение:	соответствует/ не соответствует
208	ГОСТ IEC 61347-2-12 раздел 16				Напряжение зажигания: - напряжение зажигания	соответствует/ не соответствует (0 - 30) кВ
209	ГОСТ IEC 61347-2-12 раздел 17				аварийные режимы	соответствует/ не соответствует
210	ГОСТ IEC 61347-2-12 раздел 18				конструкция	соответствует/ не соответствует
211	ГОСТ IEC 61347-2-12 раздел 19				Пути утечки тока и воздушные зазоры: - рабочее напряжение - импульсное напряжение - размеры	соответствует/не соответствует (50 - 1000) В (2 - 6) кВ (0 - 250) мм
212	ГОСТ IEC 61347-2-12 раздел 20				Винты, токопроводящие детали и соединения: - крутящий момент	соответствует/ не соответствует (0,3-25,0) Н*м
213	ГОСТ IEC 61347-2-12 раздел 21				Теплостойкость: - теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/не стойкость
214	ГОСТ IEC 61347-2-12 раздел 22				Коррозионестойкость: - погружение в раствор - нагрев	стойкость/ нестойкость 10% водный раствор хлористого аммония (100±5)°C
215	ГОСТ IEC 61347-2-12 Приложение А				Защита от поражения электрическим током:	соответствует/не соответствует
216	ГОСТ IEC 61347-2-12 Приложение В				Частные требования к устройствам управления лампами с тепловой защитой:	соответствует/ не соответствует
217	ГОСТ IEC 61347-2-12 Приложение С				Частные требования к электронным устройствам управления лампами со средствами защиты от перегрева	соответствует/ не соответствует
218	ГОСТ IEC 61347-2-12 Приложение D				Требования к проведению тепловых испытаний устройств управления лампами с тепловой защитой	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
219	ГОСТ IEC 61347-2-13 раздел 7	Оборудование световое/ Устройства управлениями лампами/электронные пуско- регулирующие аппараты с напряжением питания постоянного или переменного тока для модулей со светоизлучающими диодами	27.40 27.11 27.33	из 8504	маркировка	соответствует/ не соответствует
220	ГОСТ IEC 61347-2-13 раздел 8				защита от случайного контакта с токоведущими частями	соответствует/ не соответствует
221	ГОСТ IEC 61347-2-13 раздел 9				Заземление: - ток - падение напряжения - электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует 25 А (0 - 20) В до 0,5 Ом
222	ГОСТ IEC 61347-2-13 раздел 10, Приложение А				Защита от случайного прикосания к токопроводящим деталям: - усилие нажатия - напряжение (индикатор) - ток постоянный между деталью и землей - ток (амплитудное значение) между деталью и землей - напряжение между токопроводящими деталями - сопротивление измерительной цепи	обеспечена/не обеспечена 10 Н 40 - 50 В (0 - 1) А (0 - 70) мА (0 - 250) В 50 кОм
223	ГОСТ IEC 61347-2-13 раздел 14				Аварийный режим (короткое замыкание по путям утечки и воздушным зазорам: - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
224					Аварийный режим (короткое замыкание или, если приемлемо, обрыв полупроводниковых приборов): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
225					Аварийный режим (короткое замыкание через изоляцию из лака, эмали или ткани): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
226					Аварийный режим (короткое замыкание электролитических конденсаторов): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
227	ГОСТ IEC 61347-2-13 раздел 15				нагрев трансформатора	соответствует/ не соответствует
228	ГОСТ IEC 61347-2-13 раздел 16				ненормальные условия работы	соответствует/ не соответствует
229	ГОСТ IEC 61347-2-13 раздел 17				конструкция	соответствует/ не соответствует
230	ГОСТ Р МЭК 61347-2-13 раздел 16				Пути утечки тока и воздушные зазоры: - рабочее напряжение - импульсное напряжение - размеры	соответствует/не соответствует (50 - 1000) В (2 - 6) кВ (0 - 250) мм
231	ГОСТ Р МЭК 61347-2-13 раздел 17				Винты, токопроводящие детали и соединения: - крутящий момент	соответствует/ не соответствует (0,3-25,0) Н*м

1	2	3	4	5	6	7
232	ГОСТ IEC 61347-2-13 раздел 18	Оборудование световое/ Устройства управлениями лампами/электронные пуско- регулирующие аппараты с напряжением питания постоянного или переменного тока для модулей со светоизлучающими диодами	27.40 27.11 27.33	из 8504	Теплостойкость: - теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
233	ГОСТ IEC 61347-2-13 раздел 19				Коррозионестойкость: - погружение в раствор - нагрев	стойкость/нестойкость 10% водный р-р хлористого аммония (100±5)°C
234	IEC 61347-1 раздел 7	Оборудование световое/ Устройства управлениями лампами (светильниками)	27.40 27.11 27.33	из 8504	Маркировка	соответствует/не соответствует
235	IEC 61347-1 раздел 8				Винтовые контактные зажимы: - внешний вид -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н*м от 30 до 100 Н
236					Безвинтовые контактные зажимы: - внешний вид - размеры (сечение провода) - сила натяжения жилы - контактное сопротивление (падение напряжения на контакте) - нагревостойкость (температура)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 2,5 мм ² от 4 до 50 Н от 1 до 30 мВ от 15 до 150°C
237	IEC 61347-1 раздел 9				Заземление: - ток - падение напряжения - электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует 25 А (0 - 20) В до 0,5 Ом
238	IEC 61347-1 раздел 10, Приложение А				Защита от случайного прикасания к токопроводящим деталям: - усилие нажатия - напряжение (индикатор) - ток постоянный между деталью и землей - ток (амплитудное значение) (деталью - земля) - напряжение между токопроводящими деталями - сопротивление измерительной цепи	обеспечена/не обеспечена 10 Н 40 - 50 В (0 - 1) А (0 - 70) мА (0 - 250) В 50 кОм
239	IEC 61347-1 раздел 14 п.14.1				Аварийный режим (короткое замыкание по путям утечки и воздушным зазорам: - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
240	IEC 61347-1 раздел 14 п.14.2	Оборудование световое/ Устройства управлениями лампами (светильниками)	27.40 27.11 27.33	из 8504	Аварийный режим (короткое замыкание или, если приемлемо, обрыв полупроводниковых приборов): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует
241	IEC 61347-1 раздел 14 п.14.3				Аварийный режим (короткое замыкание через изоляцию из лака, эмали или ткани): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует
242	IEC 61347-1 раздел 14, п.14.4, Приложение А				Аварийный режим (короткое замыкание электролитических конденсаторов): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует
243	IEC 61347-1 раздел 15				Конструкция:	соответствует/ не соответствует
244	IEC 61347-1 раздел 16				Пути утечки тока и воздушные зазоры: - рабочее напряжение - импульсное напряжение - размеры	соответствует/не соответствует (50 - 1000) В (2 - 6) кВ (0 - 250) мм
245	IEC 61347-1 раздел 17				Винты, токопроводящие детали и соединения: - крутящий момент	соответствует/ не соответствует (0,3-25,0) Н*м
246	IEC 61347-1 раздел 18 п.18.1				Теплостойкость: - теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
247	IEC 61347-1 раздел 19				Коррозионестойкость: - погружение в раствор - нагрев	стойкость/нестойкость 10% водный р-р хлор. аммония (100±5)°C
248	IEC 61347-1 раздел 20				Выходное напряжение без нагрузки: - напряжение на выходе ПРА	соответствует/ не соответствует $U_n^{вых} \pm 10\%$
249	IEC 61347-1 Приложение А				Защита от поражения электрическим током:	соответствует/не соответствует
250	IEC 61347-1 Приложение В				Частные требования к устройствам управления лампами с тепловой защитой:	соответствует/ не соответствует
251	IEC 61347-1 Приложение С				Частные требования к электронным устройствам управления лампами со средствами защиты от перегрева	соответствует/ не соответствует
252	IEC 61347-1 Приложение D				Требования к проведению тепловых испытаний устройств управления лампами с тепловой защитой:	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
253	IEC 61347-2-9 раздел 7	Оборудование световое/ Устройства управления лампами/электромагнитные пускорегулирующие аппараты для газоразрядных ламп	27.40 27.11 27.33	из 8504	маркировка	соответствует/ не соответствует
254	IEC 61347-2-9 раздел 8				Защита от случайного прикасания к токопроводящим деталям: - усилие нажатия - напряжение (индикатор) - ток постоянный между деталью и землей - ток (амплитудное значение) контакт с землей - напряжение между токопроводящими деталями - сопротивление измерительной цепи	обеспечена/не обеспечена 10 Н 40 - 50 В (0 - 1) А (0 - 70) мА (0 - 250) В 50 кОм
255	IEC 61347-2-9 раздел 9				Винтовые контактные зажимы: - внешний вид -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н*м от 30 до 100 Н
256					Безвинтовые контактные зажимы: - внешний вид - размеры (сечение провода) - сила натяжения жилы - контактное сопротивление (падение напряжения на контакте) - нагревостойкость (температура)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 2,5 мм2 от 4 до 50 Н от 1 до 30 мВ от 15 до 150°C
257	IEC 61347-2-9 раздел 10				Заземление: - ток - падение напряжения - электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует 25 А (0 - 20) В до 0,5 Ом
258	IEC 61347-2-9 раздел 14				Аварийный режим (короткое замыкание или, если приемлемо, обрыв полупроводниковых приборов): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
259					Аварийный режим (короткое замыкание через изоляцию из лака, эмали или ткани): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
260					Температура обмоток устройства управления	соответствует/ не соответствует
261	IEC 61347-2-9 раздел 15				Испытания высоковольтным импульсом ПРА ламп с внешним зажигающим устройством:	соответствует/ не соответствует
262					Испытания высоковольтным импульсом ПРА ламп с внутренним зажигающим устройством:	соответствует/ не соответствует
263	IEC 61347-2-9 раздел 17				Конструкция:	соответствует/ не соответствует
264	IEC 61347-2-9 раздел 18				Пути утечки тока и воздушные зазоры: - рабочее напряжение - импульсное напряжение - размеры	соответствует/не соответствует (50 - 1000) В (2 - 6) кВ (0 - 250) мм

1	2	3	4	5	6	7
265	IEC 61347-2-9 раздел 19	Оборудование световое/ Устройства управления лампами/электромагнитные пускорегулирующие аппараты для газоразрядных ламп	27.40 27.11 27.33	из 8504	Винты, токопроводящие детали и соединения: - крутящий момент	соответствует/ не соответствует (0,3-25,0) Н*м
266	IEC 61347-2-9 раздел 20				Теплостойкость: - теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
267	IEC 61347-2-9 раздел 21				Коррозионестойкость: - погружение в раствор - нагрев	стойкость/нестойкость 10% водный раствор хлористого аммония (100±5)°C
268	IEC 61347-2-9 раздел 22				Выходное напряжение без нагрузки: - напряжение на выходе ПРА	соответствует/ не соответствует $U_n^{вых} \pm 10\%$
269	IEC 61347-2-9 Приложение А				Защита от поражения электрическим током:	соответствует/ не соответствует
270	IEC 61347-2-9 Приложение В				Частные требования к устройствам управления лампами с тепловой защитой:	соответствует/ не соответствует
271	IEC 61347-2-9 Приложение D				Требования к проведению тепловых испытаний устройств управления лампами с тепловой защитой	соответствует/ не соответствует
272	IEC 61347-2-12 раздел 8	Оборудование световое/ Устройства управления лампами/электронные балласты постоянного и переменного тока для газоразрядных ламп (кроме люминесцентных)	27.40 27.11 27.33	из 8504	Винтовые контактные зажимы: - внешний вид -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н*м от 30 до 100 Н
273					Безвинтовые контактные зажимы: - внешний вид - размеры (сечение провода) - сила натяжения жилы - контактное сопротивление (падение напряжения на контакте) - нагревостойкость (температура)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 2,5 мм ² от 4 до 50 Н от 1 до 30 мВ от 15 до 150°C
274	IEC 61347-2-12 раздел 9				Заземление: - ток - падение напряжения - электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует 25 А (0 - 20) В до 0,5 Ом
275	IEC 61347-2-12 раздел 10, Приложение А				Защита от случайного прикасания к токопроводящим деталям: - усилие нажатия - напряжение (индикатор) - ток постоянный между деталью и землей - ток (амплитуд. значение) между деталью и землей - напряжение между токопроводящими деталями - сопротивление измерительной цепи	обеспечена/не обеспечена 10 Н 40 - 50 В (0 - 1) А (0 - 70) мА (0 - 250) В 50 кОм

1	2	3	4	5	6	7
276	IEC 61347-2-12 раздел 14	Оборудование световое/ Устройства управлениями лампами/электронные балласты постоянного и переменного тока для газоразрядных ламп (кроме люминисцентных)	27.40 27.11 27.33	из 8504	Аварийный режим (короткое замыкание по путям утечки и воздушным зазорам): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует
277					Аварийный режим (короткое замыкание или, если приемлемо, обрыв полупроводниковых приборов): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует
278					Аварийный режим (короткое замыкание через изоляцию из лака, эмали или ткани): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует
279					Аварийный режим (короткое замыкание электролитических конденсаторов): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует
280	IEC 61347-2-12 раздел 15				Максимальное рабочее напряжение:	соответствует/ не соответствует
281	IEC 61347-2 12 раздел 16				Напряжение зажигания:	соответствует/ не соответствует
282	IEC 61347-2-12 раздел 17				аварийные режимы	соответствует/ не соответствует
283	IEC 61347-2-12 раздел 18				конструкция	соответствует/ не соответствует
284	IEC 61347-2-12 раздел 19				Пути утечки тока и воздушные зазоры: - рабочее напряжение - импульсное напряжение - размеры	соответствует/не соответствует (50 - 1000) В (2 - 6) кВ (0 - 250) мм
285	IEC 61347-2-12 раздел 20				Винты, токопроводящие детали и соединения: - крутящий момент	соответствует/ не соответствует (0,3-25,0) Н*м
286	IEC 61347-2-12 раздел 21				Теплостойкость: - теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
287	IEC 61347-2-12 раздел 22				Коррозионестойкость: - погружение в раствор - нагрев	стойкость/нестойкость 10% водный раствор хлористого аммония (100±5)°C
288	IEC 61347-2-12 Прилож. А				Защита от поражения электрическим током:	соответствует/не соответствует
289	IEC 61347-2-12 Прилож. В				Частные требования к устройствам управления лампами с тепловой защитой:	соответствует/ не соответствует
290	IEC 61347-2-12 Прилож. С				Частные требования к электронным устройствам управления лампами со средствами защиты от перегрева	соответствует/ не соответствует
291	IEC 61347-2-12 Прилож. D				Требования к проведению тепловых испытаний устройств управления лампами с тепловой защитой:	соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
292	IEC 61347-2-13 раздел 7	Оборудование световое/ Устройства управлениями лампами/электронные пуско- регулирующие аппараты с напряжением питания постоянного или переменного тока для модулей со светоизлучающими диодами	27.40 27.11 27.33	из 8504	маркировка	соответствует/ не соответствует
293	IEC 61347-2-13 раздел 8				защита от случайного контакта с токоведущими частями	соответствует/ не соответствует
294	IEC 61347-2-13 раздел 9				Заземление: - ток - падение напряжения - электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует 25 А (0 - 20) В до 0,5 Ом
295	IEC 61347-2-13 раздел 10, Приложение А				Защита от случайного прикосания к токопроводящим деталям: - усилие нажатия - напряжение (индикатор) - ток постоянный между деталью и землей - ток (амплитудное значение) между деталью и землей - напряжение между токопроводящими деталями - сопротивление измерительной цепи	обеспечена/не обеспечена 10 Н 40 - 50 В (0 - 1) А (0 - 70) мА (0 - 250) В 50 кОм
296	IEC 61347-2-13 раздел 14				Аварийный режим (короткое замыкание по путям утечки и воздушным зазорам: - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
297					Аварийный режим (короткое замыкание или обрыв полупроводниковых приборов): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
298					Аварийный режим (короткое замыкание через изоляцию из лака, эмали или ткани): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
299					Аварийный режим (короткое замыкание электролитических конденсаторов): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
300	IEC 61347-2-13 раздел 15				нагрев трансформатора	соответствует/ не соответствует
301	IEC 61347-2-13 раздел 16				ненормальные условия работы	соответствует/ не соответствует
302	IEC 61347-2-13 раздел 17				конструкция	соответствует/ не соответствует
303	IEC 61347-2-13 раздел 16				Пути утечки тока и воздушные зазоры: - рабочее напряжение - импульсное напряжение - размеры	соответствует/не соответствует (50 - 1000) В (2 - 6) кВ (0 - 250) мм

1	2	3	4	5	6	7
304	IEC 61347-2-13 раздел 17	Оборудование световое/ УУ лампами/электронные ПРА с напряжением питания постоянного или переменного тока для модулей со светоизлучающими диодами	27.40 27.11 27.33	из 8504	Винты, токопроводящие детали и соединения: - крутящий момент	соответствует/ не соответствует (0,3-25,0) Н*м
305	IEC 61347-2-13 раздел 18				Теплостойкость: - теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
306	IEC 61347-2-13 раздел 19				Коррозионестойкость: - погружение в раствор - нагрев	стойкость/нестойкость 10% водный р-р хлор. аммония (100±5)°C
307	ГОСТ IEC 62031 раздел 7	Оборудование световое/ Модули светодиодные для общего освещения	27.40 27.11 27.33	из 8541	маркировка	соответствует/не соответствует
308	ГОСТ IEC 62031 раздел 8				Контактные зажимы винтовые: - внешний вид -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н*м от 30 до 100 Н
309					Контактные зажимы безвинтовые: - внешний вид - размеры (сечение провода) - сила натяжения жилы - контактное сопротивление - нагревостойкость (температура)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 2,5 мм2 от 4 до 50 Н от 1 до 30 мВ от 15 до 150°C
310	ГОСТ IEC 62031 раздел 9				Заземление: - ток - падение напряжения - электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует 25 А (0 - 20) В до 0,5 Ом
311	ГОСТ IEC 62031 раздел 10				Защита от случайного прикасания к токопроводящим деталям: - усилие нажатия - напряжение (индикатор) - ток постоянный между деталью и землей - ток (амплитуд. знач.) между деталью и землей - напряжение между токопроводящими деталями - сопротивление измерительной цепи	обеспечена/не обеспечена 10 Н 40 - 50 В (0 - 1) А (0 - 70) мА (0 - 250) В 50 кОм
312	ГОСТ IEC 62031 раздел 13 п.13.1				Аварийный режим (короткое замыкание по путям утечки и воздушным зазорам): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
313					Аварийный режим (короткое замыкание или, если приемлемо, обрыв полупроводниковых приборов): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
314					Аварийный режим (короткое замыкание через изоляцию из лака, эмали или ткани): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует
315					Аварийный режим (короткое замыкание электролитических конденсаторов): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
316	ГОСТ IEC 62031 раздел 13 п.13.2	Оборудование световое/ Модули светодиодные для общего освещения	27.40 27.11 27.33	из 8541	Аварийный режим (режим превышения мощности): - испытательный ток	появляется/не появляется огонь, дым или горючий газ 1,5*I _n
317	ГОСТ IEC 62031 раздел 15				Конструкция:	соответствует/не соответствует
318	ГОСТ IEC 62031 раздел 16				Пути утечки тока и воздушные зазоры (кроме доступных деталей под напряжением): - рабочее напряжение - импульсное напряжение - размеры	соответствуют/не соответствуют (50 - 1000) В (2 - 6) кВ (0 - 250) мм
319					Пути утечки тока и воздушные зазоры (для доступных деталей под напряжением): - пути утечек - воздушные зазоры	соответствуют/не соответствуют (0,6 - 11,0) мм (0,2 - 11,0) мм
320	ГОСТ IEC 62031 раздел 17				Винты, токопроводящие детали и соединения: - крутящий момент	соответствует/ не соответствует (0,3-25,0) Н*м
321	ГОСТ IEC 62031 раздел 18				Теплостойкость: - теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/не стойкость
322	ГОСТ IEC 62031 раздел 19				Коррозиестойкость: - погружение в раствор - нагрев	стойкость/ нестойкость 10% водный раствор хлористого аммония (100±5)°C
323	ГОСТ IEC 62031 раздел 21				Управление теплом:	соответствует/не соответствует
324	IEC 62031 раздел 7				маркировка	соответствует/не соответствует
325	IEC 62031 раздел 8				Контактные зажимы винтовые: - внешний вид -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н*м от 30 до 100 Н
326					Контактные зажимы безвинтовые: - внешний вид - размеры (сечение провода) - сила натяжения жилы - контактное сопротивление (падение напряжения на контакте) - нагревостойкость (температура)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 2,5 мм2 от 4 до 50 Н от 1 до 30 мВ от 15 до 150°C
327	IEC 62031 раздел 9				Заземление: - ток - падение напряжения - электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует 25 А (0 - 20) В до 0,5 Ом

1	2	3	4	5	6	7
328	IEC 62031 раздел 10	Оборудование световое/ Модули светодиодные для общего освещения	27.40 27.11 27.33	из 8541	Защита от случайного прикасания к токопроводящим деталям: - усилие нажатия - напряжение (индикатор) - ток постоянный между деталью и землей - ток (ампл. значение) между деталью и землей - напряжение между токопроводящими деталями - сопротивление измерительной цепи	обеспечена/не обеспечена 10 Н 40 - 50 В (0 - 1) А (0 - 70) мА (0 - 250) В 50 кОм
329	IEC 62031 раздел 13 п.13.1				Аварийный режим (короткое замыкание по путям утечки и воздушным зазорам): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует
330					Аварийный режим (короткое замыкание или обрыв полупроводниковых приборов): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует
331					Аварийный режим (короткое замыкание через изоляцию из лака, эмали или ткани): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует
332					Аварийный режим (короткое замыкание электролитических конденсаторов): - температура ПРА и монтажных поверхностей	соответствует/ не соответствует
333	IEC 62031 раздел 13 п.13.2				Аварийный режим (режим превышения мощности): - испытательный ток	появляется/не появляется огонь, дым или горючий газ 1,5*I _п
334	IEC 62031 раздел 15				Конструкция:	соответствует/не соответствует
335	IEC 62031 раздел 16				Пути утечки тока и воздушные зазоры (кроме доступных деталей под напряжением): - рабочее напряжение - импульсное напряжение - размеры	соответствуют/не соответствуют (50 - 1000) В (2 - 6) кВ (0 - 250) мм
336					Пути утечки тока и воздушные зазоры (для доступных деталей под напряжением): - пути утечек - воздушные зазоры	соответствуют/не соответствуют (0,6 - 11,0) мм (0,2 - 11,0) мм
337	IEC 62031 раздел 17				Винты, токопроводящие детали и соединения: - крутящий момент	соответствует/ не соответствует (0,3-25,0) Н*м
338	IEC 62031 раздел 18				Теплостойкость: - теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/не стойкость
339	IEC 62031 раздел 19				Коррозионестойкость: - погружение в раствор - нагрев	стойкость/ нестойкость 10% водный раствор хлористого аммония (100±5)°C
340	IEC 62031 раздел 21				Управление теплом:	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
341	ГОСТ Р МЭК 62560 раздел 5	Оборудование световое/ Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В	27.40 27.11 27.33	из 8541	Маркировка:	соответствует/ не соответствует
342	ГОСТ Р МЭК 62560 раздел 6				Взаимозаменяемость: - проверка калибрами - изгибающий момент - осевое растягивающее усилие - масса	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует (0,1 - 2) Н*м 40 Н (0 - 1) кг
343	ГОСТ Р МЭК 62560 раздел 7				Защита от случайного прикасания к токопроводящим деталям: - усилие нажатия - напряжение (индикатор)	обеспечена/не обеспечена 10 Н 40 - 50 В
344	ГОСТ Р МЭК 62560 раздел 9.1				Механическая прочность. Стойкость к крутящему моменту неиспользованных ламп: - крутящий момент	стойкость/нестойкость (0,8 - 3,0) Н*м
345	ГОСТ Р МЭК 62560 раздел 9.2				Механическая прочность. Стойкость к крутящему моменту после заданного времени эксплуатации:	стойкость/нестойкость
346	ГОСТ Р МЭК 62560 раздел 9.3				Сопротивление изоляции: Электрическая прочность изоляции:	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие пробоя
347	ГОСТ Р МЭК 62560 раздел 10				Превышение температуры цоколя: - температура цоколя	соответствует/не соответствует (0 - 150)°C
348	ГОСТ Р МЭК 62560 раздел 11				Теплостойкость: - теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость стойкость/нестойкость
349	ГОСТ Р МЭК 62560 раздел 13 п.13.2, п.13.3				Аварийный режим (экстремальные электрические условия): - испытательный ток	появляется/не появляется огонь, дым или горючий газ 1,5*I _n
350	ГОСТ Р МЭК 62560 раздел 13 п.13.4				Аварийный режим (короткое замыкание через конденсаторы):	появляется/не появляется огонь, дым или горючий газ
351	ГОСТ Р МЭК 62560 раздел 13 п.13.5	Оборудование световое/ Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В	27.40 27.11 27.33	из 8541	Аварийный режим (аварийные режимы через электронные компоненты):	появляется/не появляется огонь, дым или горючий газ
352	ГОСТ Р МЭК 62560 раздел 13 п.13.6				Сопротивление изоляции: Электрическая прочность изоляции:	соответствует/не соответствует наличие/отсутствие пробоя
353	ГОСТ Р МЭК 62560 раздел 14				Пути утечки тока и воздушные зазоры: - рабочее напряжение - импульсное напряжение - размеры	соответствует/не соответствует (50 - 1000) В (2 - 6) кВ (0 - 250) мм
354	ГОСТ IEC 61199-2011 Приложение А п.А2.1	Оборудование световое/ Лампы люминисцентные и светодиодные одноцокольные	27.40 27.11 27.32	из 8539 из 8541	Испытание ламп осевым растягивающим усилием: - осевое растягивающее усилие	колба и цоколь отделяются/не отделяются друг от друга 40 Н

1	2	3	4	5	6	7
355	ГОСТ IEC 62471 п. 4.3.1	Оборудование световое/ Светильники, лампы и ламповые системы	27.40 27.11 27.33	из 8539 из 8541 из 9405	Опасная доза актиничного УФ-излучения для кожи и глаз	$\leq 30 \text{ Дж/м}^2$
356	ГОСТ IEC 62471 п. 4.3.2				Опасная для глаз доза ближнего ультрафиолетового излучения	$\leq 10000 \text{ Дж/м}^2$ $\leq 10 \text{ Вт/м}^2$
357	ГОСТ IEC 62471 п. 4.3.3				Опасная для сетчатки доза излучения синего света	$\leq 1000000 \text{ Дж/м}^2 \cdot \text{ср}$ $\leq 100 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{ср}$
358	ГОСТ IEC 62471 п. 4.3.4				Опасная для сетчатки доза излучения синего света от малого источника	$\leq 100 \text{ Дж/м}^2$ $\leq 1 \text{ Вт/м}^2$
359	ГОСТ IEC 62471 п. 4.3.5				Термически опасная для сетчатки доза излучения	$\leq 50000/(\alpha \cdot t^{0,25}) \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{ср}$
360	ГОСТ IEC 62471 п. 4.3.6				Термически опасная для сетчатки доза излучения - слабый визуальный стимул	$\leq 6000/\alpha \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{ср}$
361	ГОСТ IEC 62471 п. 4.3.7				Опасная для глаз доза ближнего инфракрасного излучения	$\leq 18000/t^{0,75} \text{ Вт/м}^2$ $\leq 100 \text{ Вт/м}^2$
362	ГОСТ IEC 62471 п. 4.3.8				Опасная для кожи доза термического воздействия	$\leq 20000 \cdot t^{0,25} \text{ Вт/м}^2$
363	ГОСТ IEC 62471 п. 5.2.1				Энергетическая освещенность Спектральная плотность энергетической освещенности	$0 - 5000 \text{ Вт/м}^2$ $0 - 500 \text{ мВт}/(\text{м}^2 \cdot \text{нм})$
364	ГОСТ IEC 62471 п. 5.2.2				Энергетическая яркость Спектральная плотность энергетической яркости	$(0 - 10000000) \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{ср}$ $0 - 600 \text{ Вт}/(\text{м}^2 \cdot \text{ср} \cdot \text{нм})$
365	ГОСТ IEC 62471 п. 5.2.3				Размеры	$(0 - 3000) \text{ мм}$
366	ГОСТ IEC 62471 п. 6				Актиничный УФ	$(0,001 - 0,03) \text{ Вт/м}^2$
367					Ближний УФ	$(10 - 100) \text{ Вт/м}^2$
368					Синий свет	$(100 - 4000000) \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{ср}$
369					Синий свет, малый источник	$(1 - 400) \text{ Вт/м}^2$
370					Термический для сетчатки	$(28000 - 71000) \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{ср}$
371					Термический для сетчатки, слабый визуальный стимул	$(6000 - 0,03) \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{ср}$
372					ИК-излучение для глаз	$(100 - 3200) \text{ Вт/м}^2$
373	IEC 62471 п. 4.3.1				Опасная доза актиничного УФ-излучения для кожи и глаз	$\leq 30 \text{ Дж/м}^2$
374	IEC 62471 п. 4.3.2				Опасная для глаз доза ближнего ультрафиолетового излучения	$\leq 10000 \text{ Дж/м}^2$ $\leq 10 \text{ Вт/м}^2$
375	IEC 62471 п. 4.3.3	Опасная для сетчатки доза излучения синего света	$\leq 1000000 \text{ Дж/м}^2 \cdot \text{ср}$ $\leq 100 \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{ср}$			
376	IEC 62471 п. 4.3.4	Опасная для сетчатки доза излучения синего света от малого источника	$\leq 100 \text{ Дж/м}^2$ $\leq 1 \text{ Вт/м}^2$			
377	IEC 62471 п. 4.3.5	Термически опасная для сетчатки доза излучения	$\leq 50000/(\alpha \cdot t^{0,25}) \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{ср}$			
378	IEC 62471 п. 4.3.6	Термически опасная для сетчатки доза излучения - слабый визуальный стимул	$\leq 6000/\alpha \text{ Вт/м}^2 \cdot \text{ср}$			

1	2	3	4	5	6	7
379	IEC 62471 п. 4.3.7	Оборудование световое/ Светильники, лампы и ламповые системы	27.40 27.11 27.33	из 8539 из 8541 из 9405	Опасная для глаз доза ближнего инфракрасного излучения	$\leq 18000/t^{0,75}$ Вт/м ² < 100 Вт/м ²
380	IEC 62471 п. 4.3.8				Опасная для кожи доза термического воздействия	$\leq 20000 \cdot t^{0,25}$ Вт/м ²
381	IEC 62471 п. 5.2.1				Энергетическая освещенность Спектральная плотность энергетической освещенности	0 - 5000 Вт/м ² 0 - 500 мВт/(м ² * нм)
382	IEC 62471 п. 5.2.2				Энергетическая яркость Спектральная плотность энергетической яркости	(0 - 10000000) Вт/м ² ·ср 0 - 600 Вт/(м ² * ср * нм)
383	IEC 62471 п. 5.2.3				Размеры	(0 - 3000) мм
384	IEC 62471 п. 6				Активный УФ	(0,001 - 0,03) Вт/м ²
385					Ближний УФ	(10 - 100) Вт/м ²
386					Синий свет	(100 - 4000000) Вт/м ² ·ср
387					Синий свет, малый источник	(1 - 400) Вт/м ²
388					Термический для сетчатки	(28000 - 71000) Вт/м ² ·ср
389					Термический для сетчатки, слабый визуальный стимул	(6000 - 0,03) Вт/м ² ·ср
390						ИК-излучение для глаз
391	ГОСТ Р 51324.1 раздел 8	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.12	из 8536	Маркировка	соответствует/не соответствует
392	ГОСТ Р 51324.1 раздел 9				Размеры	соответствует/не соответствует 0 - 250 мм
393	ГОСТ Р 51324.1 раздел 10				Защита от поражения током: - усилие нажатия - напряжение (индикация)	обеспечена/не обеспечена 10 - 75 Н 40 - 50 В
394	ГОСТ Р 51324.1 раздел 11				Заземление: - размеры - испытательный ток - падение папряжения между заземляющим контактным зажимом и каждой доступной для прикосновения металлической частью - сопротивление между заземляющим контактным зажимом и каждой доступной для прикосновения металлической частью	соответствует/не соответствует (0 - 250) мм (25 - 40) А (0 - 500) мВ более/не более 0,05 Ом
395	ГОСТ Р 51324.1 раздел 12				Контактные зажимы: -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы - сила тока	соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н* м от 30 до 100 Н до 63 А
396	ГОСТ Р 51324.1 раздел 14				Механизм	соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
397	ГОСТ Р 51324.1 раздел 15 п.15.1	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.12	из 8536	Устойчивость к старению и тепловому испытанию: - нагрев - прикладываемое усилие	устойчивость/неустойчивость 100 ⁰ С 5 Н
398	ГОСТ Р 51324.1 раздел 17				Превышение температуры: - ток - размеры - температура	соответствует/не соответствует 75 А 0 - 250 мм до +150 ⁰ С
399	ГОСТ Р 51324.1 раздел 20 п.20.1 п.20.2				Механическая прочность: - удар (маятниковой ударная установка)	соответствует/не соответствует
400	ГОСТ Р 51324.1 раздел 20 п.20.3				Механическая прочность: - крутящий момент при проверке прочности сальников	соответствует/не соответствует
401	ГОСТ Р 51324.1 раздел 20 п.20.4				Механическая прочность: - усилие при проверке съемных крышек, накладок или приводных элементов	100 Н
402	ГОСТ Р 51324.1 раздел 21 п.21.1				Нагревостойкость: - нагрев	стойкость/нестойкость 100 ⁰ С
403	ГОСТ Р 51324.1 раздел 21 п.21.2 и п. 21.3				Нагревостойкость: - теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
404	ГОСТ Р 51324.1 раздел 22				Винты, токоведущие части и соединения	соответствует/не соответствует
405	ГОСТ Р 51324.1 раздел 23				Расстояния утечки, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу: - размеры	соответствует/не соответствует 0 - 250 мм
406	ГОСТ Р 51324.1 раздел 25				Коррозионестойкость: - погружение в раствор - нагрев	стойкость/нестойкость 10% раствор нашатырного спирта 100 ⁰ С
407	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 8	Полупроводниковые выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.12	из 8536	Маркировка	соответствует/не соответствует
408	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 9				Размеры	соответствует/не соответствует 0 - 250 мм
409	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 10				Защита от поражения током: - усилие нажатия - напряжение (индикация)	обеспечена/не обеспечена 10 - 75 Н 40 - 50 В
410	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 11				Заземление: - размеры - испытательный ток - падение папряжения между заземляющим контактным зажимом и каждой доступной для прикосновения металлической частью - сопротивление между заземляющим контактным зажимом и каждой доступной для прикосновения металлической частью	соответствует/не соответствует (0 - 250) мм (25 - 40) А (0 - 500) мВ более/не более 0,05 Ом

1	2	3	4	5	6	7
411	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 12	Полупроводниковые выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.12	из 8536	Контактные зажимы: -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы - сила тока	соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н*м от 30 до 100 Н до 63 А
412	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 14				Механизм	соответствует/не соответствует
413	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 15 п.15.1				Устойчивость к старению и тепловому испытанию: - нагрев - прикладываемое усилие	устойчивость/неустойчивость 100 ⁰ С 5 Н
414	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 20 п.20.1, п.20.2				Механическая прочность: - удар (маятниковой ударная установка)	соответствует/не соответствует
415	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 20 п.20.3				Механическая прочность: - крутящий момент при проверке прочности сальников	соответствует/не соответствует
416	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 20 п.20.4				Механическая прочность: - усилие при проверке съемных крышек, накладок или приводных элементов	100 Н
417	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 21 п.21.1				Нагревостойкость: - нагрев	стойкость/нестойкость 100 ⁰ С
418	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 21 п.21.2 и п. 21.3				Нагревостойкость: - теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
419	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 22				Винты, токоведущие части и соединения	соответствует/не соответствует
420	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 23				Расстояния утечки, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу: - размеры	соответствует/не соответствует 0 - 250 мм
421	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 25				Коррозионестойкость: - погружение в раствор - нагрев	стойкость/нестойкость 10% раствор нашатырного спирта 100 ⁰ С
422	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 101				Аномальные условия:	соответствует/не соответствует
423	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 102				Компоненты	соответствует/не соответствует
424	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 8	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.12	из 8536	Маркировка	соответствует/не соответствует
425	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 9				Размеры	соответствует/не соответствует 0 - 250 мм
426	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 10				Защита от поражения током: - усилие нажатия - напряжение (индикация)	обеспечена/не обеспечена 10 - 75 Н 40 - 50 В

1	2	3	4	5	6	7
427	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 11	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.12	из 8536	Заземление: - размеры - испытательный ток - падение папряжения между заземляющим контактным зажимом и каждой доступной для прикосновения металлической частью - сопротивление между заземляющим контактным зажимом и каждой доступной для прикосновения металлической частью	соответствует/не соответствует (0 - 250) мм (25 - 40) А (0 - 500) мВ более/не более 0,05 Ом
428	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 12				Контактные зажимы: -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы - сила тока	соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н*м от 30 до 100 Н до 63 А
429	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 14				Механизм	соответствует/не соответствует
430	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 15 п.15.1				Устойчивость к старению и тепловому испытанию: - нагрев - прикладываемое усилие	устойчивость/неустойчивость 100 ⁰ С 5 Н
431	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 19 п. 19.102				Нормальная работа: - напряжение питания (постоянное)	соответствует/не соответствует (0.85 - 1.1)U _n
432	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 20 п.20.1 п.20.2				Механическая прочность: - удар (маятниковой ударная установка)	соответствует/не соответствует
433	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 20 п.20.3				Механическая прочность: - крутящий момент при проверке прочности сальников	соответствует/не соответствует
434	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 20 п.20.4				Механическая прочность: - усилие при проверке съемных крышек, накладок или приводных элементов	100 Н
435	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 21 п.21.1				Нагревостойкость: - нагрев	стойкость/нестойкость 100 ⁰ С
436	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 21 п.21.2 и п. 21.3				Нагревостойкость: - теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
437	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 22				Винты, токоведущие части и соединения	соответствует/не соответствует
438	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 23				Расстояния утечки, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу: - размеры	соответствует/не соответствует 0 - 250 мм
439	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 25				Коррозионестойкость: - погружение в раствор - нагрев	стойкость/нестойкость 10% раствор нашатырного спирта 100 ⁰ С
440	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 101				Аномальные условия работы цепи управления: - температура	соответствует/не соответствует 100 ⁰ С

1	2	3	4	5	6	7
441	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 8	Выключатели выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.12	из 8536	Маркировка	соответствует/не соответствует
442	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 9				Размеры	соответствует/не соответствует 0 - 250 мм
443	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 10				Защита от поражения током: - усилие нажатия - напряжение (индикация)	обеспечена/не обеспечена 10 - 75 Н 40 - 50 В
444	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 11				Заземление: - размеры - испытательный ток - падение напряжения между заземляющим контактным зажимом и каждой доступной для прикосновения металлической частью - сопротивление между заземляющим контактным зажимом и каждой доступной для прикосновения металлической частью	соответствует/не соответствует (0 - 250) мм (25 - 40) А (0 - 500) мВ более/не более 0,05 Ом
445	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 12				Контактные зажимы: -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы - сила тока	соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н*м от 30 до 100 Н до 63 А
446	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 14				Механизм	соответствует/не соответствует
447	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 15 п.15.1				Устойчивость к старению и тепловому испытанию: - нагрев - прикладываемое усилие	устойчивость/неустойчивость 100 ⁰ С 5 Н
448	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 20 п.20.1 п.20.2				Механическая прочность: - удар (маятниковой ударная установка)	соответствует/не соответствует
449	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 20 п.20.3				Механическая прочность: - крутящий момент при проверке прочности сальников	соответствует/не соответствует
450	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 20 п.20.4				Механическая прочность: - усилие при проверке съемных крышек, накладок или приводных элементов	100 Н
451	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 21 п.21.1				Нагревостойкость: - нагрев	стойкость/ нестойкость 100 ⁰ С
452	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 21 п.21.2 и п. 21.3				Нагревостойкость: - теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/ нестойкость
453	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 22				Винты, токоведущие части и соединения	соответствует/не соответствует
454	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 23				Расстояния утечки, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу: - размеры	соответствует/не соответствует 0 - 250 мм

1	2	3	4	5	6	7
455	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 25	Выключатели выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.12	из 8536	Коррозионестойкость: - погружение в раствор - нагрев	стойкость/ нестойкость 10% раствор нашатырного спирта (100±5)°C
456	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 101				Аномальные условия работы цепи управления: - температура	соответствует/не соответствует 100 ⁰ C
457	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 8	Соединители электрические штепсельные бытовых и аналогичного назначения	27.33	из 8536 из 8544	Маркировка	соответствует/не соответствует
458	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 9				Размеры - соответствие размеров калибров - усилие, приложенное к калибру - температура воздуха	соответствует/не соответствует 0 - 250 мм (150 - 200) Н (35±2) ⁰ C
459	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 10				Защита от поражения током: - усилие нажатия - напряжение (индикация) - температура воздуха	обеспечена/не обеспечена 10 - 150 Н 40 - 50 В (35±2) ⁰ C
460	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 11				Заземление: - ток - падение напряжения - электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует 25 А (0 - 20) В до 0,05 Ом
461	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 12				Контактные зажимы: -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы - сила испытательного тока - падение напряжения - сила изгиба проводника	соответствует/не соответствует до 10 мм ² от 0,2 до 2,0 Н*м от 30 до 80 Н от 17 до 22 А от 15 до 25 мВ от 0,25 до 1 Н
462	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 14				Конструкция вилок и переносных и розеток: - усилие, передаваемое на штырь вилки или розетки - размеры - температура перегрева штырей вилки - дополнительный крутящий момент	соответствует/ не соответствует 100 Н (0 - 250) мм до 45 ⁰ C до 0,25 Н*м
463	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 15				Сблокированные розетки	соответствует/ не соответствует
464	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 16 п.16.1				Устойчивость к старению: - температура воздуха - относительная влажность - усилие прижатия ткани	устойчивость/неустойчивость (70 ± 2)°C (45 - 55) % 5 Н

1	2	3	4	5	6	7
465	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 18	Соединители электрические штепсельные бытовых и аналогичного назначения	27.33	из 8536 из 8544 из 9032 из 9107	Работа заземляющего контакта	соответствует/ не соответствует
466	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 21				Нормальная работа: -максимальная длительность - напряжение питания - ток - cosφ - сила воздействия на входные отверстия	соответствует/не соответствует 1000 часов 1,1 Un 1,25 In (0,8 ± 0,05) (1 - 20) Н
467	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 22				Усилие при разьеме штырей вилки с гнездами розетки: - усилие	соответствует/ не соответствует (1,5 - 100) Н
468	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 24				Механическая прочность: - испытание маятниковой ударной установкой - сила прижатия испытательного щупа - количество свободных падений - температура среды при испытании на удар - масса бойка при испытании на удар - высота падения бойка - сила при испытании на сжатие - крутящий момент - сила при испытании частично опрессован. вилок - количество циклов при испытании частично опрессованных вилок - сила прижатия штыря при испытания розеток со шторками - температура среды при испытании штырей вилок - испытание средства подвески переносной розетки - сила, прикладываемая при испытании крышек	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует (1 - 10) Н (100 - 1000) падений -(15±2) ⁰ С (1000±2) г 100 мм 300 Н (1 - 10) Н* 4 Н 20000 циклов (40 - 75) Н (70±2) ⁰ С соответствует/ не соответствует (40 - 120) Н
469	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 25 п.25.1				Нагревостойкость: - нагрев	стойкость/ нестойкость 100 ⁰ С
470	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 25 п.25.2 и п.25.3				Нагревостойкость: - теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/ нестойкость
471	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 25 п.25.4				Нагревостойкость при испытании на сжатие: - нагрев	стойкость/ нестойкость (80 ± 2) ⁰ С
472	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 26				Винты, токоведущие части и соединения	соответствует/ не соответствует
473	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 27				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу - размеры	соответствует/не соответствует (0 - 250) мм
474	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 29				Коррозионестойкость: - погружение в раствор - нагрев	стойкость/нестойкость 10% р-р нашатырного спирта (100 ± 5) ⁰ С

1	2	3	4	5	6	7
475	ГОСТ IEC 60884-2-7 раздел 8	Соединители электрические штепсельные бытовых и аналогичного назначения/ комплекты удлинительных шнуров	27.33	из 8544	Маркировка	соответствует/не соответствует
476	ГОСТ IEC 60884-2-7 раздел 9				Размеры	соответствует/не соответствует 0 - 250 мм
477	ГОСТ IEC 60884-2-7 раздел 10				Защита от поражения током: - усилие нажатия - напряжение (индикация)	обеспечена/не обеспечена 1 Н 40 - 50 В
478	ГОСТ IEC 60884-2-7 раздел 14				Конструкция вилок и переносных и розеток	соответствует/ не соответствует
479	ГОСТ IEC 60884-2-7 раздел 15 п.15.1				Наличие створок соответствие компонентов	наличие/отсутствие соответствует/ не соответствует
480	ГОСТ IEC 60884-2-7 раздел 15 п.15.2				Тип, длина и сечение проводников: размеры	соответствует/ не соответствует (0 - 30) м
481	ГОСТ IEC 60884-2-7 раздел 15 п.15.3				Соответствие тока номинального вилки номинальному току штепсельной розетки	соответствует/ не соответствует
482	ГОСТ IEC 60884-2-7 раздел 17				Устойчивость к старению, защита от проникновения воды, влагостойкость	устойчивость/неустойчивость
483	ГОСТ 28244 п.6.1	Провода и шнуры армированные	27.33	из 8544	Конструкция: - размеры - проверка калибрами - превышение температуры на гильзовом контакте заземления и штырях вилок над температурой окружающей среды - превышение температуры на гильзах розеток над температурой окружающей среды - упругость заземляющего гильзового контакта вилки - цвет армированных шнуров и шнуров-соединителей - невозможность однополюсного включения вилок в двухполюсную розетку - опережающее включение заземляющего контакта вилок - опережающее включение заземляющего контакта розеток - недоступность токопроводящих частей вилок для прикасаия - недоступность токопроводящих частей розеток для прикасаия - пути утечки тока вилок - пути утечки тока розеток	соответствует/ не соответствует (0 - 250) мм (0 - 3000) мм соответствует/не соответствует имеется/отсутствует имеется/отсутствует соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует возможность/невозможность имеется/отсутствует имеется/отсутствует доступность/недоступность доступность/недоступность соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
484	ГОСТ 28244 п.6.2	Провода и шнуры армированные	27.33	из 8544	Электрические параметры: - электрическое сопротивление изоляции вилок - электрическое сопротивление изоляции розеток - электрическая прочность изоляции вилок - электрическая прочность изоляции розеток	соответствуют/ не соответствуют соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует наличие/отсутствие пробоя наличие/отсутствие пробоя
485	ГОСТ 28244 п.6.5				Надежность: - работоспособность вилок - устойчивость вилок к коммутационным нагрузкам - работоспособность розеток - устойчивость розеток к коммутационным нагрузкам	соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует устойчивость/неустойчивость соответствует/ не соответствует устойчивость/неустойчивость
486	ГОСТ 28244 п.6.6				маркировка	соответствует/ не соответствует
487	ГОСТ 28244 п.6.3				Механические параметры: - механическая прочность розеток - механическую прочность вилок - механическую прочность розеток при боковом натяжении - стойкость вилок к сжатию - механическая прочность полых трубчатых штырей вилок - стойкость вилок к натяжению, скручиванию и изгибам - непроворачивание штырей вилок вокруг своей оси - стойкость частично изолированных штырей вилок к износу - усилия расчленения гильз розеток со штырями приборных вилок - стойкость к сжатию при повышенной температуре вилок - стойкость к сжатию при повышенной температуре розеток - стойкость на удар при низкой температуре	соответствуют/ не соответствуют соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует стойкость/нестойкость соответствует/ не соответствует стойкость/нестойкость проворачивание/ непроворачивание стойкость/нестойкость соответствует/ не соответствует стойкость/нестойкость стойкость/нестойкость стойкость/нестойкость
488	ГОСТ 31223 раздел 7	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33	из 8544	Маркировка	соответствует/ не соответствует
489	ГОСТ 31223 раздел 8				Защита от поражения током: - усилие нажатия - напряжение (индикация)	обеспечена/не обеспечена (1 - 75) Н (40 - 50) В

1	2	3	4	5	6	7
490	ГОСТ 31223 раздел 9	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33	из 8544	Заземление: - размеры - испытательный ток - падение папряжения между заземляющим контактным зажимом и каждой доступной для прикосновения металлической частью - сопротивление между заземляющим контактным зажимом и каждой доступной для прикосновения металлической частью - сопротивление между заземляющим зажимом и доступной для прикосновения металлической частью, имеющей только основную изоляцию	соответствует/не соответствует (0 - 250) мм (25 - 40) А (0 - 500) мВ более/не более 0,05 Ом более/не более 0,1 Ом
491	ГОСТ 31223 раздел 10				Контактные зажимы: - размеры - крутящий момент - испытание в устройстве для проверки повреждения проводников - растягивающее усилие	соответствует/не соответствует (0 - 250) мм (0,2 - 2) Н*м зажим пригоден/непригоден для использования, проводник остается/не остается/ повреждается в зажиме (30 - 50) Н
492	ГОСТ 31223 раздел 11				Гибкие кабели и их присоединение: - размеры - испытание анкерного крепления на натяжение (100 натяжений, (60 - 80) Н) - испытание анкерного крепления крутящим моментом (0,25 Н*м) - испытание отверстия для прохода кабеля (25 натяжений с усилием 60 Н)	соответствует/не соответствует (0 - 3000) м наличие/отсутствие смещения более 2 мм или повреждений наличие/отсутствие смещения более 2 мм или повреждений наличие/отсутствие повреждений кабеля
493	ГОСТ 31223 раздел 13				Комплекующие изделия:	соответствует/не соответствует
494	ГОСТ 31223 раздел 14				Устойчивость к старению: - нагрев (168 ч) - сила нажатия	стойкость/нестойкость 70°C ±20C 5 Н
495	ГОСТ 31223 раздел 18				Нормальная работа: - испытание удлинителей, имеющих соединения между неподвижными и подвижными частями макс. сопротивление для фазного проводника макс. сопротивление для нейтрального пр-ка - испытание намоткой кабеля (100 - 10000 циклов с усилием натяжения (7,5 -50) Н) - испытание н электрическую прочность изоляции	соответствует/не соответствует увеличение сопротивления соответствует/ не соответствует 0,075 0,05 Ом дальнейшее использование возможно/не возможно наличие/отсутствие пробоев и коротких замыканий

1	2	3	4	5	6	7
496	ГОСТ 31223 раздел 19	Удлинители бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33	из 8544	Превышение температуры при нормальной эксплуатации: - превышение температуры	дальнейшее использование возможно/невозможно (35 - 145) °C
497	ГОСТ 31223 раздел 20 п.20.1				Превышение температуры в условиях перегрузки (для удлинителей с выключателями защитного отключения и/или ограничителями тока): - испытательный ток - превышение температуры - испытание на электрическую прочность изоляции	дальнейшее использование возможно/невозможно (0 - 25) А (60 - 170) °C наличие/отсутствие пробоев и коротких замыканий
498	ГОСТ 31223 раздел 20 п.20.2				Превышение температуры в условиях перегрузки (кроме удлинителей с выключателями защитного отключения и/или ограничителями тока): - испытательный ток - проверка испытательным пальцем - растягивающее усилие - испытание на электрическую прочность изоляции - испытание погружением в воду	дальнейшее использование возможно/невозможно (0 - 40) А наличие/отсутствие касания токоведущих частей (60 - 80) Н наличие/отсутствие пробоев и коротких замыканий сохранение/не сохранение работоспособности
499	ГОСТ 31223 раздел 21 п.21.2, п.21.3				Механическая прочность переносных удлинителей (массой до 2,5 кг включительно): - испытание пружинным ударным устройством энергия удара - испытание 10-кратным сбрасыванием на бетонный пол с высоты 0,75 м	дальнейшее использование возможно/невозможно механическая прочность достаточна/недостаточна (1 ± 0,04) Дж механическая прочность достаточна/недостаточна
500	ГОСТ 31223 раздел 21 п.21.2, п.21.4				Механическая прочность переносных удлинителей (массой от 2,5 до 30 кг): - испытание пружинным ударным устройством энергия удара - испытание 10-кратным сбрасыванием на бетонный пол с высоты транспортирования	дальнейшее использование возможно/невозможно механическая прочность достаточна/недостаточна (1 ± 0,04) Дж механическая прочность достаточна/недостаточна
501	ГОСТ 31223 раздел 21 п.21.2, п.21.5				Механическая прочность переносных удлинителей (массой свыше 30 кг): - испытание пружинным ударным устройством энергия удара - испытание 10-кратным опрокидыванием на бетонный пол	дальнейшее использование возможно/невозможно механическая прочность достаточна/недостаточна (1 ± 0,04) Дж механическая прочность достаточна/недостаточна

1	2	3	4	5	6	7
502	ГОСТ 31223 раздел 21 п.21.2	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33	из 8544	Механическая прочность стационарных удлинителей: - испытание пружинным ударным устройством энергия удара	дальнейшее использование возможно/невозможно механическая прочность достаточна/недостаточна (1 ± 0,04) Дж
503	ГОСТ 31223 раздел 21 п.21.7				Механическая прочность удлинителей с уплотнениями кабельных вводов с резьбой: - размеры - испытательный крутящий момент	дальнейшее использование возможно/невозможно (0 - 250) мм (3,75 - 10) Н*м
504	ГОСТ 31223 раздел 22				Стойкость к нагреву: - температура нагрева - теплостойкость (при давлении шариком d=5мм с усилием 20 Н при (40 - 125)±2°C) - сила давления испытательного штыря	стойкость/не стойкость 100 ± 2 °C стойкость/не стойкость 5 Н
505	ГОСТ 31223 раздел 23				Винты, токоведущие части и соединения	соответствует/не соответствует
506	ГОСТ 31223 раздел 24				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу: - размеры	соответствует/не соответствует (0 - 250) мм
507	ГОСТ 31223 раздел 26				Коррозионестойкость: - погружение в раствор - нагрев	стойкость/ нестойкость 10% раствор нашатырного спирта (100 ± 5)°C
508	ГОСТ 30851.1 п.8	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	27.33.1	из 8536	Маркировка	соответствует/ не соответствует
509	ГОСТ 30851.1 п.9				Размеры: - измерения - проверка калибрами	соответствует/не соответствует 0 - 250 мм соответствует/не соответствует
510	ГОСТ 30851.1 п.10				Защита от поражения током: - усилие нажатия - напряжение (индикация) - температура воздуха	обеспечена/не обеспечена 20 Н (40 - 50) В (35±2)°C
511	ГОСТ 30851.1 п.11				Заземление: - ток - падение напряжения - электрическое сопротивление	соответствует/не соответствует 25 А (0 - 20) В до 0,05 Ом
512	ГОСТ 30851.1 п.12.1				Зажимы и выводы розеток: -размеры (сечение провода)	соответствует/не соответствует до 10 мм ²
513	ГОСТ 30851.1 п.12.2				Винтовые зажимы: - сила натяжения жилы	соответствует/не соответствует от 40 до 50 Н
514	ГОСТ 30851.1 п.16				Усилия сочленения и расчленения соединителя: - извлекающее усилие - проверка испытательным штыревым калибром	соответствует/не соответствует (1,5 - 60) Н соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
515	ГОСТ 30851.1 п.17	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	27.33.1	из 8536	Работа контактов и сопротивление цепей:	соответствует/не соответствует
516	ГОСТ 30851.1 п.21				Превышение температуры токоведущих частей: - испытательный ток - превышение температуры контактов и выводов	соответствует/ не соответствует 1,25 I _п не более 45°C
517	ГОСТ 30851.1 п.23.4, п.23.5				Механическая прочность вилок: - прикладываемое усилие - масса ударного элемента - энергия удара - количество ударов	соответствует/ не соответствует 40±2 Н 250 г (0,5±0,05) Дж 12 ударов
518	ГОСТ 30851.1 п.24.1				Стойкость к нагреву: - температура нагрева соединителя - теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20Н при (75 - 155)±2°C) - сила давления кулачков	стойкость/не стойкость (100±2)°C стойкость/не стойкость 20 Н
519	ГОСТ 30851.1 п.24.2				Устойчивость к старению: - температура воздуха - усилие прижатия ткани	устойчивость/неустойчивость (70 - 80) ±20C 5 Н
520	ГОСТ 30851.1 п.25				Винты, токоведущие части и соединения	соответствует/ не соответствует
521	ГОСТ 30851.1 п.26				Пути утечки тока, воздушные зазоры и расстояния через заливочную массу - размеры	соответствует/не соответствует (0 - 250) мм
522	ГОСТ 30851.1 п.28				Коррозионестойкость: - погружение в раствор - нагрев	стойкость/ нестойкость 10% р-р нашатырного спирта (100 ± 5)°C
523	ГОСТ 31195.1 п.8	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.1	из 8536	маркировка	соответствует/ не соответствует
524	ГОСТ 31195.1 п.9				Защита от поражения электрическим током: - усилие нажатия испытательного штыря - напряжение (индикация)	обеспечена/не обеспечена 10 Н 40 - 50 В
525	ГОСТ 31195.1 п.10				Соединение проводников:	соответствует/ не соответствует
526	ГОСТ 31195.1 п.11				Конструкция:	соответствует/ не соответствует
527	ГОСТ 31195.1 п.14.2				Механическая прочность: - испытание маятниковой ударной установкой высота падения бойка	соответствует/не соответствует (75 -250) мм
528	ГОСТ 31195.1 п.15				Превышение температуры при нормальной эксплуатации: - испытательный ток - превышение температуры	соответствует/ не соответствует (6 - 125) А не более 45°C
529	ГОСТ 31195.1 п.16				Стойкость к нагреву: - температура нагрева - теплостойкость (при давлении шариком d=5мм с усилием 20 Н при (40 - 125)±2°C) - сила давления испытательного штыря	стойкость/не стойкость (80 - 120)°C ± 5°C стойкость/не стойкость 5 Н
530	ГОСТ 31195.1 п.17				Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояние через гермет. компаунд	(1-250) мм

1	2	3	4	5	6	7
531	ГОСТ IEC 60998-2-1 п.8	Соединительные устройства с винтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.1	из 8536	маркировка	соответствует/ не соответствует
532	ГОСТ IEC 60998-2-1 п.9				Защита от поражения электрическим током: - усилие нажатия испытательного штыря - напряжение (индикация)	обеспечена/не обеспечена 10 Н 40 - 50 В
533	ГОСТ IEC 60998-2-1 п.10				Соединение проводников: - размеры - крутящий момент - растягивающее усилие	соответствует/ не соответствует (0 - 250) мм (0,05 - 10) Н*м (10 - 190) Н
534	ГОСТ IEC 60998-2-1 п.11				Конструкция:	соответствует/ не соответствует
535	ГОСТ IEC 60998-2-1 п.14.2				Механическая прочность: - испытание маятниковой ударной установкой высота падения бойка	соответствует/не соответствует (75 -250) мм
536	ГОСТ IEC 60998-2-1 п.15				Превышение температуры при нормальной эксплуатации: - испытательный ток - превышение температуры - крутящий момент	соответствует/ не соответствует (6 - 125) А не более 45°C (0,05 - 10) Н*м
537	ГОСТ IEC 60998-2-1 п.16	Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.1	из 8536	Стойкость к нагреву: - температура нагрева - теплостойкость (при давлении шариком d=5мм с усилием 20 Н при (40 - 125)±2°C) - сила давления испытательного штыря	стойкость/не стойкость (80 - 120)°C ± 5°C стойкость/не стойкость 5 Н
538	ГОСТ IEC 60998-2-1 п.17				Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояние через герметизир. компаунд:	(1-250) мм
539	ГОСТ IEC 60998-2-2 п.8				маркировка	соответствует/ не соответствует
540	ГОСТ IEC 60998-2-2 п.9				Защита от поражения электрическим током: - усилие нажатия испытательного штыря - напряжение (индикация)	обеспечена/не обеспечена 10 Н 40 - 50 В
541	ГОСТ IEC 60998-2-2 п.10				Соединение проводников: - размеры - масса груза при испытании на скручивание - растягивающее усилие	соответствует/ не соответствует (0 - 250) мм (0,2 - 6,8) кг (10 - 190) Н
542	ГОСТ IEC 60998-2-2 п.11				Конструкция:	соответствует/ не соответствует
543	ГОСТ IEC 60998-2-2 п.14.2	Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.1	из 8536	Механическая прочность: - испытание маятниковой ударной установкой высота падения бойка	соответствует/не соответствует (75 -250) мм
544	ГОСТ IEC 60998-2-2 п.14.101				Механическая прочность (испытание на прогиб): - количество направлений прогиба - усилие при испытании на прогиб - испытательный ток - падение напряжения в зажиме	соответствует/не соответствует 12 направлений (0,09 -2,0) Н (101 ± 5%) А не более 2,5 мВ

1	2	3	4	5	6	7
545	ГОСТ IEC 60998-2-2 п.15.1 - 15.4	Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.1	из 8536	Превышение температуры при нормальной эксплуатации: - испытательный ток - превышение температуры	соответствует/ не соответствует (6 - 125) А не более 45°C
546	ГОСТ IEC 60998-2-2 п.15.101				Превышение температуры при испытании на электрическую работоспособность: - размеры - испытательный ток - количество циклов нагрева - температура нагрева - падение напряжения в зажиме	соответствует/ не соответствует (0 - 125) мм (6 - 125) А 192 цикла от 20±2°C до 40±5°C (0 - 22,5) мВ
547	ГОСТ IEC 60998-2-2 п.16				Стойкость к нагреву: - температура нагрева - теплостойкость (при давлении шариком d=5мм с усилием 20 Н при (40 - 125)±2°C) - сила давления испытательного штыря	стойкость/не стойкость (80 - 120)°C ± 5°C стойкость/не стойкость 5 Н
548	ГОСТ IEC 60998-2-2 п.17				Расстояния утечки по поверхности изолятора, зазоры и расстояние через герметизир. компаунд	(1-250) мм
549	ГОСТ 31602.1 п.9.1 и Приложение Б	Винтовые и безвинтовые контактные зажимы для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм ²	27.33.1	из 8536	Присоединение проводника наибольшего сечения:	проводник наибольшего сечения входит в зажим с чрезмерным/ без чрезмерного усилия
550	ГОСТ 31602.1 п.9.2 и Приложение С				Присоединение проводника наибольшего сечения:	пути утечки тока и воздушные зазоры соответствуют/ не соответствуют
551	ГОСТ 31602.1 п.9.3				Присоединение жестких и гибких проводников наибольшего сечения к безвинтовым зажимам:	дальнейшее использование возможно/невозможно
552	ГОСТ 31602.1 п.9.4				Зажатие проводника без чрезмерного повреждения: - масса груза при испытании на скручивание - усилие натяжения	выходит/не выходит из зажима дальнейшее использование возможно/невозможно (6,8 - 22,7) кг (190 - 580) Н
553	ГОСТ 31602.1 п.9.5				Натяжение проводника: - усилие натяжения	выходит/не выходит из зажима (10 - 100) Н
554	ГОСТ 31602.1 п.9.6				Проверка механической прочности винтовых зажимов: - крутящий момент	дальнейшее использование возможно/невозможно (0,05 - 10) Н*м
555	ГОСТ 31602.1 п.9.7				Превышение температуры:	соответствует/не соответствует
556	ГОСТ 31602.1 п.9.8				Электрические характеристики безвинтовых зажимов: - испытательный ток - падение напряжения	соответствуют/не соответствуют 1,25* I _н не более 15 мВ

1	2	3	4	5	6	7
557	ГОСТ 31602.1 п.9.9	Винтовые и безвинтовые контактные зажимы для соединения медных проводников с номинальным сечением от 0,2 до 35 мм ²	27.33.1	из 8536	Функциональные характеристики при согнутом проводнике	изменились/не изменились
558	ГОСТ 31602.1 п.9.10				Превышение температуры при испытании безвинтовых зажимов на электрическую работоспособность: - размеры - испытательный ток - количество циклов нагрева - температура нагрева - падение напряжения в зажиме	дальнейшее использование возможно/невозможно (0 - 125) мм (6 - 125) А 192 цикла от 20±2°С до 40±5°С (0 - 22,5) мВ
559	ГОСТ IEC 60947-7-1 п.8.3.2, таблица 3, Приложение D (п.D8)	Клеммные колодки для медных проводников	27.33.1	из 8536	Крепление клеммной колодки к панели: - размеры - приложенная сила - крутящий момент	наличие/отсутствие смещения и повреждений (0 - 250) мм (1 - 20) Н (0,05 - 50) Н*м
560	ГОСТ IEC 60947-7-1 п.8.3.3.1, Приложение D (п.D8)				Механическая прочность выводов колодки: - крутящий момент - падение напряжения	дальнейшее использование возможно/невозможно (0,05 - 50) Н*м (1,6 - 4,8) мВ
561	ГОСТ IEC 60947-7-1 п.8.3.3.2, п.8.3.3.3, Приложение D (п.D8)				Крепление проводников в зажимах: - размеры - крутящий момент - количество вращений - тянущее усилие	дальнейшее использование возможно/невозможно (0 - 250) мм (0,05 - 50) Н*м 135 вращений (10 - 578) Н
562	ГОСТ IEC 60947-7-1 п.8.3.3.4, п.8.3.3.5, Приложение D (п.D8)				Проверка номинального поперечного сечения: - размеры - испытание калибром	присоединение возможно/невозможно (0 - 250) мм калибр проникает/не проникает на полную/неполную глубину
563	ГОСТ IEC 60947-7-1 п.8.4.2, Приложение D (п.D8)				Воздушные зазоры и расстояния утечек: - расстояние - степень загрязнения	соответствует/не соответствует (0 - 250) мм (1 - 4)
564	ГОСТ IEC 60947-7-1 п.8.4.3 а), Приложение D (п.D8)				Проверка импульсным выдерживаемым напряжением: - импульсное выдерживаемое напряжение - степень загрязнения - минимальные воздушные зазоры	наличие/отсутствие пробивных разрядов (0,33 - 12) кВ (1 - 4) (0,01 - 14) мм
565	ГОСТ IEC 60947-7-1 п.8.4.3 б)				Проверка твердой изоляции выдерживаемым напряжением промышленной частоты: - частота испытательного напряжения - испытательное переменное напряжение - испытательное напряжение постоянного тока	наличие/отсутствие пробивных разрядов (45 - 65) Гц (1000 - 2200) В ± 3% (1415 - 3820) В ± 3%

1	2	3	4	5	6	7
566	ГОСТ IEC 60947-7-1 п.8.4.4, Приложение D (п.D8)	Клеммные колодки для медных проводников	27.33.1	из 8536	Падение напряжения: - размеры - испытательный ток	(1,6 - 4,8) мВ (0 - 250) мм (4 - 520) А
567	ГОСТ IEC 60947-7-1 п.8.4.5, п.7.2.1, Приложение D (п.D8)				Превышение температуры: - размеры - крутящий момент - испытательный ток - падение напряжения - температура нагрева	не более 45 ⁰ С (0 - 250) мм (0,05 - 50) Н*м (4 - 480) А (1,6 - 4,8) мВ (0 - 100)°С
568	ГОСТ IEC 60947-7-1 п.8.4.6, п.7.2.3, Приложение D (п.D8)				Испытание на кратковременно выдерживаемый ток: - размеры - крутящий момент - испытательный ток - падение напряжения	дальнейшее использование возможно/невозможно (0 - 250) мм (0,05 - 50) Н*м (4 - 480) А /(120 А/1мм ²) (1,6 - 4,8) мВ
569	ГОСТ IEC 60947-7-1 п.8.4.7, Приложение D (п.D8)				Температурный износ безвинт. клеммных колодок - испытательный ток - количество циклов нагрева - температура нагрева - падение напряжения в зажиме - тянущее усилие	соответствует/ не соответствует (4 - 480) А 192 цикла от 20±2°С до 90±5°С (1,6 - 4,8) мВ (10 - 578) Н
570	ГОСТ IEC 60947-1 п.8.2.4.1, п.8.2.4.2, таблица 4	Аппаратура распределения и управления низковольтная	27.33.1	из 8536	Механическая прочность выводов колодки: - крутящий момент - падение напряжения	дальнейшее использование возможно/невозможно (0,05 - 50) Н*м (1,6 - 4,8) мВ
571	ГОСТ IEC 60947-1 п.8.2.4.1, п.8.2.4.3, таблица 4				Крепление проводников в зажимах: - размеры - крутящий момент - количество вращений - тянущее усилие	дальнейшее использование возможно/невозможно (0 - 250) мм (0,05 - 50) Н*м 135 вращений (10 - 578) Н
572	ГОСТ IEC 60947-1 п.8.2.4.4, п. 8.2.4.5, таблица 7а				Проверка номинального поперечного сечения: - размеры - испытание калибром	присоединение возможно/невозможно (0 - 250) мм калибр проникает/не проникает на полную/неполную глубину
573	ГОСТ IEC 60947-1 Приложение G				Воздушные зазоры: - размеры	соответствует/не соответствует (0 - 250) мм
574	ГОСТ IEC 60947-1 Приложение G				Расстояния утечек: - размеры - степень загрязнения	соответствует/не соответствует (0 - 250) мм (1 - 4)

1	2	3	4	5	6	7
575	ГОСТ IEC 60947-1 п.8.3.3.4.1 перечисление 2), п.7.2.3.1, пункт 1) перечисление б), таблица 13, Приложение G	Аппаратура распределения и управления низковольтная	27.33.1	из 8536	Проверка импульсным выдерживаемым напряжением: - импульсное выдерживаемое напряжение - степень загрязнения - минимальные воздушные зазоры	наличие/отсутствие пробивных разрядов (0,33 - 12) кВ (1 - 4) (0,01 - 14) мм
576	ГОСТ IEC 60947-1 п.8.3.3.4.1 перечисление 3), таблица 12А				Проверка твердой изоляции выдерживаемым напряжением промышленной частоты: - частота испытательного напряжения - испытательное переменное напряжение - испытательное напряжение постоянного тока	наличие/отсутствие пробивных разрядов (45 - 65) Гц (1000 - 2200) В ± 3% (1415 - 3820) В ± 3%
577	ГОСТ IEC 60360	Стандартный метод измерения превышения температуры на цоколе лампы	-	-	Превышение температуры на цоколе лампы	наличие/отсутствие превышения
578	IEC 60360	Standard method of measurement of lamp cap temperature rise	-	-	Превышение температуры на цоколе лампы	наличие/отсутствие превышения
579	ГОСТ Р МЭК 60990 раздел 6, раздел 8, Приложение А, В, С, D, Е, L	Методы измерения тока прикосновения и тока защитного проводника	-	-	Ток прикосновения: Ток защитного проводника:	предельное значение тока превышено/не превышено
580	IEC 60990 п.6, п.8, Annex A, B, C, D, E, L	Methods of measurement of touch current and protective conductor current	-	-	Ток прикосновения: Ток защитного проводника:	предельное значение тока превышено/не превышено
581	ФР.1.99.2017.27376	Осветительные установки со светодиодами для промышленных теплиц	-	из 9405	Освещенность	от 1 до 200000 лк
582	ФР.1.99.2017.27373		-	из 9405	Сила света	от 1 до 150000 кд
583	ФР.1.99.2017.27375		-	из 9405	Фотосинтетическая облученность	$(6 \cdot 10^{17} - 1,2 \cdot 10^{22})$ фотонов·с ⁻¹ ·м ⁻² (от 1 до 19999 мкмоль·с ⁻¹ ·м ⁻²) в спектральном диапазоне от 400 до 700 нм
584	ФР.1.99.2016.24182	Приборы осветительные светодиодные	-	из 9405	Световой поток	от 5 до 250 000 лм
585	ФР.1.99.2017.27374		-	из 9405	Сила света	от 1 до 150 000 кд

1	2	3	4	5	6	7
586	ФР.1.99.2017.27374	Приборы облучательные со светодиодами для промышленных теплиц	-	из 9405	Фотосинтетический поток фотонов	от 0,1 до 3000 мкмоль/с
587	ФР.1.99.2016.24183	Осветительные установки для автомобильных дорог общего пользования	-	из 9405 из 8530	Яркость	от 0,1 до 20 кд/м ²
588	ГОСТ Р 52870 п.5.2.3, п. 5.2.5	Средства отображения информации коллективного пользования (медиафасады)	-	из 9405 из 8530	Яркость Неравномерность яркости	0,1 - 10000 кд/м ² от 0 до 1000
589	ГОСТ Р 57671 п.7.3.1	Приборы облучательные со светодиодными источниками света для теплиц	-	из 9405	Тип кривой силы света	-
590	ГОСТ Р 57671 п.7.3.2				Класс светораспределения	-
591	ГОСТ Р 57671 п.7.3.3				Значение фотосинтетического потока фотонов, излучаемого прибором	от 0,1 до 3000 мкмоль/с
592	ГОСТ Р 57671 п.7.3.3				Эффективность прибора в области ФАР	-
593	ГОСТ Р 57671 п.7.4				Заземление: - электрическое сопротивление - падение напряжения между заземляющим зажимом или контактами доступной металлической деталью	соответствует/не соответствует до 1 Ом (0,1 - 15,0) В
594	ГОСТ Р 57671 п.7.4				Ток прикосновения/ток защитного проводника	(0,7- 10) мА
595	ГОСТ Р 57671 п.7.4				Пути утечек Воздушные зазоры	(0,6 - 11,0) мм (0,2 - 11,0) мм
596	ГОСТ Р 57671 п.7.4				Защита от случайного прикосновения к токоведущим частям	соответствует/не соответствует
597	ГОСТ Р 57671 п.7.4.2				Коэффициент мощности	(0 - 1)
598	ГОСТ Р 57671 п.7.7				Маркировка	соответствует/не соответствует
599	ГОСТ Р 57671 п.7.5				Конструкция: - габаритные и установочные размеры, -масса	соответствует/не соответствует (1-3000) мм (0,1-30,0) кг
600	ГОСТ Р 57671 п.7.5				Крутящий момент винтовых и других механических соединений	(0,3-25,0) Н*м
601	ГОСТ Р 57671 п.7.6.2				Механическая прочность устройств подвески	соответствует/не соответствует
602	ГОСТ Р 57671 п.7.6.2				Механическая прочность устройств регулирования	соответствует/не соответствует
603	ГОСТ Р 57671 п.7.5				Коррозионестойкость: - погружение в раствор - нагрев	стойкость/ нестойкость 10% водный раствор хлористого аммония (100 ± 5)°C

1	2	3	4	5	6	7
604	ГОСТ Р 57671 п.7.5	Приборы облучательные со светодиодными источниками света для теплиц	-	из 9405	Защита проводов от натяжения и скручивания: - сила - вращающий момент	соответствует/не соответствует (60 - 120) Н до 0,35 Н*м
605	ГОСТ Р 57671 п.7.5				Устойчивость к старению и тепловому испытанию при нормальном и аномальном режимах	устойчивость/неустойчивость
606	ГОСТ Р 57671 п.7.5				Теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
607	ГОСТ Р 57671 п.7.5				Контактные зажимы: - внешний вид -размеры (сечение провода) - вращающий момент - сила натяжения жилы	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 25 мм ² от 0,2 до 10,0 Н*м от 30 до 100 Н
608	ГОСТ Р 57671 п.7.5				Контактные зажимы пружинные: - внешний вид - размеры (сечение провода) - сила натяжения жилы - контактное сопротивление (падение напряжения на контакте) - нагревостойкость (температура)	соответствует/не соответствует соответствует/не соответствует до 2,5 мм ² от 4 до 50 Н от 1 до 30 мВ от 15 до 150°C
609	ГОСТ Р 55708 п.6.2.1, п.6.2.2, п.6.2.3, п.6.3	Утилитарное наружное освещение объектов улично-дорожной сети в пределах территорий городских и сельских населенных пунктов	27.40.39	из 9405 из 8530	яркость	от 0,1 до 10000 кд/м ²
610	ГОСТ Р 55708 п.6.2.4, п.6.3				общая равномерность яркости	от 0 до 1
611	ГОСТ Р 55708 п.6.2.5, п.6.3				продольная равномерность яркости	от 0 до 1
612	ГОСТ Р 55707 п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.9.1.2				яркость	от 0,1 до 10000 кд/м ²
613	ГОСТ Р 55707 п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.9.1.3				общая равномерность яркости	от 0 до 1
614	ГОСТ Р 55707 п.7.1, п.7.2, п.7.3, п.9.1.4				продольная равномерность яркости	от 0 до 1

1	2	3	4	5	6	7
615	ГОСТ 33176 Приложение Б. р. Б.4, п. Б.5.3	Установки искусственного освещения автомобильных дорог общего пользования	27.40.39	из 9405 из 8530	освещённость	от 1 до 200000 лк
616	ГОСТ 33176 Приложение Б. р. Б.4, п. Б.5.4				равномерность освещённости	от 0 до 1
617	ГОСТ 33176 Приложение Б. р. Б.1, п. Б.2.3				яркость	от 0,1 до 10000 кд/м ²
618	ГОСТ 33176 Приложение Б. р. Б.1, п. Б.2.4				общая равномерность яркости	от 0 до 1
619	ГОСТ 33176 Приложение Б. р. Б.1, п. Б.2.5				продольная равномерность яркости	от 0 до 1
620	ГОСТ 33176 Приложение Б. р. Б.4, п. Б.5.5				коэффициент периферийного освещения	от 0 до 100
621	ГОСТ 33175 п. 8.1, п. 9.2.1				освещённость	от 1 до 200000 лк
622	ГОСТ 33175 п. 8.1, п. 9.2.2				равномерность освещённости	от 0 до 1
623	ГОСТ 33175 п. 8.2, п. 9.3.1				яркость	от 0,1 до 10000 кд/м ²
624	ГОСТ 33175 п. 8.2, п. 9.3.2				общая равномерность яркости	от 0 до 1
625	ГОСТ 33175 п. 8.2, п. 9.3.3				продольная равномерность яркости	от 0 до 1
626	ГОСТ 33175 п. 8.1, п. 9.2.3				коэффициент периферийного освещения	от 0 до 100
627	ГОСТ 26824 п. 7.1, п. 8.1	Рабочие поверхности в зданиях и сооружениях	-		яркость	от 0,1 до 10000 кд/м ²
628	ГОСТ 26824 п.7.2, п.7.3, п.7.4, п. 8.1, Приложение Б	Дорожные покрытия улиц, дорог и площадей	-		яркость	от 0,1 до 10000 кд/м ²
629	ГОСТ 26824 п.7.5, п.7.6, п.8.1 Приложение В, Приложение Д	Автодорожные тоннели	-		яркость	от 0,1 до 10000 кд/м ²
630	ГОСТ 26824 п.5.1, п.8.1	Фасады зданий и сооружений	-		яркость	от 0,1 до 10000 кд/м ²
631	ГОСТ 26824 п.7.7, п.8.1	Рекламные установки	-		яркость	от 0,1 до 10000 кд/м ²
632	ГОСТ 24940-2016 п. 5.5, п. 5.7, п. 6.1, п. 7.1.1, п. 7.1.2, п. 7.1.4	Осветительные установки в помещениях зданий и сооружений и на рабочих местах	27.40.39	из 9405 из 8530	освещённость цилиндрическая освещённость	от 1 до 200000 лк от 1 до 200000 лк
633	ГОСТ 24940-2016 п. 5.6, п. 6.1, п. 7.1.1	Осветительные установки в местах производства работ вне зданий	27.40.39	из 9405 из 8530	освещённость	от 1 до 200000 лк

1	2	3	4	5	6	7
634	ГОСТ 24940-2016 п.5.8, п.5.10, п.6.1, п.6.3, п.6.4, п.7.1.3, п.7.1.5, п.7.1.6	Осветительные установки искусственного освещения улиц, дорог, площадей и пешеходных зон	27.40.39	из 9405 из 8530	освещённость полуцилиндрическая освещённость	от 1 до 200000 лк от 1 до 200000 лк
635	ГОСТ Р 54308-2011 п. 4.1, Приложение А	Установки искусственного освещения автомобильных дорог общего пользования	27.40.39	из 9405 из 8530	Освещённость	от 1 до 200000 лк
636	ГОСТ Р 54308-2011 п. 4.2				Равномерность освещённости	от 0 до 1
637	ГОСТ Р 58107.2–2018 п.4.5, п. 4.6.2.2, Приложение А				Освещенность	от 1 до 200000 лк
638	ГОСТ Р 58107.2–2018 п.4.5, п. 4.6.2.3, Приложение А				Неравномерность освещенности	от 0 до 1
639	ГОСТ Р 58107.2–2018 п.4.5, п. 4.6.2.4, Приложение А				Коэффициент периферийной освещённости	от 0 до 100
640	ГОСТ Р 58107.3-2018 п. 4.3, п. 4.4, п. 4.5.1, п. 4.5.2.2	Установки искусственного освещения автомобильных дорог общего пользования	27.40.39	из 9405 из 8530	яркость	от 0,1 до 10000 кд/м ²
641	ГОСТ Р 58107.3-2018 п. 4.3, п. 4.4, п. 4.5.1, п. 4.5.2.3				общая равномерность яркости	от 0 до 1
642	ГОСТ Р 58107.3-2018 п. 4.3, п. 4.4, п. 4.5.1, п. 4.5.2.4				продольная равномерность яркости	от 0 до 1
643	ГОСТ Р 58107.4 п.4, п.5				освещённость равномерность освещённости коэффициент периферийной освещённости	от 1 до 200000 лк от 0 до 1 от 0 до 100
644	CIE S 025/E:2015, п.4.3.2	Светодиодные лампы, модули и светильники	-	из 9405 из 8539 из 85414	Потребляемая мощность	От 0 до 12 000 Вт
645					Потребляемый ток	От 0 до 20 А
646					Потребляемое напряжение	От 0 до 600 В
647	CIE S 025/E:2015, п.6.2				Полный световой поток	От 0 до 250 000 лм
648	CIE S 025/E:2015, п.6.3				Частичный световой поток	От 0 до 250 000 лм
649	CIE S 025/E:2015, п.6.4				Световая отдача	-
650	CIE S 025/E:2015, п.6.5				Распределение силы света (КСС)	От 0 до 150 000 кд
651	CIE S 025/E:2015, п.6.7				Яркость	От 0 до 100 000 кд/ м ²
652	CIE S 025/E:2015, п.7				Коррелированная цветовая температура	От 0 до 16 000 К
653					Координаты цветности	x = от 0,004 до 0,734 y = от 0,005 до 0,334
654					Распределение спектра	-
655					Индекс цветопередачи	-

1	2	3	4	5	6	7
129626, г. Москва, 1-й Рижский пер., д.6, строение 4						
656	ГОСТ IEC 60598-1, п.4.13	Оборудование световое/светильники общего назначения	27.40	из 9405	Механическая прочность светильников: - энергия удара - сжатие пружины -энергия удара шара -энергия удара ударника вертикального ударного устройства - усилие прижатия испытательного пальца Механическая прочность защитных стекол:	соответствует/не соответствует От 0,2 до 0,7 Н*м От 13 до 24 мм 6,5 Н*м (2-20) Дж (10-30) Н От 0,2 до 0,5 Н*м
657	ГОСТ IEC 60598-1, п.4.20				Виброустойчивость, вибропрочность: - диапазон частот -ускорение	соответствует/не соответствует от 5 до 2000 Гц до 5,0 g
658	ГОСТ IEC 60598-1, п.9.2				Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 1X: - проверка испытательным щупом сферой (d=50 мм) с усилием 50 Н±10%	наличие/отсутствие защиты от проникновения твердых тел размером более 50 мм
659	ГОСТ IEC 60598-1, п.9.2.0				Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 2X: - проверка стандартным испытательным пальцем	наличие/отсутствие защиты от проникновения твердых тел размером более 12 мм
660	ГОСТ IEC 60598-1, п.9.2.0				Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 3X: - проверка испытательным пальцем (d=2,5 мм) с усилием 3 Н ±10%	наличие/отсутствие защиты от проникновения твердых тел размером более 2,5 мм
661	ГОСТ IEC 60598-1, п.9.2.0				Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 4X: - проверка испытательным пальцем (d=1,0 мм) с усилием 1 Н ±10%	наличие/отсутствие защиты от проникновения твердых тел размером более 1,0 мм
662	ГОСТ IEC 60598-1, п.9.3				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
663	ГОСТ IEC 60598-1, п.13.2				Теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
664	ГОСТ IEC 60598-1, п.13.3.1				Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
665	ГОСТ IEC 60598-1, раздел 13, п.13.4.				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В

1	2	3	4	5	6	7
666	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.13	Оборудование световое/светильники стационарные общего назначения	27.40	из 9405	Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 1X, IP 2X, IP 3X, IP 4X	соответствует/не соответствует
667	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.13				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
668	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.15				Теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
669	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.15				Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
670	ГОСТ IEC 60598-2-1, п.1.15				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость (0 - 175) В
671	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.13	Оборудование световое/ светильники встраиваемые	27.40	из 9405	Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 1X, IP 2X, IP 3X, IP 4X	соответствует/не соответствует
672	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.13				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
673	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.15				Теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
674	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.15				Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
675	ГОСТ IEC 60598-2-2, п.2.15				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
676	ГОСТ IEC 60598-2-3, п.3.6.5	Оборудование световое/ светильники для освещения улиц и дорог	27.40	из 9405	Разрушение стеклянных оболочек (число осколков в квадрате более 60)	соответствует/не соответствует
677	ГОСТ IEC 60598-2-3, п.3.13				Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 1X, IP 2X, IP 3X, IP 4X	соответствует/не соответствует
678	ГОСТ IEC 60598-2-3, п.3.13				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
679	ГОСТ IEC 60598-2-3, п.3.15				Теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
680	ГОСТ IEC 60598-2-3, п.3.15				Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
681	ГОСТ IEC 60598-2-3, п.3.15				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В

1	2	3	4	5	6	7
682	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.13	Оборудование световое/ светильники переносные общего назначения	27.40	из 9405	Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 1X, IP 2X, IP 3X, IP 4X	соответствует/не соответствует
683	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.13				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
684	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.15				Теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
685	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.15				Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
686	ГОСТ IEC 60598-2-4, п.4.15				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
687	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.6.8	Оборудование световое/ прожекторы заливающего света	27.40	из 9405	Механическая прочность светильников: - энергия удара - сжатие пружины - энергия удара шара - энергия удара ударника вертикального ударного устройства - усилие прижатия испытательного пальца Механическая прочность защитных стекол:	соответствует/не соответствует От 0,2 до 0,7 Н*м От 13 до 24 мм 6,5 Н*м (2-20) Дж (10-30) Н От 0,2 до 0,5 Н*м
688	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.6.8				Разрушение стеклянных оболочек (число осколков в квадрате более 60)	соответствует/не соответствует
689	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.13				Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 1X, IP 2X, IP 3X, IP 4X	соответствует/не соответствует
690	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.13				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
691	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.15				Теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
692	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.15				Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
693	ГОСТ IEC 60598-2-5, п.5.15				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В

1	2	3	4	5	6	7
694	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.6.3	Оборудование световое/ светильники, углубляемые в грунт	27.40	из 9405	Стойкость к тепловому удару:	стойкость/нестойкость
695	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.6.5				Механическая прочность светильников: -энергия удара шара -энергия удара ударника вертикального ударного устройства - усилие прижатия испытательного пальца	соответствует/не соответствует 6,5 Н*м (2-20) Дж (10-30) Н
696	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.13				Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 1X, IP 2X, IP 3X, IP 4X	соответствует/не соответствует
697	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.13				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
698	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.15				Теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
699	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.15				Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
700	ГОСТ IEC 60598-2-13, п.13.15				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
701	ГОСТ IEC 60598-2-22, п.22.6.4	Оборудование световое/ светильники для аварийного освещения	27.40	из 9405	Механическая прочность светильников: - энергия удара - сжатие пружины -энергия удара шара -энергия удара ударника вертикального ударного устройства - усилие прижатия испытательного пальца Механическая прочность защитных стекол:	соответствует/не соответствует От 0,2 до 0,7 Н*м От 13 до 24 мм 6,5 Н*м (2-20) Дж (10-30) Н От 0,2 до 0,5 Н*м
702	ГОСТ IEC 60598-2-22, п.22.13				Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 1X, IP 2X, IP 3X, IP 4X	соответствует/не соответствует
703	ГОСТ IEC 60598-2-22, п.22.13				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
704	ГОСТ IEC 60598-2-22, п.22.15				Теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
705	ГОСТ IEC 60598-2-22, п.22.15				Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
706	ГОСТ IEC 60598-2-22, п.22.15				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В

1	2	3	4	5	6	7
707	IEC 60598-1, п.4.13	Оборудование световое/светильники стационарные общего назначения, встраиваемые, для освещения улиц и дорог, переносные общего назначения, прожекторы заливающего света, углубляемые в грунт, для аварийного освещения	27.40	из 9405	Механическая прочность светильников: - энергия удара - сжатие пружины - энергия удара шара - энергия удара ударника вертикального ударного устройства - усилие прижатия испытательного пальца Механическая прочность защитных стекол:	соответствует/не соответствует От 0,2 до 0,7 Н*м От 13 до 24 мм 6,5 Н*м (2-20) Дж (10-30) Н От 0,2 до 0,5 Н*м
708	IEC 60598-1, п.4.20				Виброустойчивость, вибропрочность: - диапазон частот - ускорение	устойчивость/неустойчивость от 5 до 2000 Гц до 5,0 g
709	IEC 60598-1, п.9.2.0, п.9.2.1, п.9.2.2				Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 1X- IP 6X	соответствует/не соответствует
710	IEC 60598-1, п.9.2.3- 9.2.9				Защищенность оболочек от проникновения воды IP X3- IP X7	соответствует/не соответствует
711	IEC 60598-1, п.9.3				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
712	IEC 60598-1, п.10.2.1				Сопротивление изоляции:	соответствует/не соответствует (0 - 9500) МОм
713	IEC 60598-1, п.10.2.2				Электрическая прочность изоляции: напряжение (100 - 5000) В	наличие/отсутствие пробоя
714	IEC 60598-1, п.13.2				Теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
715	IEC 60598-1, п.13.3.1				Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
716	IEC 60598-1, раздел 13, п.13.4.				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
717	IEC 60598-2-1, п.1.13	Оборудование световое/светильники стационарные общего назначения	27.40	из 9405	Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 1X- IP 6X	соответствует/не соответствует
718	IEC 60598-2-1, п.1.13				Защищенность оболочек от проникновения воды IP X3- IP X7	соответствует/не соответствует
719	IEC 60598-2-1, п.1.13				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
720	IEC 60598-2-1, п.1.14				Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует (0 - 9500) МОм
721	IEC 60598-2-1, п.1.14				Электрическая прочность изоляции: напряжение (100 - 5000) В	наличие/отсутствие пробоя
722	IEC 60598-2-1, п.1.15				Теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость

1	2	3	4	5	6	7
723	IEC 60598-2-1, п.1.15	Оборудование световое/светильники стационарные общего назначения	27.40	из 9405	Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
724	IEC 60598-2-1, п.1.15				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость (0 - 175) В
725	IEC 60598-2-2, п.2.13	Оборудование световое/ светильники встраиваемые	27.40	из 9405	Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 1X- IP 6X	соответствует/не соответствует
726	IEC 60598-2-2, п.2.13				Защищенность оболочек от проникновения воды IP X3- IP X7	соответствует/не соответствует
727	IEC 60598-2-2, п.2.13				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
728	IEC 60598-2-2, п.2.14				Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует (0 - 9500) МОм
729	IEC 60598-2-2, п.2.14				Электрическая прочность изоляции: напряжение (100 - 5000) В	наличие/отсутствие пробоя
730	IEC 60598-2-2, п.2.15				Теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
731	IEC 60598-2-2, п.2.15				Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
732	IEC 60598-2-2, п.2.15				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
733	IEC 60598-2-3, п.3.6.5				Разрушение стеклянных оболочек (число осколков в квадрате более 60)	соответствует/не соответствует
734	IEC 60598-2-3, п.3.13				Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 1X- IP 6X	соответствует/не соответствует
735	IEC 60598-2-3, п.3.13	Оборудование световое/ светильники для освещения улиц и дорог	27.40	из 9405	Защищенность оболочек от проникновения воды IP X3 - IP X7	соответствует/не соответствует
736	IEC 60598-2-3, п.3.13				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
737	IEC 60598-2-3, п.3.14				Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует (0 - 9500) МОм
738	IEC 60598-2-3, п.3.14				Электрическая прочность изоляции: напряжение (100 - 5000) В	наличие/отсутствие пробоя
739	IEC 60598-2-3, п.3.15				Теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
740	IEC 60598-2-3, п.3.15				Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
741	IEC 60598-2-3, п.3.15				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В

1	2	3	4	5	6	7
742	IEC 60598-2-4, п.4.13	Оборудование световое/ светильники переносные общего назначения	27.40	из 9405	Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 1X- IP 6X	соответствует/не соответствует
743	IEC 60598-2-4, п.4.13				Защищенность оболочек от проникновения воды IP X3 - IP X7	соответствует/не соответствует
744	IEC 60598-2-4, п.4.13				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
745	IEC 60598-2-4, п.4.14				Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует (0 - 9500) МОм
746	IEC 60598-2-4, п.4.14				Электрическая прочность изоляции: напряжение (100 - 5000) В	наличие/отсутствие пробоя
747	IEC 60598-2-4, п.4.15				Теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
748	IEC 60598-2-4, п.4.15				Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
749	IEC 60598-2-4, п.4.15				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
750	IEC 60598-2-5, п.5.6.8	Оборудование световое/ прожекторы заливающего света	27.40	из 9405	Механическая прочность светильников: - энергия удара - сжатие пружины -энергия удара шара -энергия удара ударника вертикального ударного устройства - усилие прижатия испытательного пальца Механическая прочность защитных стекол:	соответствует/не соответствует От 0,2 до 0,7 Н*м От 13 до 24 мм 6,5 Н*м (2-20) Дж (10-30) Н От 0,2 до 0,5 Н*м
751	IEC 60598-2-5, п.5.6.8				Разрушение стеклянных оболочек (число осколков в квадрате более 60)	соответствует/не соответствует
752	IEC 60598-2-5, п.5.13				Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 1X- IP 6X	соответствует/не соответствует
753	IEC 60598-2-5, п.5.13				Защищенность оболочек от проникновения воды IP X3 - IP X7	соответствует/не соответствует
754	IEC 60598-2-5, п.5.13				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
755	IEC 60598-2-5, п.5.14				Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует (0 - 9500) МОм
756	IEC 60598-2-5, п.5.14				Электрическая прочность изоляции: напряжение (100 - 5000) В	наличие/отсутствие пробоя
757	IEC 60598-2-5, п.5.15				Теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
758	IEC 60598-2-5, п.5.15				Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
759	IEC 60598-2-5, п.5.15				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В

1	2	3	4	5	6	7
760	IEC 60598-2-13, п.13.6.3	Оборудование световое/ светильники, углубляемые в грунт	27.40	из 9405	Стойкость к тепловому удару:	соответствует/не соответствует
761	IEC 60598-2-13, п.13.6.5				Механическая прочность светильников: -энергия удара шара -энергия удара ударника вертикального ударного устройства - усилие прижатия испытательного пальца	соответствует/не соответствует 6,5 Н*м (2-20) Дж (10-30) Н
762	IEC 60598-2-13, п.13.13				Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 1X- IP 6X	соответствует/не соответствует
763	IEC 60598-2-13, п.13.13				Защищенность оболочек от проникновения воды IP X3- IP X7	соответствует/не соответствует
764	IEC 60598-2-13, п.13.13				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
765	IEC 60598-2-13, п.13.14				Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует (0 - 9500) МОм
766	IEC 60598-2-13, п.13.14				Электрическая прочность изоляции: напряжение (100 - 5000) В	наличие/отсутствие пробоя
767	IEC 60598-2-13, п.13.15				Теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
768	IEC 60598-2-13, п.13.15				Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
769	IEC 60598-2-13, п.13.15				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
770	IEC 60598-2-22, п.22.6.4	Оборудование световое/ светильники для аварийного освещения	27.40	из 9405	Механическая прочность светильников: - энергия удара - сжатие пружины -энергия удара шара -энергия удара ударника вертикального ударного устройства - усилие прижатия испытательного пальца Механическая прочность защитных стекол:	соответствует/не соответствует От 0,2 до 0,7 Н*м От 13 до 24 мм 6,5 Н*м (2-20) Дж (10-30) Н От 0,2 до 0,5 Н*м
771	IEC 60598-2-22, п.22.13				Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 1X- IP 6X	соответствует/не соответствует
772	IEC 60598-2-22, п.22.13				Защищенность оболочек от проникновения воды IP X3- IP X7	соответствует/не соответствует
773	IEC 60598-2-22, п.22.13				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%

1	2	3	4	5	6	7
774	IEC 60598-2-22, п.22.14	Оборудование световое/ светильники для аварийного освещения	27.40	из 9405	Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует (0 - 9500) МОм
775	IEC 60598-2-22, п.22.14				Электрическая прочность изоляции: напряжение (100 - 5000) В	наличие/отсутствие пробоя
776	IEC 60598-2-22, п.22.15				Теплостойкость (при давлении шариком диаметром 5 мм с усилием 20 Н)	стойкость/нестойкость
777	IEC 60598-2-22, п.22.15				Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
778	IEC 60598-2-22, п.22.15				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
779	ГОСТ Р МЭК 61347-1 раздел 11	Оборудование световое/ Устройства управления лампами (светильниками)	27.40 27.11 27.33	из 8504	Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
780					Сопротивление изоляции: - электрическое сопротивление - напряжение постоянного тока	соответствует/не соответствует (0 - 9500) МОм 500 В
781	ГОСТ Р МЭК 61347-1 раздел 12				Электрическая прочность: - при переменном токе (500 - 4000) В ±3%	соответствует/ не соответствует отсутствие пробоя
782	ГОСТ Р МЭК 61347-1 раздел 13				Теплостойкость обмоток ПРА - температура t_w - теоретическая испытательная температура S - ток после испытания - сопротивление изоляции между обмоткой и корпусом ПРА после испытания при 500 В постоянного тока	стойкость/нестойкость (90 - 150)°C (108 - 253)°C 1,15 I _{ном} более 1 МОм
783	ГОСТ Р МЭК 61347-1 раздел 18 п.18.2				Огнестойкость печатных плат к аномальному нагреву (испытание на горение в горизонтальном положении)	стойкость/нестойкость
784	ГОСТ Р МЭК 61347-1 раздел 18 п.18.3				Огнестойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву (нагретая проволока): - температура	стойкость/нестойкость 650°C
785	ГОСТ Р МЭК 61347-1 раздел 18 п.18.4				Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
786	ГОСТ Р МЭК 61347-1 раздел 18 п.18.5				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В

1	2	3	4	5	6	7
787	ГОСТ IEC 61347-2-9 раздел 11	Оборудование световое/ Устройства управлениями лампами/электромагнитные пускорегулирующие аппараты для газоразрядных ламп	27.40 27.11 27.33	из 8504	Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
788					Сопротивление изоляции: - электрическое сопротивление - напряжение постоянного тока	соответствует/не соответствует (0 - 9500) МОм 500 В
789	ГОСТ IEC 61347-2-9 раздел 12				Электрическая прочность: - при переменном токе (500 - 4000) В ±3%	соответствует/ не соответствует отсутствие пробоя
790	ГОСТ IEC 61347-2-9 раздел 13				Ресурс обмоток ПРА: - температура t _w - теоретическая испытательная температура S - ток после испытания - сопротивление изоляции между обмоткой и корпусом ПРА после испытания при 500 В постоянного тока	соответствует/ не соответствует (90 - 150)°C (108 - 253)°C 1,15 I _{ном} более 1 МОм
791	ГОСТ IEC 61347-2-9 раздел 20				Огнестойкость печатных плат к аномальному нагреву (испытание на горение в горизонтальном положении):	стойкость/нестойкость
792					Огнестойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву (нагретая проволока): - температура	стойкость/нестойкость 650°C
793					Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
794	ГОСТ IEC 61347-2-12 раздел 11	Оборудование световое/ Устройства управлениями лампами/электронные балласты постоянного и переменного тока для газоразрядных ламп (кроме люминисцентных)	27.40 27.11 27.33	из 8504	Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
795					Сопротивление изоляции: - электрическое сопротивление - напряжение постоянного тока	соответствует/не соответствует (0 - 9500) МОм 500 В
796	ГОСТ IEC 61347-2-12 раздел 12				Электрическая прочность: - при переменном токе (500 - 4000) В ±3%	соответствует/ не соответствует отсутствие пробоя
797	ГОСТ IEC 61347-2-12 раздел 13				теплостойкость обмоток ПРА - температура t _w - теоретическая испытательная температура S - ток после испытания - сопротивление изоляции между обмоткой и корпусом ПРА после испытания при 500 В постоянного тока	соответствует/ не соответствует (90 - 150)°C (108 - 253)°C 1,15 I _{ном} более 1 МОм

1	2	3	4	5	6	7
798	ГОСТ IEC 61347-2-12 раздел 21	Оборудование световое/ Устройства управлениями лампами/электронные балласты постоянного и переменного тока для газоразрядных ламп (кроме люминисцентных)	27.40 27.11 27.33	из 8504	Огнестойкость печатных плат к аномальному нагреву (испытание на горение в горизонтальном положении)	стойкость/не стойкость
799					Огнестойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву (нагретая проволока): - температура	стойкость/нестойкость 650°C
800					Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
801					Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
802	ГОСТ IEC 61347-2-13 раздел 11	Оборудование световое/ Устройства управлениями лампами/электронные пуско- регулирующие аппараты с напряжением питания постоянного или переменного тока для модулей со светоизлучающими диодами	27.40 27.11 27.33	из 8504	Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
803					Сопротивление изоляции: - электрическое сопротивление - напряжение постоянного тока	соответствует/не соответствует (0 - 9500) МОм 500 В
804	ГОСТ IEC 61347-2-13 раздел 12				Электрическая прочность: - при переменном токе (500 - 4000) В ±3%	соответствует/ не соответствует отсутствие пробоя
805	ГОСТ IEC 61347-2-13 раздел 18				Огнестойкость печатных плат к аномальному нагреву (испытание на горение в горизонтальном положении):	стойкость/нестойкость
806					Огнестойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву (нагретая проволока): - температура	стойкость/нестойкость 650°C
807					Огнестойкость (игольчатое пламя)	стойкость/нестойкость
808					Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
809	IEC 61347-1 раздел 11	Оборудование световое/ Устройства управлениями лампами (светильниками)	27.40 27.11 27.33	из 8504	Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
810					Сопротивление изоляции: - электрическое сопротивление - напряжение постоянного тока	соответствует/не соответствует (0 - 9500) МОм 500 В
811	IEC 61347-1 раздел 12				Электрическая прочность: - при переменном токе (500 - 4000) В ±3%	соответствует/ не соответствует отсутствие пробоя
812	IEC 61347-1 раздел 13				Теплостойкость обмоток ПРА - температура t _w - теоретическая испытательная температура S - ток после испытания - сопротивление изоляции между обмоткой и корпусом ПРА после испытания при 500 В DC	стойкость/нестойкость (90 - 150)°C (108 - 253)°C 1,15 I _{ном} более 1 МОм

1	2	3	4	5	6	7
813	IEC 61347-1 раздел 18 п.18.2	Оборудование световое/ Устройства управлениями лампами (светильниками)	27.40 27.11 27.33	из 8504	Огнестойкость печатных плат к аномальному нагреву (испытание на горение в горизонтальном положении)	стойкость/нестойкость
814	IEC 61347-1 раздел 18 п.18.3				Огнестойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву (нагретая проволока): - температура	стойкость/нестойкость 650°C
815	IEC 61347-1 раздел 18 п.18.4				Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
816	IEC 61347-1 раздел 18 п.18.5				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
817	IEC 61347-2-9 раздел 11	Оборудование световое/ Устройства управлениями лампами/электромагнитные пускорегулирующие аппараты для газоразрядных ламп	27.40 27.11 27.33	из 8504	Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
818					Сопротивление изоляции: - электрическое сопротивление - напряжение постоянного тока	соответствует/не соответствует (0 - 9500) МОм 500 В
819	IEC 61347-2-9 раздел 12				Электрическая прочность: - при переменном токе (500 - 4000) В ±3%	соответствует/ не соответствует отсутствие пробоя
820	IEC 61347-2-9 раздел 13				Ресурс обмоток ПРА: - температура t _w - теоретическая испытательная температура S - ток после испытания - сопротивление изоляции между обмоткой и корпусом ПРА после испытания при 500 В DC	соответствует/ не соответствует (90 - 150)°C (108 - 253)°C 1,15 I _{ном} более 1 МОм
821	IEC 61347-2-9 раздел 2				Огнестойкость печатных плат к аномальному нагреву (испытание на горение в горизонтальном положении):	стойкость/нестойкость
822					Огнестойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву (нагретая проволока): - температура	стойкость/нестойкость 650°C
823					Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
824	IEC 61347-2-12 раздел 11				Оборудование световое/ Устройства управлениями лампами/электронные балласты постоянного и переменного тока для газоразрядных ламп (кроме люминисцентных)	27.40 27.11 27.33
825		Сопротивление изоляции: - электрическое сопротивление - напряжение постоянного тока	соответствует/не соответствует (0 - 9500) МОм 500 В			
826	IEC 61347-2-12 раздел 12	Электрическая прочность: - при переменном токе (500 - 4000) В ±3%	соответствует/ не соответствует отсутствие пробоя			

1	2	3	4	5	6	7
827	IEC 61347-2-12 раздел 13	Оборудование световое/ Устройства управлениями лампами/электронные балласты постоянного и переменного тока для газоразрядных ламп (кроме люминисцентных)	27.40 27.11 27.33		Теплостойкость обмоток ПРА: - температура t _w - теоретическая испытательная температура S - ток после испытания - сопротивление изоляции между обмоткой и корпусом ПРА после испытания при 500 В DC	стойкость/нестойкость (90 - 150)°C (108 - 253)°C 1,15 I _{ном} более 1 МОм
828	IEC 61347-2-12 раздел 21				Огнестойкость печатных плат к аномальному нагреву (испытание на горение в горизонтальном положении)	стойкость/нестойкость
829					Огнестойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву (нагретая проволока): - температура	стойкость/нестойкость 650°C
830					Огнестойкость (игольчатое пламя)	стойкость/нестойкость
831					Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
832	IEC 61347-2-13 раздел 11	Оборудование световое/ Устройства управлениями лампами/электронные пуско- регулирующие аппараты с напряжением питания постоянного или переменного тока для модулей со светоизлучающими диодами	27.40 27.11 27.33	из 8504	Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
833	Сопротивление изоляции: - электрическое сопротивление - напряжение постоянного тока				соответствует/не соответствует (0 - 9500) МОм 500 В	
834	IEC 61347-2-13 раздел 12				Электрическая прочность: - при переменном токе (500 - 4000) В ±3%	соответствует/ не соответствует отсутствие пробоя
835	IEC 61347-2-13 раздел 18				Огнестойкость печатных плат к аномальному нагреву (горение в горизонтальном положении)	стойкость/нестойкость
836					Огнестойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву (нагретая проволока): - температура	стойкость/нестойкость 650°C
837					Огнестойкость (игольчатое пламя)	стойкость/нестойкость
838					Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В

1	2	3	4	5	6	7
839	ГОСТ IEC 62031 раздел 11	Оборудование световое/ Модули светодиодные для общего освещения	27.40 27.11 27.33	из 8541	Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
840	ГОСТ IEC 62031 раздел 18				Огнестойкость печатных плат к аномальному нагреву (испытание на горение в горизонтальном положении):	стойкость/нестойкость
841					Огнестойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву (нагретая проволока): - температура	стойкость/нестойкость 650°C
842					Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
843					Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
					844	IEC 62031 раздел 11
845	IEC 62031 раздел 18				Огнестойкость печатных плат к аномальному нагреву (испытание на горение в горизонтальном положении):	стойкость/нестойкость
846					Огнестойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву (нагретая проволока): - температура	стойкость/нестойкость 650°C
847					Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость
848					Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
849	ГОСТ Р МЭК 62560 раздел 8 п.8.2	Оборудование световое/ Лампы светодиодные со встроенным устройством управления для общего освещения на напряжения свыше 50 В	27.40 27.11 27.33	из 8541	Сопротивление изоляции: - относительная влажность в камере - температура в камере - электрическое сопротивление - напряжение постоянного тока	соответствует/не соответствует (91 - 95) % (20 - 30)°C (0 - 9500) МОм (более 4 МОм) 500 В
850	ГОСТ Р МЭК 62560 раздел 8 п.8.3				Электрическая прочность изоляции: - относительная влажность в камере - температура в камере - напряжение	наличие/отсутствие пробоя (91 - 95) % (20 - 30)°C (100 - 5000) В
851	ГОСТ Р МЭК 62560 раздел 12				Огнестойкость и стойкость к воспламенению (нагретая проволока): - температура	стойкость/нестойкость 650°C

1	2	3	4	5	6	7
852	ГОСТ IEC 62493 раздел 6, Приложение Е	Оборудование световое/ Светильники с электронными компонентами	27.40 27.11 27.33	из 8539 из 8541	Измеренная (взвешенная и суммарная) наведенная плотность тока: - частотный диапазон - показатель F	соответствует/не соответствует от 20 кГц до 10 МГц (0 - 1)
853	IEC 62493 раздел 6, Приложение Е				Измеренная (взвешенная и суммарная) наведенная плотность тока: - частотный диапазон - показатель F	соответствует/не соответствует от 20 кГц до 10 МГц (0 - 1)
854	ГОСТ Р 51324.1 раздел 13	Выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.12	из 8536	Конструкция: - размеры - прилагаемое усилие - нагрев - охлаждение	соответствует/не соответствует 0 - 250 мм 10 - 120 Н +50°C - 20°C
855	ГОСТ Р 51324.1 раздел 15 п.15.2.1				Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 1X- IP 6X	соответствует/не соответствует
856	ГОСТ Р 51324.1 раздел 15 п.15.2.2				Защищенность оболочек от проникновения воды IP X3- IP X7	соответствует/не соответствует
857	ГОСТ Р 51324.1 раздел 15 п.15.3				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
858	ГОСТ Р 51324.1 раздел 16 п.16.1				Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует (2 - 9500) МОм
859	ГОСТ Р 51324.1 раздел 16 п.16.2				Электрическая прочность изоляции: напряжение (100 - 5000) В	наличие/отсутствие пробоя
860	ГОСТ Р 51324.1 раздел 18				Включающая/отключающая способность: - кол-во циклов переключения	соответствует/не соответствует 200 циклов
861	ГОСТ Р 51324.1 раздел 19				Нормальная работа: -число переключений	соответствует/не соответствует 40000 циклов
862	ГОСТ Р 51324.1 раздел 24 п.24.1				Огнестойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву (нагретая проволока): - температура	стойкость/нестойкость 850°C
863	ГОСТ Р 51324.1 раздел 24 п.24.2				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость (0 - 175) В
864	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 13				Конструкция: - размеры - прилагаемое усилие - нагрев - охлаждение - осевое тянущее усилие	соответствует/не соответствует 0 - 250 мм 10 - 120 Н +50°C - 20°C 15 - 30 Н

1	2	3	4	5	6	7
865	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 15 п.15.2.1	Полупроводниковые выключатели для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.12	из 8536	Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 1X- IP 6X	соответствует/не соответствует
866	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 15 п.15.2.2				Защищенность оболочек от проникновения воды IP X3- IP X7	соответствует/не соответствует
867	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 15 п.15.3				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
868	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 16 п.16.1				Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует (2 - 9500) МОм
869	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 16 п.16.2				Электрическая прочность изоляции: напряжение (100 - 5000) В	наличие/отсутствие пробоя
870	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 17				Превышение температуры: - размеры - температура	соответствует/не соответствует 0 - 250 мм до +250°C
871	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 18				Включающая/отключающая способность: - кол-во циклов переключения	соответствует/не соответствует 50 - 200 циклов
872	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 19 п.19.101				Нормальная работа: -число переключений	соответствует/не соответствует 40000 циклов
873	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 19 п.19.102				Нормальная работа: -число переключений	соответствует/не соответствует 10000 циклов
874	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 19 п.19.103				Нормальная работа:	соответствует/не соответствует
875	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 19 п.19.104				Нормальная работа: -число переключений - напряжение питания	соответствует/не соответствует 10000 срабатываний 1,1 U _n
876	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 19 п.19.105				Нормальная работа:	соответствует/не соответствует
877	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 24 п.24.1	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.12	из 8536	Огнестойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву (нагретая проволока): - температура	стойкость/нестойкость 850°C
878	ГОСТ Р 51324.2.1 раздел 24 п.24.2				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
879	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 13				Конструкция: - размеры - прилагаемое усилие - нагрев - охлаждение	соответствует/не соответствует 0 - 250 мм 10 - 120 Н +50°C - 20°C

1	2	3	4	5	6	7
880	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 15 п.15.2.1	Выключатели с дистанционным управлением (ВДУ) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.12	из 8536	Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 1X - IP 6X	соответствует/не соответствует
881	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 15 п.15.2.2				Защищенность оболочек от проникновения воды IP X3 - IP X7	соответствует/не соответствует
882	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 15 п.15.3				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
883	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 16 п.16.1				Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует (2 - 9500) МОм
884	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 16 п.16.2				Электрическая прочность изоляции: напряжение (100 - 5000) В	наличие/отсутствие пробоя
885	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 17				Превышение температуры: - размеры - температура	соответствует/не соответствует 0 - 250 мм до +200°C
886	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 18				Включающая/отключающая способность: - кол-во циклов переключения	соответствует/не соответствует 50 - 200 циклов
887	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 19 п. 19.101				Нормальная работа: -число переключений - напряжение питания (импульс)	соответствует/не соответствует 40 операций (20+20) (0,9 - 1,1)U _n
888	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 24 п.24.1				Огнестойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву (нагретая проволока): - температура	стойкость/нестойкость 850°C
889	ГОСТ Р 51324.2.2 раздел 24 п.24.2	Выключатели выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.12	из 8536	Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
890	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 13				Конструкция: - размеры - прилагаемое усилие - нагрев - охлаждение	соответствует/не соответствует 0 - 250 мм 10 - 120 Н +50°C - 20°C
891	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 15 п.15.2.1				Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 1X - IP 6X	соответствует/не соответствует
892	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 15 п.15.2.2				Защищенность оболочек от проникновения воды IP X3 - IP X7	соответствует/не соответствует
893	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 15 п.15.3				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
894	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 16 п.16.1				Сопротивление изоляции	соответствует/не соответствует (2 - 9500) МОм

1	2	3	4	5	6	7
895	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 16 п.16.2	Выключатели выдержкой времени (таймеры) для бытовых и аналогичных стационарных электрических установок	27.12	из 8536	Электрическая прочность изоляции: напряжение (100 - 5000) В	наличие/отсутствие пробоя
896	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 17				Превышение температуры: - размеры - температура	соответствует/не соответствует 0 - 250 мм до +200°C
897	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 18				Включающая/отключающая способность: - кол-во операций - напряжение питания - напряжение питания цепи управления - ток	соответствует/не соответствует 200 операций 1,1 U _n 1,1 U цепи управления 1,25 I _n
898	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 19				Нормальная работа: -максимальная длительность - напряжение питания - напряжение питания цепи управления - ток	соответствует/не соответствует 1000 часов 1,1 U _n 1,1 U цепи управления 1,25 I _n
899	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 19 п. 19.101, 19.102 и 19.103				Нормальная работа: -число переключений - напряжение питания	соответствует/не соответствует 40 операций (20+20) (0,9 - 1,1)U _n
900	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 24 п.24.1				Огнестойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву (нагретая проволока): - температура	стойкость/ нестойкость 850°C
901	ГОСТ Р 51324.2.3 раздел 24 п.24.2				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
902	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 13	Соединители электрические штепсельные бытовых и аналогичного назначения	27.33	из 8536 из 8544	Конструкция стационарных розеток: - сила, прикладываемая к крышкам - боковые усилия - размер сливного отверстия - механическая прочность заземляющих штырей - температура при испытаниях	соответствует/ не соответствует (10 - 120) Н 5 Н не менее 20 мм ² соответствует/ не соответствует (40±2) ⁰ С -(15±2) ⁰ С
903	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 16 п.16.2.1				Защищенность оболочек от проникновения пыли и твердых частиц IP 1X - IP 6X	соответствует/не соответствует
904	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 16 п.16.2.2				Защищенность оболочек от проникновения воды IP X3 - IP X7	соответствует/не соответствует
905	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 16 п.16.3				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
906	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 17				Сопротивление и электрическая прочность изоляции: - при постоянном токе 500 В - при переменном токе (1250 - 2000) В	соответствует/ не соответствует не менее 5 МОм отсутствие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
907	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 19	Соединители электрические штепсельные бытовых и аналогичного назначения	27.33	из 8536 из 8544	Превышение температуры: - размеры - температура	соответствует/не соответствует 0 - 250 мм до +200 ⁰ С
908	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 20				Отключающая способность: - кол-во операций - напряжение питания - ток	соответствует/не соответствует 10000 операций 1,1 U _n 1,25 I _n
909	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 23				Гибкие кабели, шнуры и их присоединение: - размер - количество операций - прикладываемая сила - крутящий момент - испытательный ток - число изгибов - угол отклонения качающейся части	соответствует/ не соответствует (0 - 250) мм 100 операций (10 - 100) Н (0,1 - 0,425) Н*м (1 - 42) А 10000 изгибов (45 - 90) ⁰
910	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 28 п.28.1				Огнестойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву (нагретая проволока): - температура	стойкость/нестойкость (650 - 850) ⁰ С
911	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 28 п.28.2				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
912	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 30 п.30.1				Устойчивость материала частично опрессованных штырей вилки к давлению при высокой температуре: температура сила воздействия толщина изоляции	устойчивость/неустойчивость (200 ± 5) ⁰ С 2,5 Н 0 - 250 мм
913	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 30 п.30.2				Устойчивость к нагреванию горячим паром материала частично опрессованных штырей вилки	устойчивость/неустойчивость
914	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 30 п.30.3				Устойчивость к нагрузкам материала частично опрессованных штырей вилки при низкой температуре: температура	устойчивость/неустойчивость (-15 ± 2) ⁰ С
915	ГОСТ IEC 60884-1 раздел 30				Устойчивость к удару при низкой температуре материала частично опрессованных штырей вилки: масса груза температура высота	устойчивость/неустойчивость (100 ± 1) г (200 ± 5) ⁰ С 100 мм

1	2	3	4	5	6	7
916	ГОСТ 28244 п.6.4	Провода и шнуры армированные	27.33	из 8544	Стойкость к внешним воздействующим факторам: - стойкость частично изолированных штырей вилок к давлению при температуре - стойкость частично изолированных штырей вилок к нагреву горячим паром - стойкость частично изолированных штырей вилок к воздействию низкой температуры - стойкость частично изолированных штырей вилок к удару при низкой температуре - нагревостойкость приборных розеток - стойкость к повышенной температуре вилок - стойкость к повышенной температуре розеток - стойкость к ускоренному старению вилок - стойкость к ускоренному старению розеток - стойкость к токам поверх. разряда розеток - теплостойкость разборных розеток - огнестойкость розеток - стойкость вилок к испытанию раскаленной проволокой	стойкость/нестойкость стойкость/нестойкость стойкость/нестойкость стойкость/нестойкость стойкость/нестойкость стойкость/нестойкость стойкость/нестойкость стойкость/нестойкость стойкость/нестойкость стойкость/нестойкость стойкость/нестойкость стойкость/нестойкость
917	ГОСТ 31223 раздел 12	Удлинитель бытового и аналогичного назначения на кабельных катушках	27.33	из 8544	Конструкция: - размеры - испытание прерывателя на самовозврат при низкой температуре (- (25±2) °C)	соответствует/не соответствует (0 - 250) мм возвращается/не возвращается
918	ГОСТ 31223 раздел 15				Сопротивление проникновению воды	соответствует/не соответствует
919	ГОСТ 31223 раздел 16				Влагостойкость (48 - 168 ч): - температура среды - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
920	ГОСТ 31223 раздел 17				Сопротивление изоляции: (500 В постоянного тока)	соответствует/не соответствует более 5 МОм
921					Электрическая прочность изоляции: напряжение (1250 - 4000) В	наличие/отсутствие пробоя
922	ГОСТ 31223 раздел 25 п. 25.1				Огнестойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву (нагретая проволока): - температура	стойкость/нестойкость (650 - 850)°C
923	ГОСТ 31223 раздел 25 п. 25.2				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
924	ГОСТ 30851.1 п.13	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	27.33.1	из 8536	Конструкция: - перпендикулярно прикладываемое к штырю усилие - соосно прикладываемое к штырю усилие - нагрев изделия	соответствует/ не соответствует 100 Н (60±0,6) Н (0 - 160)°C

1	2	3	4	5	6	7
925	ГОСТ 30851.1 п.14	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	27.33.1	из 8536	Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
926	ГОСТ 30851.1 п.15				Сопротивление и электрическая прочность изоляции: - при постоянном токе 500 В - при переменном токе (2000 - 4000) В ± 3%	соответствует/ не соответствует не менее 5 Мом отсутствие пробоя
927	ГОСТ 30851.1 п.18				Нагревостойкость соединителей для горячих и очень горячих условий: - температура - превыш. т-ры в точке разветвления жил провода	стойкость/нестойкость (120 - 155)°C ±2°C не более 50°C
928	ГОСТ 30851.1 п.19				Коммутационная способность: - количество испытательных циклов - частота сочленений - испытательное напряжение - испытательный ток - коэффициент мощности	соответствует/не соответствует 50 циклов 30 раз в мин 275 В 1,25 I _n 0 - 1
929	ГОСТ 30851.1 п.20				Работоспособность соединителей: - количество испытательных циклов - испытательное напряжение - испытательный ток - напряжение при испытании на электр. прочность	соответствует/не соответствует (1000 - 3000) циклов 250 В I _n 1500 В
930	ГОСТ 30851.1 п.22				Гибкие кабели, шнуры и их присоединение: - размер - количество операций - растягивающее усилие - крутящий момент - испытательный ток - число изгибов - угол отклонения качающейся части	соответствует/ не соответствует (0 - 250) мм 100 операций (10 - 60) Н (0,1 - 0,25) Н*м (1 - 42) А (10000 - 20000) изгибов (45 - 90) ⁰
931	ГОСТ 30851.1 п.23.2, п.23.3, п.23.6, п.23.7				Механическая прочность розеток: - размеры - испытание в крутящемся барабане частота вращения барабана количество свободных падений - сила бокового натяжения шнура - количество натяжений - сила прижатия резца при испытаниях на стойкость к деформации - температура нагрева при испытаниях на стойкость к деформации - усилие разъема фронтальной и задней части	соответствует/ не соответствует (0 - 250) мм соответствует/ не соответствует 5 об/мин (100 - 500) падений (6 - 50) Н (50 - 100) натяжений 10 Н (70±2)°C (100±2) Н

1	2	3	4	5	6	7
932	ГОСТ 30851.1 п.27.1	Соединители электрические бытового и аналогичного назначения	27.33.1	из 8536	Огнестойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву (нагретая проволока): - температура	стойкость/ нестойкость (650 - 750)°C
933	ГОСТ 30851.1 п.27.2				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
934	ГОСТ 31195.1 п.12.1	Соединительные устройства для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.1	из 8536	Сопротивление старению: - нагрев - сила нажатия	стойкость/нестойкость (70 - 150)°C ±20C 5 Н
935	ГОСТ 31195.1 п.12.2				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
936	ГОСТ 31195.1 п.12.3				Сопротивление прониканию твердых объектов:	стойкость/нестойкость
937	ГОСТ 31195.1 п.12.4				Сопротивление опасному прониканию воды	стойкость/нестойкость
938	ГОСТ 31195.1 п.13.1				Сопротивление изоляции (500 В постоянного тока)	соответствует/не соответствует более 5 МОм
939	ГОСТ 31195.1 п.13.2				Электрическая прочность изоляции: напряжение (1250 - 3500) В	наличие/отсутствие пробоя
940	ГОСТ 31195.1 п.14.1				Механическая прочность: - испытание в галтовочном барабане частота вращения барабана количество свободных падений	соответствует/не соответствует 5 об/мин 50 падений
941	ГОСТ 31195.1 п.18				Огнестойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву (нагретая проволока): - температура	стойкость/нестойкость 850°C
942	ГОСТ 31195.1 п.19	Соединительные устройства с винтовыми зажимами, использующиеся в качестве отдельных узлов для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.1	из 8536	Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
943	ГОСТ IEC 60998-2-1 п.12.1				Сопротивление старению: - нагрев - сила нажатия	стойкость/нестойкость (70 - 150)°C ±20C 5 Н
944	ГОСТ IEC 60998-2-1 п.12.2				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
945	ГОСТ IEC 60998-2-1 п.12.3				Сопротивление прониканию твердых объектов:	стойкость/нестойкость
946	ГОСТ IEC 60998-2-1 п.12.4				Сопротивление опасному прониканию воды:	стойкость/нестойкость
947	ГОСТ IEC 60998-2-1 п.13.1				Сопротивление изоляции (500 В постоянного тока)	соответствует/не соответствует более 5 МОм
948	ГОСТ IEC 60998-2-1 п.13.2				Электрическая прочность изоляции: напряжение (1250 - 3500) В	наличие/отсутствие пробоя

1	2	3	4	5	6	7
949	ГОСТ IEC 60998-2-1 п.14.1	Соединительные устройства с винтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.1	из 8536	Механическая прочность: - испытание в галтовочном барабане частота вращения барабана количество свободных падений	соответствует/ не соответствует 5 об/мин 50 падений
950	ГОСТ IEC 60998-2-1 п.18				Огнестойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву (нагретая проволока): - температура	стойкость/нестойкость 850°C
951	ГОСТ IEC 60998-2-1 п.19				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
952	ГОСТ IEC 60998-2-2 п.12.1	Соединительные устройства с безвинтовыми зажимами, используемые в качестве отдельных узлов для низковольтных цепей бытового и аналогичного назначения	27.33.1	из 8536	Сопротивление старению: - нагрев - сила нажатия	стойкость/нестойкость (70 - 150)°C ±20C 5 Н
953	ГОСТ IEC 60998-2-2 п.12.2				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
954	ГОСТ IEC 60998-2-2 п.12.3				Сопротивление прониканию твердых объектов:	стойкость/нестойкость
955	ГОСТ IEC 60998-2-2 п.12.4				Сопротивление опасному прониканию воды:	стойкость/нестойкость
956	ГОСТ IEC 60998-2-2 п.13.1				Сопротивление изоляции (500 В постоянного тока)	соответствует/не соответствует более 5 МОм
957	ГОСТ IEC 60998-2-2 п.13.2				Электрическая прочность изоляции: напряжение (1250 - 3500) В	наличие/отсутствие пробоя
958	ГОСТ IEC 60998-2-2 п.14.1				Механическая прочность: - испытание в галтовочном барабане частота вращения барабана количество свободных падений	соответствует/ не соответствует 5 об/мин 50 падений
959	ГОСТ IEC 60998-2-2 п.18				Огнестойкость изоляционных материалов к аномальному нагреву (нагретая проволока): - температура	стойкость/нестойкость 850°C
960	ГОСТ IEC 60998-2-2 п.19				Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
961	ГОСТ IEC 60947-7-1 п.8.4.8, Приложение D (п.D8)	Клеммные колодки для медных проводников	27.33.1	из 8536	Проверка тепловых характеристик: - испытание игольчатым пламенем	соответствуют/не соответствуют стойкость/нестойкость

1	2	3	4	5	6	7
962	ГОСТ 27473 п.5, п.6.1, п.6.3	Материалы электроизоляционные твердые. Метод определения сравнительного и контрольного индексов трекинговстойкости во влажной среде	-	-	Трекинговстойкость	стойкость/нестойкость
963	IEC 60112	Method for the determination of the proof and the comparative tracking indices of solid insulating materials	-	-	Трекинговстойкость	стойкость/нестойкость
964	ГОСТ 30630.1.10 п.3, п.4, п.5, п.6, Приложения А, Б, Г и Д	Методы испытаний на стойкость к механическим внешним воздействующим факторам машин, приборов и других технических изделий. Удары по оболочке изделия	-	-	Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам: - энергия удара - масса ударника	стойкость/нестойкость (0 - 50) дж $\pm 5\%$ (0,2 - 10) кг $\pm 2\%$
965	IEC 60068-2-75	Environmental testing - Part 2-75: Tests - Test Eh: Hammer tests	-	-	Стойкость к механическим внешним воздействующим факторам: - энергия удара - масса ударника	стойкость/нестойкость (0 - 50) дж $\pm 5\%$ (0,2 - 10) кг $\pm 2\%$
966	ГОСТ Р 55841 Приложение ДА	Светильники	27.40	из 9405	Энергия удара	(0 - 50) Дж
967	IEC TR 62696	Светильники	27.40	из 9405	Энергия удара	(0 - 50) Дж
968	ГОСТ IEC 62262	Электрооборудование. Степени защиты, обеспечиваемой оболочками от наружного механического удара (код IK)	-	-	код IK: Энергия удара	IK 00 - IK 10 (0 - 50) Дж
969	IEC 62262	Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment against external mechanical impacts (IK code)	-	-	код IK: Энергия удара	IK 00 - IK 10 (0 - 50) Дж
970	ГОСТ Р МЭК 60695-2-10 п.5 - 8	Испытания на пожароопасность. Часть 2-10 Основные методы испытаний раскаленной проволокой. Установка испытания раскаленной проволокой и общие процедуры испытаний	-	-	Огнестойкость	стойкость/нестойкость

1	2	3	4	5	6	7
971	IEC 60695-2-10 p.5 - 8	Fire hazard testing - Part 2-10: Glowing/hot-wire based test methods - Glowwire apparatus and common test procedure	-	-	Огнестойкость	стойкость/нестойкость
972	ГОСТ IEC 60695-11-5	Испытания на пожароопасность. Часть 11-5. Метод испытания игольчатым пламенем. Аппаратура. Руководство и порядок испытания на подтверждение соответствия	-	-	Огнестойкость	стойкость/нестойкость
973	IEC 60695-11-5	Fire hazard testing - Part 11-5: Test flames - Needle-flame test method - Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance	-	-	Огнестойкость	стойкость/нестойкость
974	ГОСТ Р МЭК 61189-2 п.8.7	Испытание 2C07: Горючесть, испытание жестких материалов на горение в горизонтальном положении	-	-	Огнестойкость	стойкость/нестойкость
975	IEC 61189-2 п.8.7	Test methods for electrical materials, printed boards and other interconnection structures and assemblies - Part 2: Test methods for materials for interconnection structures	-	-	Огнестойкость	стойкость/нестойкость
976	ГОСТ Р 57671 п.7.6.2	Приборы облучательные со светодиодными источниками света для теплиц	-	из 9405	Механическая прочность светильников: - энергия удара - сжатие пружины - энергия удара шара - энергия удара ударника вертикального ударного устройства - усилие прижатия испытательного пальца Механическая прочность защитных стекол:	соответствует/не соответствует От 0,2 до 0,7 Н*м От 13 до 24 мм 6,5 Н*м (2-20) Дж (10-30) Н От 0,2 до 0,5 Н*м
977	ГОСТ Р 57671 п.7.5				Виброустойчивость, вибропрочность: - диапазон частот - ускорение	устойчивость/неустойчивость от 5 до 2000 Гц до 5,0 g
978	ГОСТ Р 57671 п.7.5				Огнестойкость (при воздействии игольчатым пламенем)	стойкость/нестойкость

1	2	3	4	5	6	7
979	ГОСТ Р 57671 п.7.5	Приборы облучательные со светодиодными источниками света для теплиц	-	из 9405	Устойчивость изоляционных деталей к токам поверхностного разряда: - напряжение	устойчивость/неустойчивость 175 В
980	ГОСТ Р 57671 п.7.6.3				Влагостойкость: - температура - относительная влажность	стойкость/нестойкость от 30 до 60°C от 10 до 98%
981	ГОСТ Р 57671 п.7.6.1				Испытания на проверку работоспособности прибора при воздействии повышенной температуры среды: - температура	работоспособен/ неработоспособен (0 - 120) °C
982	ГОСТ Р 57671 п.7.6.1				Работоспособность светового прибора при воздействии пониженной температуры среды: - температура	работоспособен/ неработоспособен от -65 до 0 °C
983	ГОСТ 30630.2.1 п.4	Оборудование световое/светильники общего назначения	27.40	из 9405	Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
984	ГОСТ 30630.2.1 п.5				Воздействие повышенной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
985	ГОСТ 30630.2.1 п.6				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C
986	ГОСТ 30630.2.1 п.7				Воздействие пониженной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
987	ГОСТ 30630.2.1 п.8.2, п.8.3				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C
988	ГОСТ 30630.1.2 п.4.3, п.4.5, п.5.4, п.5.10				Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g
989	ГОСТ Р 51371 п.4, п.5, п.6				Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g
990	ГОСТ 23216 п.5.2.4				Прочность при транспортировании (многок. удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g
991	ГОСТ Р 51369 п.4, п.5				Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
992	ГОСТ Р 51369 п.7				Воздействие инея - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил - (25±3)°C

1	2	3	4	5	6	7
993	ГОСТ 30630.2.1 p.4	Оборудование световое/светильники стационарные общего назначения	27.40	из 9405	Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
994	ГОСТ 30630.2.1 p.5				Воздействие повышенной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
995	ГОСТ 30630.2.1 p.6				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C
996	ГОСТ 30630.2.1 p.7				Воздействие пониженной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
997	ГОСТ 30630.2.1 п.8.2, п.8.3				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C
998	ГОСТ 30630.1.2 п.4.3, п.4.5, п.5.4, п.5.10				Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g
999	ГОСТ Р 51371 p.4, p.5, p.6				Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g
1000	ГОСТ 23216 п.5.2.4				Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g
1001	ГОСТ Р 51369 p.4, p.5				Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1002	ГОСТ Р 51369 p.7	Оборудование световое/ светильники встраиваемые	27.40	из 9405	Воздействие инея - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C
1003	ГОСТ 30630.2.1 p.4				Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
1004	ГОСТ 30630.2.1 p.5				Воздействие повышенной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
1005	ГОСТ 30630.2.1 p.6				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C

1	2	3	4	5	6	7
1006	ГОСТ 30630.2.1 p.7	Оборудование световое/ светильники встраиваемые	27.40	из 9405	Воздействие пониженной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
1007	ГОСТ 30630.2.1 п.8.2, п.8.3				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C
1008	ГОСТ 30630.1.2 п.4.3, п.4.5, п.5.4, п.5.10				Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g
1009	ГОСТ Р 51371 p.4, p.5, p.6				Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g
1010	ГОСТ 23216 п.5.2.4				Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g
1011	ГОСТ Р 51369 p.4, p.5				Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1012	ГОСТ Р 51369 p.7				Воздействие инея - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C
1013	ГОСТ 30630.2.1 p.4	Оборудование световое/ светильники для освещения улиц и дорог	27.40	из 9405	Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
1014	ГОСТ 30630.2.1 p.5				Воздействие повышенной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
1015	ГОСТ 30630.2.1 p.6				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C
1016	ГОСТ 30630.2.1 p.7				Воздействие пониженной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
1017	ГОСТ 30630.2.1 п.8.2, п.8.3				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C
1018	ГОСТ 30630.1.2 п.4.3, п.4.5, п.5.4, п.5.10				Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g

1	2	3	4	5	6	7
1019	ГОСТ Р 51371 п.4, п.5, п.6	Оборудование световое/ светильники для освещения улиц и дорог	27.40	из 9405	Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g
1020	ГОСТ 23216 п.5.2.4				Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g
1021	ГОСТ Р 51369 п.4, п.5				Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1022	ГОСТ Р 51369 п.7				Воздействие инея - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C
1023	ГОСТ 30630.2.1 п.4	Оборудование световое/ светильники переносные общего назначения	27.40	из 9405	Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
1024	ГОСТ 30630.2.1 п.5				Воздействие повышенной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
1025	ГОСТ 30630.2.1 п.6				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C
1026	ГОСТ 30630.2.1 п.7				Воздействие пониженной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
1027	ГОСТ 30630.2.1 п.8.2, п.8.3				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C
1028	ГОСТ 30630.1.2 п.4.3, п.4.5, п.5.4, п.5.10				Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g
1029	ГОСТ Р 51371 п.4, п.5, п.6				Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g

1	2	3	4	5	6	7
1030	ГОСТ 23216 п.5.2.4	Оборудование световое/ светильники переносные общего назначения	27.40	из 9405	Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g
1031	ГОСТ Р 51369 п.4, п.5				Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1032	ГОСТ Р 51369 п.7				Воздействие инея - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C
1033	ГОСТ 30630.2.1 п.4	Оборудование световое/ прожекторы заливающего света	27.40	из 9405	Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
1034	ГОСТ 30630.2.1 п.5				Воздействие повышенной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
1035	ГОСТ 30630.2.1 п.6				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C
1036	ГОСТ 30630.2.1 п.7				Воздействие пониженной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
1037	ГОСТ 30630.2.1 п.8.2, п.8.3				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C
1038	ГОСТ 30630.1.2 п.4.3, п.4.5, п.5.4, п.5.10				Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g
1039	ГОСТ Р 51371 п.4, п.5, п.6				Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g
1040	ГОСТ 23216 п.5.2.4				Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g
1041	ГОСТ Р 51369 п.4, п.5				Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1042	ГОСТ Р 51369 п.7				Воздействие инея - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C

1	2	3	4	5	6	7
1043	ГОСТ 30630.2.1 p.4	Оборудование световое/ светильники, углубляемые в грунт	27.40	из 9405	Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
1044	ГОСТ 30630.2.1 p.5				Воздействие повышенной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
1045	ГОСТ 30630.2.1 p.6				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C
1046	ГОСТ 30630.2.1 p.7				Воздействие пониженной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
1047	ГОСТ 30630.2.1 п.8.2, п.8.3				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C
1048	ГОСТ 30630.1.2 п.4.3, п.4.5, п.5.4, п.5.10				Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g
1049	ГОСТ Р 51371 p.4, p.5, p.6				Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g
1050	ГОСТ 23216 п.5.2.4				Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g
1051	ГОСТ Р 51369 p.4, p.5				Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1052	ГОСТ Р 51369 p.7	Оборудование световое/ светильники для аварийного освещения	27.40	из 9405	Воздействие инея - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C
1053	ГОСТ 30630.2.1 p.4				Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
1054	ГОСТ 30630.2.1 p.5				Воздействие повышенной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
1055	ГОСТ 30630.2.1 p.6				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C

1	2	3	4	5	6	7
1056	ГОСТ 30630.2.1 п.7	Оборудование световое/ светильники для аварийного освещения	27.40	из 9405	Воздействие пониженной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
1057	ГОСТ 30630.2.1 п.8.2, п.8.3				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C
1058	ГОСТ 30630.1.2 п.4.3, п.4.5, п.5.4, п.5.10				Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g
1059	ГОСТ Р 51371 п.4, п.5, п.6				Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g
1060	ГОСТ 23216 п.5.2.4				Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g
1061	ГОСТ Р 51369 п.4, п.5				Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1062	ГОСТ Р 51369 п.7	Оборудование световое/светильники общего назначения	27.40	из 9405	Воздействие инея - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C
1063	ГОСТ 20.57.406 п.2.16				Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
1064	ГОСТ 20.57.406 п.2.17				Воздействие повышенной предельной температуры: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
1065	ГОСТ 20.57.406 п.2.18				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C
1066	ГОСТ 20.57.406 п.2.19				Воздействие пониженной предельной температуры: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
1067	ГОСТ 20.57.406 п.2.20.4, п.2.20.5				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C

1	2	3	4	5	6	7
1068	ГОСТ 20.57.406 п.2.3.3, п.2.4.4, п.2.4.10	Оборудование световое/светильники общего назначения	27.40	из 9405	Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g
1069	ГОСТ 20.57.406 п.2.5, п.2.6, п.2.7				Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g
1070	ГОСТ 23216 п.5.2.4				Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g
1071	ГОСТ 20.57.406 п.2.22, п.2.23				Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1072	ГОСТ 20.57.406 п.2.21				Воздействие инея и росы - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C
1073	ГОСТ 20.57.406 п.2.16	Оборудование световое/светильники стационарные общего назначения	27.40	из 9405	Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
1074	ГОСТ 20.57.406 п.2.17				Воздействие повышенной предельной температуры: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
1075	ГОСТ 20.57.406 п.2.18				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C
1076	ГОСТ 20.57.406 п.2.19				Воздействие пониженной предельной температуры: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
1077	ГОСТ 20.57.406 п.2.20.4, п.2.20.5				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C
1078	ГОСТ 20.57.406 п.2.3.3, п.2.4.4, п.2.4.10				Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g
1079	ГОСТ 20.57.406 п.2.5, п.2.6, п.2.7				Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g
1080	ГОСТ 23216 п.5.2.4				Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g

1	2	3	4	5	6	7
1081	ГОСТ 20.57.406 п.2.22, п.2.23	Оборудование световое/светильники стационарные общего назначения	27.40	из 9405	Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1082	ГОСТ 20.57.406 п.2.21				Воздействие инея и росы - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C
1083	ГОСТ 20.57.406 п.2.16	Оборудование световое/ светильники встраиваемые	27.40	из 9405	Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
1084	ГОСТ 20.57.406 п.2.17				Воздействие повышенной предельной температуры: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
1085	ГОСТ 20.57.406 п.2.18				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C
1086	ГОСТ 20.57.406 п.2.19				Воздействие пониженной предельной температуры: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
1087	ГОСТ 20.57.406 п.2.20.4, п.2.20.5				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C
1088	ГОСТ 20.57.406 п.2.3.3, п.2.4.4, п.2.4.10				Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g
1089	ГОСТ 20.57.406 п.2.5, п.2.6, п.2.7				Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g
1090	ГОСТ 23216 п.5.2.4				Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g
1091	ГОСТ 20.57.406 п.2.22, п.2.23				Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1092	ГОСТ 20.57.406 п.2.21				Воздействие инея и росы - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C

1	2	3	4	5	6	7
1093	ГОСТ 20.57.406 п.2.16	Оборудование световое/ светильники для освещения улиц и дорог	27.40	из 9405	Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
1094	ГОСТ 20.57.406 п.2.17				Воздействие повышенной предельной температуры: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
1095	ГОСТ 20.57.406 п.2.18				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C
1096	ГОСТ 20.57.406 п.2.19				Воздействие пониженной предельной температуры: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
1097	ГОСТ 20.57.406 п.2.20.4, п.2.20.5				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C
1098	ГОСТ 20.57.406 п.2.3.3, п.2.4.4, п.2.4.10				Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g
1099	ГОСТ 20.57.406 п.2.5, п.2.6, п.2.7				Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g
1100	ГОСТ 23216 п.5.2.4				Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g
1101	ГОСТ 20.57.406 п.2.22, п.2.23				Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1102	ГОСТ 20.57.406 п.2.21	Оборудование световое/ светильники переносные общего назначения	27.40	из 9405	воздействие инея и росы - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C
1103	ГОСТ 20.57.406 п.2.16				Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
1104	ГОСТ 20.57.406 п.2.17				Воздействие повышенной предельной температуры: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
1105	ГОСТ 20.57.406 п.2.18				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C
1106	ГОСТ 20.57.406 п.2.19				Воздействие пониженной предельной температуры: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C

1	2	3	4	5	6	7
1107	ГОСТ 20.57.406 п.2.20.4, п.2.20.5	Оборудование световое/ светильники переносные общего назначения	27.40	из 9405	Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C
1108	ГОСТ 20.57.406 п.2.3.3, п.2.4.4, п.2.4.10				Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g
1109	ГОСТ 20.57.406 п.2.5, п.2.6, п.2.7				Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g
1110	ГОСТ 23216 п.5.2.4				Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g
1111	ГОСТ 20.57.406 п.2.22, п.2.23				Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1112	ГОСТ 20.57.406 п.2.21				Воздействие инея и росы - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C
1113	ГОСТ 20.57.406 п.2.16	Оборудование световое/ прожекторы заливающего света	27.40	из 9405	Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
1114	ГОСТ 20.57.406 п.2.17				Воздействие повышенной предельной температуры: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
1115	ГОСТ 20.57.406 п.2.18				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C
1116	ГОСТ 20.57.406 п.2.19				Воздействие пониженной предельной температуры: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
1117	ГОСТ 20.57.406 п.2.20.4, п.2.20.5				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C
1118	ГОСТ 20.57.406 п.2.3.3, п.2.4.4, п.2.4.10				Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g
1119	ГОСТ 20.57.406 п.2.5, п.2.6, п.2.7				Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g

1	2	3	4	5	6	7
1120	ГОСТ 23216 п.5.2.4	Оборудование световое/ прожекторы заливающего света	27.40	из 9405	Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g
1121	ГОСТ 20.57.406 п.2.22, п.2.23				Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1122	ГОСТ 20.57.406 п.2.21				Воздействие инея и росы - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C
1123	ГОСТ 20.57.406 п.2.16	Оборудование световое/ светильники, углубляемые в грунт	27.40	из 9405	Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
1124	ГОСТ 20.57.406 п.2.17				Воздействие повышенной предельной температуры: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
1125	ГОСТ 20.57.406 п.2.18				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C
1126	ГОСТ 20.57.406 п.2.19				Воздействие пониженной предельной температуры: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
1127	ГОСТ 20.57.406 п.2.20.4, п.2.20.5				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C
1128	ГОСТ 20.57.406 п.2.3.3, п.2.4.4, п.2.4.10				Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g
1129	ГОСТ 20.57.406 п.2.5, п.2.6, п.2.7				Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g
1130	ГОСТ 23216 п.5.2.4				Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g
1131	ГОСТ 20.57.406 п.2.22, п.2.23				Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1132	ГОСТ 20.57.406 п.2.21				Воздействие инея и росы - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C

1	2	3	4	5	6	7
1133	ГОСТ 20.57.406 п.2.16	Оборудование световое/ светильники для аварийного освещения	27.40	из 9405	Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
1134	ГОСТ 20.57.406 п.2.17				Воздействие повышенной предельной температуры: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
1135	ГОСТ 20.57.406 п.2.18				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C
1136	ГОСТ 20.57.406 п.2.19				Воздействие пониженной предельной температуры: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
1137	ГОСТ 20.57.406 п.2.20.4, п.2.20.5				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C
1138	ГОСТ 20.57.406 п.2.3.3, п.2.4.4, п.2.4.10				Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g
1139	ГОСТ 20.57.406 п.2.5, п.2.6, п.2.7				Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g
1140	ГОСТ 23216 п.5.2.4				Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g
1141	ГОСТ 20.57.406 п.2.22, п.2.23				Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1142	ГОСТ 20.57.406 п.2.21				Воздействие инея и росы - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C
1143	ГОСТ 34012 таб.Б.3	Оборудование световое/светильники общего назначения	27.40	из 9405	Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
1144	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие повышенной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
1145	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C

1	2	3	4	5	6	7
1146	ГОСТ 34012 таб.Б.3	Оборудование световое/светильники общего назначения	27.40	из 9405	Воздействие пониженной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
1147	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C
1148	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g
1149	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g
1150	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g
1151	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1152	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие инея - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C
1153	ГОСТ 34012 таб.Б.3	Оборудование световое/светильники стационарные общего назначения	27.40	из 9405	Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
1154	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие повышенной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
1155	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C
1156	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие пониженной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
1157	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C
1158	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g

1	2	3	4	5	6	7
1159	ГОСТ 34012 таб.Б.3	Оборудование световое/светильники стационарные общего назначения	27.40	из 9405	Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g
1160	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g
1161	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1162	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие инея - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C
1163	ГОСТ 34012 таб.Б.3	Оборудование световое/ светильники встраиваемые	27.40	из 9405	Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
1164	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие повышенной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
1165	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C
1166	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие пониженной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
1167	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C
1168	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g
1169	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g
1170	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g

1	2	3	4	5	6	7
1171	ГОСТ 34012 таб.Б.3	Оборудование световое/ светильники встраиваемые	27.40	из 9405	Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1172	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие инея - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C
1173	ГОСТ 34012 таб.Б.3	Оборудование световое/ светильники для освещения улиц и дорог	27.40	из 9405	Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
1174	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие повышенной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
1175	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C
1176	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие пониженной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
1177	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C
1178	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g
1179	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g
1180	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g
1181	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1182	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие инея - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C

1	2	3	4	5	6	7
1183	ГОСТ 34012 таб.Б.3	Оборудование световое/ светильники переносные общего назначения	27.40	из 9405	Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
1184	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие повышенной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
1185	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C
1186	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие пониженной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
1187	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C
1188	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g
1189	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g
1190	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g
1191	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1192	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие инея - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C
1193	ГОСТ 34012 таб.Б.3	Оборудование световое/ прожекторы заливающего света	27.40	из 9405	Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
1194	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие повышенной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
1195	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C

1	2	3	4	5	6	7
1196	ГОСТ 34012 таб.Б.3	Оборудование световое/ прожекторы заливающего света	27.40	из 9405	Воздействие пониженной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
1197	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C
1198	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g
1199	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g
1200	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g
1201	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1202	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие инея - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C
1203	ГОСТ 34012 таб.Б.3	Оборудование световое/ светильники, углубляемые в грунт	27.40	из 9405	Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
1204	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие повышенной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
1205	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C
1206	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие пониженной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
1207	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C

1	2	3	4	5	6	7
1208	ГОСТ 34012 таб.Б.3	Оборудование световое/ светильники, углубляемые в грунт	27.40	из 9405	Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g
1209	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g
1210	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g
1211	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1212	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие инея - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C
1213	ГОСТ 34012 таб.Б.3	Оборудование световое/ светильники для аварийного освещения	27.40	из 9405	Работоспособность при воздействии повышенной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от +25°C до +180°C
1214	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие повышенной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +25°C до +180°C
1215	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Работоспособность при воздействии пониженной температуры: - испытательная температура	работоспособен/ неработоспособен от -70°C до +25°C
1216	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие пониженной температуры при транспортировании и хранении: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -70°C до +25°C
1217	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие изменения температуры среды: - испытательная температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от -60°C до +60°C
1218	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Устойчивость и прочность при воздействии синусоидальной вибрации: - диапазон частот для синусоидального сигнала - ускорение	устойчивый/неустойчивый прочный/непрочный (1 - 2000) Гц до 5,0 g
1219	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Устойчивость и прочность при воздействии ударов (одиночные и многократные): - диапазон пикового ускорения	устойчивость/неустойчивость (3,5 - 57) g

1	2	3	4	5	6	7
1220	ГОСТ 34012 таб.Б.3	Оборудование световое/- светильники для аварийного освещения	27.40	из 9405	Прочность при транспортировании (многократные удары): - диапазон пикового ускорения	прочный/непрочный (3,5 - 57) g
1221	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие влажности (длительное и кратковременное): - температура - относительная влажность	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил от +30°C до +60°C от 10% до 98%
1222	ГОСТ 34012 таб.Б.3				Воздействие инея - температура	сохранил внешний вид и параметры/не сохранил -(25±3)°C

Руководитель ИЦ ООО "ВНИСИ"

А.А. Барцев

Генеральный директор ООО "ВНИСИ"

А.Г. Шахпаруянц

