



ПРИКАЗ

от «31» 12 2020 г.
№ 17К1-924

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)

Испытательного центра высоковольтной аппаратуры

Акционерного общества "Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы"

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21MB06

наименование испытательной лаборатории (центра) юридического лица

127566, г. Москва, Высоковольтный проезд, д.13

адрес места осуществления деятельности испытательного центра

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ГН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	ГОСТ 11677 р. 7 (табл. 23 п.8, 17)	3 Трансформаторы силовые, трансформаторы и агрегаты трансформаторные силовые электропечные	4 27.11.4	5 8504 21 8504 22 8504 23	6 Испытания на нагрев От 0 до 20000 А От 0,1 до 35 кВ - превышение температуры - измерение сопротивления	7 Выдержал/не выдержал От 1 до 300° С
2	ГОСТ 11677 р. 7 (табл. 23. п.13)	Трансформаторы силовые; трансформаторы и агрегаты трансформаторные силовые электропечные	27.11.4	8504 21 8504 22 8504 23	Испытания на стойкость при коротких замыканиях и ударных толчках током. от 0,1 до 208 кВ	От 1 мкОм до 2000 Ом Ид от 0,1 до 70 кА Иуд от 0,1 до 180 кА от 0,1 до 4 сек Соответствует/ не соответствует
3	ГОСТ 11677 п.7.1	Трансформаторы силовые	27.11.4	8504 21 8504 22 8504 23	Проведение проверок: - Проверка требований к заземлению (при проверке на безопасность) - наличие приспособления для строповки и горизонтального перемещения (при проверке на безопасность) - наличие устройств защиты бака от повышения внутреннего давления (при проверке на безопасность) - наличие указателя уровня масла и крана для отбора пробы масла (при проверке на безопасность)	от 1 до 500 мм соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует соответствует/ не соответствует