

15.04.2021
СОКРАЩЕНА

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Отдел оценки соответствия Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (отдел оценки соответствия ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

наименование испытательной лаборатории (центра)

620990, РОССИЯ, Свердловская обл, Екатеринбург г, Красноармейская ул, д. 2а

624083, РОССИЯ, Свердловская область, Среднеуральск, ул. Гашева, д. 2а

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
Сокращение области аккредитации по месту осуществления деятельности: 620990, РОССИЯ, Свердловская обл, Екатеринбург г, Красноармейская ул, д. 2а в части:						
1	ГОСТ 30804.4.30 п. 4.2, 5.1	Электрическая энергия в электрических сетях систем электропитания переменного тока частотой 50/60 Гц	35.11	2716 00 000 0	Отклонение частоты	от –7,5 до +7,5 Гц
2	ГОСТ 30804.4.30 п.4.2, 5.12 приложение А				Отрицательное отклонение напряжения	(0 – 90) %
3	ГОСТ 30804.4.30 п.4.2, 5.11 приложение А				Одиночные быстрые изменения напряжения	от –10 до +50 %
4	ГОСТ 30804.4.30 п.4.2, 5.7 приложение А				Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности	(0 – 20) %
					Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности	(0 – 20) %
5	ГОСТ 30804.4.30 п.4.2, 5.5 приложение А				Прерывания напряжения	(0 – 5) %
6	ГОСТ 30804.4.30 п.4.2, 5.4 приложение А				Глубина провала напряжения	(10 – 100) %
					Длительность провала напряжения	(0,01 – 60) с
					Длительность временного перенапряжения	(0,01 – 60) с
					Коэффициент временного перенапряжения	(1,1 – 2,0)

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ 33073 п. 5	Электрическая энергия в точках передачи/поставки пользователям электрических сетей систем электроснабжения общего назначения однофазного и трехфазного переменного тока частотой 50 Гц	35.11	2716 00 000 0	Отклонение частоты	от – 7,5 до + 7,5 Гц
					Отрицательное отклонение напряжения	(0 – 90) %
					Положительное отклонение напряжения	(0 – 50) %
					Одиночные быстрые изменения напряжения	от –10 до +50 %
					Коэффициент несимметрии напряжений по обратной последовательности	(0 – 20) %
					Коэффициент несимметрии напряжений по нулевой последовательности	(0 – 20) %
					Прерывания напряжения	(0 – 5) %
					Глубина провала напряжения	(10 – 100) %
					Длительность провала напряжения	(0,01 – 60) с
					Длительность временного перенапряжения	(0,01 – 60) с
					Коэффициент временного перенапряжения	(1,1 – 2,0)
					Кратковременная доза фликера	(0,2 – 10,0)
					Длительная доза фликера	(0,2 – 10,0)
					Коэффициент гармонической составляющей напряжения (n от 2 до 40)	(0,1 – 20) %
					Суммарный коэффициент гармонических составляющих напряжения	(0,5 – 30) %
					Коэффициент интергармонической составляющей напряжения (m от 2 до 40)	(0,1 – 15) %

И.о. генерального директора ФБУ «УРАЛТЕСТ»
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

Ю.М. Суханов
инициалы, фамилия уполномоченного лица