

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

ЖИТВАК А.Г.

подпись

инициалы, фамилия

Приложение

230419

к аттестату аккредитации

№ RA.RU.27JIX20

от «11» января 2016г.

на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр Общества с ограниченной ответственностью «Инженерный консультативный центр «Техэксперт сервис»

наименование испытательной лаборатории (центра)

191028, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 42, литера А

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п. 5.4, п. 6, Приложение В, п.п. В.2.2 – В.2.4, В.3.3, В.3.4, В.3.5, В.4.1 – В.4.3, В.4.5, В.4.6; ГОСТ Р 53783-2010 п. 5.12.1, п. 6, Приложение В, п.п. В.1, В.2.1, В.2.2, В.3.1.1, В.3.1.2, В.3.1.4, В.3.2, В.4.1.3, В.4.1.4, В.4.1.5, В.4.2	Лифты	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Линейные размеры установки лифта, оборудования и конструктивных элементов Зазоры и расстояния между оборудованием и конструктивными элементами лифта Толщина и размеры конструктивных элементов лифта	(0-80000) мм (0-250) мм

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ Р 53782-2010 п. 5.4, п. 6, Приложение В, п.п. В.2.2, В.2.3, В.3.3, В.3.4, В.4.1, В.4.2, В.4.3, В.4.5, В.4.6; ГОСТ Р 53783-2010 п. 5.12.1, п. 6, Приложение В, п.п. В.1, В.2.1, В.2.2, В.3.1.1, В.3.1.2, В.3.1.4, В.3.2.3, В.4.1.3, В.4.1.4, В.4.1.5, В.4.2	Лифты	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина наружных и внутренних углов	(0-180)°
3	ГОСТ Р 53782-2010 п. 5.4, п. 6, Приложение В, п.п. В.2.2, В.2.4.3, В.3.1, В.3.2, В.3.3, В.3.4, В.4.1, В.4.3, В.4.6; ГОСТ Р 53783-2010 п. 5.12.1, п. 6, Приложение В, п.п. В.1, В.3.1.1, В.3.1.2, В.3.2.2, В.3.2.3, В.4.1.1, В.4.1.2, В.4.1.3, В.4.1.4, В.4.1.5, В.4.2.1, В.4.2.3, В.4.2.4, В.4.2.5	Лифты	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Скорость движения кабины Скорость срабатывания ограничителя скорости	(0,02-33,3) м/с
4	ГОСТ Р 53782-2010 п. 5.4, п. 6, Приложение В, п.п. В.3.3, В.3.4, В.4.1; ГОСТ Р 53783-2010 п. 5.12.1, п. 6, Приложение В, п.п. В.3.1.2, В.3.2.3, В.4.2.4, В.4.2.5	Лифты	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Величина среднего ускорения (замедления) кабины при экстренном торможении, при посадке ее на буфер, при ее остановке разрывным клапаном	(0-50) м/с²
5	ГОСТ Р 53782-2010 п. 5.4, п. 6, Приложение В, п. В.4.2; ГОСТ Р 53783-2010 п. 5.12.1, п. 6, Приложение В, п.п. В.3.1.2, В.3.2.3	Лифты	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Электрическое торможение (удержание) кабины в течение 3 минут	—
6	ГОСТ Р 53782-2010 Приложение В, п. В.4.1; ГОСТ Р 53783-2010 Приложение В, п.п. В.3.1.2, В.3.2.3	Лифты	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Срабатывание тормозной системы электрических лифтов	—
7	ГОСТ Р 53782-2010 п. 5.4, п. 6, Приложение В, п. В.4.3; ГОСТ Р 53783-2010 п. 5.12.1, п. 6, Приложение В, п.п. В.3.1.1, В.3.2.1	Лифты	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сцепление канатов с канатопроводящим шкивом или барабаном трения	—
8	ГОСТ Р 53782-2010 п. 5.4, п. 6, Приложение В, п. В.4.4;	Лифты	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2	Отсутствие течи масла из гидроцилиндра и трубопровода	—

1	2	3	4	5	6	7
	ГОСТ Р 53783–2010 п. 5.12.1, п. 6, Приложение В, п.п. В.1, В.3.1.3, В.3.2.2, Приложение Г			8428 10 800 0	гидропривода лифта Отсутствие внешней утечки рабочей жидкости по всей длине трубопровода и в местах крепления	
9	ГОСТ Р 53782–2010 п. 5.4, п. 6, Приложение В, п. В.4.5; ГОСТ Р 53783–2010 п. 5.12.1, п. 6 Приложение В, п.п. В.3.1.4, В.3.2.4	Лифты	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Сопrotивление изоляции Переходное сопротивление контакта Сопrotивление цепи фаза–нуль Ожидаемая сила тока короткого замыкания Напряжение	(0–3) ГОм (0–399) Ом (0–199,9) Ом (1,15–22000) А (0–660) В
10	ГОСТ Р 53783–2010 п. 5.12.1, п. 6 Приложение В, п.п. В.1, В.3.1.4, В.3.2, В.4.2.1, В.4.2.2, В.4.2.3, В.4.2.4, Приложение Г	Лифты	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Наличие дефектов и коррозии оборудования и металлоконструкций	–
11	ГОСТ Р 53783–2010 п. 5.12.1, п. 6 Приложение В, п. В.1, Приложение Г	Лифты	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Износ оборудования лифта	(0–30) мм
12	ГОСТ Р 53782–2010 п. 5.4, п. 6, п. 12 Приложение В, п.п. В.2.4, В.3; ГОСТ Р 53783–2010 п.п. 5.4, 5.12.1, 6 Приложение В, п.п. В.2, В.4, Приложение Г	Лифты	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Функционирование лифта и устройств безопасности	–
13	ГОСТ Р 53782–2010 п. 5.4, п. 6, Приложение В, п.п. В.3.3, В.4.1, В.4.6; ГОСТ Р 53783–2010 п.п. 5.12.1, п. 6 Приложение В, п.п. В.3.2.3, В.4.2.4, Приложение Г	Лифты	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Остаточная деформация и изменение в функционировании оборудования лифта после снятия нагрузки	–
14	ГОСТ Р 53782–2010 п. 5.4, п. 6, Приложение В, п.п. В.2.2, В.2.3; ГОСТ Р 53783–2010 п. 5.12.1, п. 6	Лифты	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Освещенность машинного помещения, площадки перед входом в помещение, в котором размещено оборудование лифта,	(0–200000) Лк

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение В, п. В.1				зон размещения и обслуживания оборудования лифта, шахты, кабины	
15	ГОСТ Р 53782-2010 п. 5.4, п. 6, п. 7, Приложение В, п. В.1; ГОСТ Р 53783-2010 п. 5.12.1, п. 6, п. 7	Лифты	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Относительная влажность воздуха и температура в помещении, в котором размещено оборудование лифта и шахте лифта.	(10-98) % от минус 20 °С до 50 °С
16	ГОСТ Р 53782-2010 п. 5.4, Приложение В п.п. В.1, В 2.1, Приложение И; ГОСТ Р 53783-2010, п.п. 5.5, 6.1, 6.2, 6.3, Приложение Г	Лифты	28.22.16.110	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Комплектность технической документации, предоставляемой с лифтом и наличие документации в период эксплуатации	—

Генеральный директор

подпись уполномоченного лица

подпись

уполномоченного лица

А.И. Павлов

инициалы, фамилия
уполномоченного
лица

