

02.04.2021
СОКРАЩЕНА

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

«Испытательная лаборатория научно-испытательного центра пожарной безопасности Федерального государственного бюджетного учреждения «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны» Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» (ИЛ НИЦ ПБ ФГБУ ВНИИПО МЧС России),
уникальный номер записи об аккредитации в Реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ИН02

наименование испытательной лаборатории, наименование заявителя

143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д.12, здание «Анпирбар»-64 (строение 22);

(адрес место осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра))

143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д.12, лабораторный корпус огневых испытаний (строение 23);

(адрес место осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра))

143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д.12, здание электрокорпуса;

(адрес место осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра))

143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д.12, здание фрагмента стеллажного стенда «Каскад»;

(адрес место осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра))

143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д.12, здание лабораторного корпуса (строение 11)

(адрес место осуществления деятельности испытательной лаборатории (центра))

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д.12, здание электрокорпуса						
1	ГОСТ Р МЭК 60598-1 п.п. 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 13.2, 13.3.1, 13.3.2	Светильники	27.40	9405 10 9405 20 9405 40 9405 60	Тепловое испытание (нормальный режим): - температура нагрева элементов светильника и монтажной поверхности Тепловое испытание (аномальный режим): - температура нагрева элементов	от 20 до 800 °C

1	2	3	4	5	6	7
					светильника и монтажной поверхности Тепловое испытание (при условиях неисправности УУЛ): - температура монтажной поверхности - испытательное напряжение Тепловое испытание термопластичных светильников при аварийных условиях работы устройств управления лампой или электронных устройств управления: - температура нагрева элементов светильника и монтажной поверхности - испытательное напряжение Испытание давлением шарика: - испытательная температура - диаметр отпечатка Испытание игольчатым пламенем - мощность горелки - время самостоятельного горения Испытание раскаленной проволокой - температура раскаленной проволоки - время самостоятельного горения Устойчивость к токам поверхностного разряда: - испытательное напряжение - количество капель	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С от 0 до 400 В от 20 до 800 °С от 0 до 400 В от 20 до 180 °С от 0 до 5 мм от 0 до 20 Вт от 0 до 3600 с от 20 до 960 °С от 0 до 3600 с от 0 до 600 В от 0 до 150 капель
2	ГОСТ Р МЭК 60598-2-20 п. 20.12, 20.15	Гирлянды электрические световые	27.40	9405 30	Тепловые испытания - температура нагрева элементов светильника и монтажной поверхности - испытательное напряжение Испытание давлением шарика:	от 20 до 800 °С от 0 до 400 В

1	2	3	4	5	6	7
					- испытательная температура - диаметр отпечатка Испытание игольчатым пламенем - мощность горелки - время самостоятельного горения Испытание раскаленной проволокой - температура раскаленной проволоки - время самостоятельного горения Устойчивость к токам поверхностного разряда: - испытательное напряжение - количество капель	от 20 до 180 °С от 0 до 5 мм от 0 до 20 Вт от 0 до 3600 с от 20 до 960 °С от 0 до 3600 с от 0 до 600 В от 0 до 150 капель
3	ГОСТ Р 51322.1 раздел 19, п.п. 25.2, 25.3, 28.1.1, 28.2	Вилки, розетки, разветвители	27.33	8536 50 000	Превышение температуры: - температура на контактных зажимах Испытание давлением шарика: - испытательная температура - диаметр отпечатка Испытание раскаленной проволокой: - температура раскаленной проволоки - время самостоятельного горения Устойчивость к токам утечки: - испытательное напряжение - количество капель	от 20 до 800 °С от 20 до 180 °С от 0 до 5 мм от 20 до 960 °С от 0 до 3600 с от 0 до 600 В от 0 до 150 капель
4	ГОСТ 31195.1 Раздел 15	Соединители, изделия установочные	27.33	8536 90 100	Превышение температуры: - температура токоведущих частей зажима	от 20 до 800 °С
5	ГОСТ ИЕС 60998-2-2 Раздел 15	Соединители, изделия установочные	27.33	8536 90 100	Превышение температуры - температура на контактных зажимах	от 20 до 800 °С
6	ГОСТ 30851.1 Раздел 21	Соединители, изделия установочные	27.33	8536 90 100	Превышение температуры: - температура на контактных зажимах	от 20 до 800 °С
7	ГОСТ ИЕС 60335-	Приборы для нагревания	27.51.25	8516 21 0000,	Нагрев	

1	2	3	4	5	6	7
	2-15 разделы 11, 19	жидкостей	28.93.15.125	8516 29 8516 10	- температура на элементах прибора Ненормальная работа - температура на элементах прибора	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С
8	ГОСТ ИЕС 60335-2-30 разделы 11, 19	Электроприборы для отопления Панели греющие (электронагреватели панельные)	25.21	8516 21 8516 29 8516 29	Нагрев - температура на элементах прибора Ненормальная работа - температура на элементах прибора	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С
9	ГОСТ 21621 п. 5.5	Переносные тостеры, грили, ростеры, шашлычницы	27.51.28	8516 60 700 8616 72 000 8516 79 000	Испытание на нагрев: - температура на элементах прибора	от 20 до 800 °С
10	ГОСТ ИЕС 60335-2-9 разделы 11, 19	Переносные тостеры, грили, ростеры, шашлычницы	27.51.28	8516 60 700 8616 72 000 8516 79 000	Нагрев - температура на элементах прибора Ненормальная работа - температура на элементах прибора	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С
11	ГОСТ ИЕС 60335-2-28 разделы 11, 19	Электроприводы для бытовых швейных машин в части требований безопасности	28.94.2	8501 10	Нагрев - температура на элементах прибора Ненормальная работа - температура на элементах прибора	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С
12	ГОСТ 32126.1 Разделы 16, 18, 19	Корпуса для аппаратов, устанавливаемых в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения	27.90	8537 10	Испытание давлением шарика - испытательная температура - диаметр отпечатка Испытание раскаленной проволокой: - температура раскаленной проволоки - время самостоятельного горения Трекингостойкость: - испытательное напряжение - количество капель	от 20 до 180 °С от 0 до 5 мм от 20 до 960 °С от 0 до 3600 с от 0 до 600 В от 0 до 150 капель
13	ГОСТ Р МЭК 730-1 Раздел, 21, 25, 27	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	27.90	8536 50	Испытание давлением шарика - испытательная температура - диаметр отпечатка Испытание горизонтальным	от 20 до 180 °С от 0 до 5 мм

1	2	3	4	5	6	7
					пламенем - мощность горелки - время самостоятельного горения Испытание раскаленной проволокой: - температура раскаленной проволоки - время самостоятельного горения Трекингостойкость: - испытательное напряжение - количество капель Нормальная работа - температура элементов устройства Ненормальная работа - температура элементов устройства - испытательное напряжение	от 0 до 100 Вт от 0 до 3600 с от 20 до 960 °С от 0 до 3600 с от 0 до 600 В от 0 до 150 капель от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С от 0 до 400 В
14	ГОСТ МЭК 730-2-1 Разделы 14, 21, 25, 27	Автоматические электрические управляющие устройства бытового и аналогичного назначения	27.90	8536 50	Нагрев - температура элементов устройства Испытание давлением шарика - испытательная температура - диаметр отпечатка Испытание горизонтальным пламенем - мощность горелки - время самостоятельного горения Испытание раскаленной проволокой: - температура раскаленной проволоки - время самостоятельного горения Трекингостойкость: - испытательное напряжение - количество капель Нормальная работа - температура элементов устройства Ненормальная работа - температура элементов устройства - испытательное напряжение	 от 20 до 180 °С от 0 до 5 мм от 0 до 100 Вт от 0 до 3600 с от 20 до 960 °С от 0 до 3600 с от 0 до 600 В от 0 до 150 капель от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С от 0 до 400 В
15	ГОСТ Р МЭК	Выключатели и	27.90	8536 50	Нагрев	

1	2	3	4	5	6	7
	61058.1 Раздел 16, 21, приложение С, D, Е, J	переключатели для электроприборов			- температура на контактных зажимах Испытание давлением шарика - испытательная температура - диаметр отпечатка Испытание раскаленной проволокой: - температура раскаленной проволоки - время самостоятельного горения Трекингостойкость: - испытательное напряжение - количество капель	от 20 до 800 °С от 20 до 180 °С от 0 до 5 мм от 20 до 960 °С от 0 до 3600 с от 0 до 600 В от 0 до 150 капель
16	ГОСТ Р 51321.1 п. 8.2.1	Низковольтные комплектные устройства	28.25.12.190 , 28.25.20, 28.25.20.110 , 28.99.3, 23.99.19.110	8536 50	Превышение температуры	от 20 до 800 °С
17	ГОСТ Р МЭК 60065 разделы 7, 11	Телевизоры	28.25.12.190 , 28.25.20, 28.25.20.110 , 28.99.3, 23.99.19.110	8536 50	Проверка предельных значений превышения температуры - температура на контактных зажимах	от 20 до 800 °С
18	ГОСТ МЭК 60335-1 разделы 11, 19, 30	Трансформаторы и автотрансформаторы для бытовых электроприборов	26.40.20	8525 10 8528 12	Нагрев при нормальных условиях работы - температура частей аппарата Условия неисправностей - температура частей аппарата Категория огнестойкости - мощность горелки - время самостоятельного горения	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С от 0 до 100 Вт от 0 до 3600 с
19	ГОСТ МЭК	Звонки электрические	28.25.12.190	8504 10	Нагрев	

1	2	3	4	5	6	7
	60335-1 разделы 11, 19		28.25.20 28.25.20.110 28.99.3, 23.99.19.110		- температура на элементах прибора Ненормальная работа - температура на элементах прибора	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С
20	ГОСТ 7220 приложение 1	Звонки электрические	27.51	8512 30	Нагрев - температура на элементах прибора Ненормальная работа - температура на элементах прибора Испытание давлением шарика: - испытательная температура - диаметр отпечатка Испытание раскаленной проволокой: - температура раскаленной проволоки - время самостоятельного горения Испытание горелкой с игольчатым пламенем - мощность горелки - время самостоятельного горения	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С от 20 до 180 °С от 0 до 5 мм от 20 до 960 °С от 0 до 3600 с от 0 до 20 Вт от 0 до 3600 с
21	ГОСТ ИЕС 60335-2-14 разделы 11, 19	Кухонные машины	27.51	8516 79	Нагрев - температура на элементах прибора Ненормальная работа - температура на элементах прибора	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С
22	ГОСТ ИЕС 60335-2-14 разделы 11, 19	Вентиляторы и переключатели Воздухоочистители для кухонь	27.51.1	8414 59 100 8509 80	Нагрев - температура на элементах прибора Ненормальная работа - температура на элементах прибора	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С
23	ГОСТ ИЕС 60335- 2-2 разделы 11, 19	Машины уборочные (электрические) Пылесосы и водовсасывающие уборочные машины	27.51.21.111	8509 30 8509 10	Нагрев - температура на элементах прибора Ненормальная работа - температура на элементах прибора	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С
24	ГОСТ ИЕС 60335-	Полотеры и машины для	27.51	8509 20	Нагрев	

1	2	3	4	5	6	7
	2-10 разделы 11, 19	влажной очистки полов			- температура на элементах прибора Ненормальная работа - температура на элементах прибора	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С
25	ГОСТ ИЕС 60335-2-7 разделы 11, 19	Стиральные машины, электрические части стиральных машин	27.51.1	8509 80	Нагрев - температура на элементах прибора Ненормальная работа - температура на элементах прибора	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С
26	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 разделы 11, 19	Мороженицы со встроенным моторкомпрессором	27.51	8509 80	Нагрев - температура на элементах прибора Ненормальная работа - температура на элементах прибора	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С
27	ГОСТ ИЕС 60335-2-24 разделы 11, 19	Кондиционеры, электровоздухоохладители	28.25.12.190 28.25.20 28.25.20.110 28.99.3 23.99.19.110	8415 10 8415 81 8415 82	Нагрев - температура на элементах прибора Ненормальная работа - температура на элементах прибора	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С
28	ГОСТ ИЕС 60335-2-25 разделы 11, 19	Микроволновые печи	27.51	8516 50	Нагрев - температура на элементах прибора Ненормальная работа - температура на элементах прибора	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С
29	ГОСТ ИЕС 60950-1 п.п. 4.5, 5,3, приложения А, В, Е, К, L, X	Микрокалькуляторы с зарядным устройством; микрокалькуляторы с питанием от сети	27.51	8470 29	Требования к тепловым режимам - температура частей аппарата Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей - температура частей аппарата Испытание на воспламеняемость: - мощность горелки - время самостоятельного горения	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С от 0 до 100 Вт от 0 до 3600 с
30	ГОСТ ИЕС 60950-1	Устройства звукоусилительные и узлы	26.40.32	8518 40 8518 50	Требования к тепловым режимам - температура частей аппарата	от 20 до 800 °С

1	2	3	4	5	6	7
	п.п. 4.5, 5.3, приложения А, В, Е, К, L, X	трансляционные Аппаратура звукозаписывающая и звуковоспроизводящая Устройства выходные акустические		8529 90 8522 10	Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей - температура частей аппарата Испытание на воспламеняемость: - мощность горелки - время самостоятельного горения	от 20 до 800 °С
31	ГОСТ ИЕС 60065 Разделы 7, 11	Аппаратура радиовещательная студийная	26.40	8520 10	Нагрев при нормальных условиях работы - температура частей аппарата Условия неисправностей - температура частей аппарата	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С
32	ГОСТ ИЕС 60065 Разделы 7, 11	Аппаратура приемопередающая телевизионная	26.40	8520 10	Нагрев при нормальных условиях работы - температура частей аппарата Условия неисправностей - температура частей аппарата	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С
33	ГОСТ ИЕС 60065 Разделы 7, 11	Аппаратура и оборудование телевизионных центров, студий Аппаратура видеозаписи и воспроизведения общего применения Устройства радиоприемные: магнитолы; магнитоаппараты; радиокомплексы; радиолы; радиоприемники; тюнеры; радиоприемные; комбинированные Телетюнеры, тюнеры спутникового телевидения Аппаратура видеозаписи и воспроизведения бытовая Видеомагнитофоны и	26.40	8528 10 8528 10 8521 10 8519 10 8519 10 8520 20 8521 90 8521 90 9504 10 8519 10 8518 40 8519 40 8519 40 8529 90 8518 21 8517 10	Нагрев при нормальных условиях работы - температура частей аппарата Условия неисправностей - температура частей аппарата	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С

1	2	3	4	5	6	7
		видеопроеигрыватели бытовые Видеоигры Электрофоны и электропроеигрыватели: электропроеигрыватели; электрофоны квадрофонические; электрофоны монофонические; электрофоны стереофонические Усилители, эквалайзеры Блоки питания, домофоны, телефонные аппараты общего применения с питанием от сети Приставки к телефонным аппаратам с питанием от сети				
34	ГОСТ ИЕС 60950-1 п.п. 4.5, 5.5, приложения А, В, Е, К, L, X	Комплексы вычислительные электронные цифровые	26.20	8471 20	Требования к тепловым режимам - температура частей аппарата Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей - температура частей аппарата Испытание на воспламеняемость: - мощность горелки - время самостоятельного горения	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С
35	ГОСТ ИЕС 60950-1 п.п. 4.5, 5.5, приложения А, В, Е, К, L, X	Устройства считывания штриховых кодов с зарядным устройством или питающиеся от сети Устройства билетно-кассовые, контрольно-кассовые, контрольно - регистрирующие на основе ПЭВМ или фискального	26.20	8471 10 8471 20 8470 50 8470 21 8472 10 8509 80 8509 80 8472 90	Требования к тепловым режимам - температура частей аппарата Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей - температура частей аппарата Испытание на воспламеняемость: - мощность горелки - время самостоятельного горения	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С

1	2	3	4	5	6	7
		регистратора Устройства считывания с карт для системы безналичных расчетов с зарядным устройством или с питанием от сети Машины вычислительные электронные цифровые, персональные и системы на их основе Машины билетно-кассовые, контрольно-кассовые, контрольно-регистрирующие электронные Устройства: центральные; запоминающие внешние; ввода-вывода; подготовки данных; телеобработки данных; телеобработки информации; межсистемной связи; программного управления; сервисные и вспомогател. Устройства отображения информации Средства электрографического копирования и оперативного размножения документов Машины для обработки бумаги, документов Средства сшивания документов				

1	2	3	4	5	6	7
		Машины для уничтожения документов измельчением Электрические чертежные машины (графопостроители) Электрические средства для чертежных работ и счетных операций Аппараты факсимильные				
36	ГОСТ Р 50829 Раздел 8, 9, приложение Д	Средства радиосвязи (радиостанции), радиовещания и телевидения общего применения	26.20	8471 10 8471 20 8470 50 8470 21 8472 10 8509 80 8509 80 8472 90	Требования к тепловым режимам - температура частей аппарата Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей - температура частей аппарата Испытание на воспламеняемость: - мощность горелки - время самостоятельного горения	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С от 0 до 100 Вт от 0 до 3600 с
37	ГОСТ ИЕС 60950-1 п.п. 4.5, 5.3, приложения А, В, Е, К, L, X	Средства радиосвязи (радиостанции), радиовещания и телевидения общего применения	26.40	8525 8525 10	Теплоустойчивость в нормальных условиях эксплуатации - температура частей аппарата Испытание на воспламеняемость: - мощность горелки - время самостоятельного горения	от 20 до 800 °С
38	ГОСТ ИЕС 60065 Разделы 7, 11	Средства радиосвязи (радиостанции), радиовещания и телевидения общего применения	26.40	8525 8525 10	Требования к тепловым режимам - температура частей аппарата Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей - температура частей аппарата	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С
39	ГОСТ ИЕС 60065 Разделы 7, 11	Аппаратура радиоэлектронная бытовая	26.40	8525 8525 10	Требования к тепловым режимам - температура частей аппарата Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей - температура частей аппарата	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С

1	2	3	4	5	6	7
40	ГОСТ 10345.1	Материалы электроизоляционные, пластмассы			Метод определения стойкости к действию электрической дуги малого тока высокого напряжения - время воздействия дуги	от 0 до 100 мА от 0 до 560 с
143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д.12, здание фрагмента стеллажного стенда «Каскад»						
41	ГОСТ 32395 раздел 10 п.п. 10.3, 10.4, 10.25	Распределительные щитки, этажные щитки, щитки распределительные, квартирные щитки, внутриквартирные щитки	27.51	8528 8528 12	Нагрев при нормальных условиях работы - температура частей аппарата Условия неисправностей - температура частей аппарата Категория огнестойкости - мощность горелки - время самостоятельного горения	от 20 до 800 °С от 20 до 800 °С от 0 до 100 Вт от 0 до 3600 с
42	ГОСТ Р 52776 п.п. 8.4, 8.5, 8.6, 8.7, 8.10	Двигатели асинхронные мощностью от 1 до 100 кВт включительно	27.11	8501 52	Превышение температуры части машины - температура частей машины	от 20 до 800 °С
43	ГОСТ 27924 ГОСТ 16264.0 п. 6.9	Двигатели асинхронные мощностью до 1 кВт Двигатели синхронные мощностью до 1 кВт Двигатели коллекторные мощностью до 1 кВт Двигатели постоянного тока безконтактные мощностью до 1 кВт Двигатели шаговые мощностью до 1 кВт	27.11	8501 51	Превышение температуры обмоток двигателей - температура частей машины	от 20 до 800 °С
44	ГОСТ Р 52083 п.п. 8.1, 8.5.9, 8.6.1	Батареи аккумуляторные свинцово-кислотные стартерные Батареи аккумуляторные свинцовые нестартерные для мотоциклов и мотороллеров Аккумуляторы и	27.20	8507 20 8507 10 8507 40 8507 30	Проверка аккумуляторов на способность выдерживать максимальный ток - температура на поверхности аккумулятора Испытание открытым пламенем: - мощность горелки	от 20 до 800 °С от 0 до 100 Вт

1	2	3	4	5	6	7
		аккумуляторные батареи кислотные открытые (негерметичные) Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные никель – железные Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные цилиндрические, дисковые Аккумуляторы щелочные никель-кадмиевые герметичные призматические Аккумуляторы и аккумуляторные батареи щелочные никель-кадмиевые закрытые (негерметичные)			- время самостоятельного горения Трекингостойкость - испытательное напряжение - количество капель	от 0 до 3600 с от 0 до 600 В от 0 до 150 капель
45	ГОСТ Р МЭК 60755 п.п. 8.3, 8.4, 8.5, 8.15, 8.17, 8.18	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, используемые в электрических сетях переменного тока с номинальным напряжением не более 440 В и номинальным током не более 200 А. Автоматические выключатели	27.12	8536	Рабочие характеристики - величина тока отключения - время отключения Превышение температуры - температура частей аппарата Испытание давлением шарика - испытательная температура - диаметр отпечатка Испытание раскаленной проволокой - температура раскаленной проволоки - время самостоятельного горения	от 0 до 500 мА от 0 до 1 с от 20 до 800 °С от 20 до 180 °С от 0 до 5 мм от 20 до 960 °С от 0 до 3600 с
46	ГОСТ Р 51326.1 п.п. 9.8	Предохранители с плавкой вставкой	27.12	8536	Превышение температуры - температура частей аппарата	от 20 до 800 °С
47	ГОСТ Р 51327.1 п.п. 9.8, 9.9, 9.14, 9.15, 9.16,	Устройства защиты от перенапряжения			Превышение температуры - температура частей аппарата Проверка функциональных	от 20 до 800 °С

1	2	3	4	5	6	7
	Приложение ДВ, п. ДВ.2				характеристик - величина тока отключения - время отключения - испытательное напряжение Испытание давлением шарика - испытательная температура - диаметр отпечатка Испытание раскаленной проволокой - температура раскаленной проволоки - время самостоятельного горения	от 0 до 500 мА от 0 до 1 с от 0 до 400 В от 20 до 180 °С от 0 до 5 мм от 20 до 960 °С от 0 до 3600 с
48	ГОСТ Р 50345 п.п. 9.8, 9.10, 9.14, 9.15 приложение ДБ п.п. ДБ.2.2.3, 2.2.4, 2.2.5				Превышение температуры - температура частей аппарата Проверка функциональных характеристик - величина тока отключения - время отключения - испытательное напряжение Испытание давлением шарика - испытательная температура - диаметр отпечатка Испытание раскаленной проволокой - температура раскаленной проволоки - время самостоятельного горения Испытание на образование токопроводящих мостиков - испытательное напряжение - количество капель	от 20 до 800 °С от 0 до 500 мА от 0 до 1 с от 0 до 400 В от 20 до 180 °С от 0 до 5 мм от 20 до 960 °С от 0 до 3600 с от 0 до 600 В от 0 до 150 капель
49	ГОСТ Р 50030.2 п.п. 8.3.2.5, 8.3.2.6.1, 8.3.3.6, 8.3.4.4, 8.3.6.3, 8.3.7.2, 8.3.8.6, приложение ДБ п.п. ДБ.2.2.3, 2.2.4, 2.2.5				Проверка превышения температуры - температура частей аппарата Испытание давлением шарика - испытательная температура - диаметр отпечатка Испытание раскаленной проволокой - температура раскаленной проволоки - время самостоятельного горения	от 20 до 800 °С от 20 до 180 °С от 0 до 5 мм от 20 до 960 °С от 0 до 3600 с

1	2	3	4	5	6	7
					Испытание горелкой Бунзена - мощность горелки - время самостоятельного горения Испытание на образование токопроводящих мостиков - испытательное напряжение - количество капель	от 0 до 100 Вт от 0 до 3600 с от 0 до 600 В от 0 до 150 капель
50	ГОСТ 17242 п.п. 7.1.2, 7.1.3, 7.3.5, 7.3.7, 7.3.11.3				Превышение температуры: - температура контактов - испытательный ток	от 20 до 800 °С от 0 до 100 А
51	ГОСТ 9098 п. 6.3.7				Превышение температуры	от 0 до 780 °С
143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д.12, здание «Апирбар»-64 (строение 22), лабораторный корпус огневых испытаний (строение 23)						
52	ГОСТ Р ИСО 6942	Материалы используемые для защиты от тепла и пламени	13 15.11.2 15.11.3 15.11.4 15.11.5	6201, 6203, 6204, 6210, 6211, 6812	Время необходимое для подъема температуры на 24 °С Плотность теплового потока	От 0 до 3600 с От 0 до 100 кВт/м ²
53	ГОСТ Р ИСО 9151	Материалы, применяемые в защитной одежде для защиты от тепла и пламени	13, 15.11.2, 15.11.3, 15.11.4, 15.11.5	6201, 6203, 6204, 6210, 6211, 6812	Время, необходимое для подъема температуры на 24 °С. Плотность теплового потока. Горелка. Диаметр сопла горелки. Высота пламени горелки. Диаметр калориметра. Толщина калориметра.	От 0 до 3600 с От 0 до 100 кВт/м ² Мекер. (38±2) мм (40±2) мм 89 мм 13 мм
54	Методика испытаний по определению излучающей способности пламени твердых веществ и	Горючие твердые вещества и материалы, в том числе строительные, а так же лакокрасочные покрытия	22.21, 22.29 13.2, 13.9, 13.92, 15.1, 16.2, 17.12,	3214 90 000 9, 3916, 3918 10 100, 3918 90, 3919 10, 3919, 3920, 3921, 4008 11,	Излучающая способность пламени. Высота пламени горелки. Уровень тепловых потоков в контрольных точках.	От 0 до 50 кВт/м ² . (11±2) мм От 0 до 15 кВт/м ²

1	2	3	4	5	6	7
	материалов, ВНИИПО, 2014.		17.24, 20.16, 20.3, 20.52, 22.2, 23.14, 23.19, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.99, 24.42	4411, 4412, 5111, 5112, 5209, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5514, 5515, 5516, 5802 30, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5801, 5804, 5903, 5904, 6301, 6806, 6815, 7019, 9401, 9404 90		
55	Методика испытаний по определению линейной скорости распространения пламени по поверхности твердых веществ и материалов, ВНИИПО, 2015.	Горючие твердые вещества и материалы, в том числе строительные, а так же на лакокрасочные покрытия	22.21, 22.29 13.2, 13.9, 13.92, 15.1, 16.2, 17.12, 17.24, 20.16, 20.3, 20.52, 22.2, 23.14, 23.19, 23.2, 23.3, 23.5, 23.6, 23.99, 24.42	3214 90 000 9, 3916, 3918 10 100, 3918 90, 3919 10, 3919, 3920, 3921, 4008 11, 4411, 4412, 5111, 5112, 5209, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5514, 5515, 5516, 5802 30, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704,	Линейная скорость распространения пламени. Высота пламени горелки. Уровень тепловых потоков в контрольных точках.	От 0 до 5 м/с (11±2) мм От 0 до 15 кВт/м ²

1	2	3	4	5	6	7
				5705, 5801, 5804, 5903, 5904, 6301, 6806, 6815, 7019, 9401, 9404 90		
56	Методика испытаний по определению удельной массовой скорости выгорания твердых веществ и материалов, ВНИИПО, 2014	Твердые вещества и материалы	13.93.1 13.96 17.24 20.52 22.19 23.20 23.99 22.21 22.23.1 23.31 25.11 31.01 31.03 31.09	3214 90 000 9, 3916, 3918 10 100, 3918 90, 3919 10, 3919, 3920, 3921, 4008 11, 4411, 4412, 5111, 5112, 5209, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5514, 5515, 5516, 5802 30, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5801, 5804, 5903, 5904, 6301, 6806, 6815, 7019, 9401, 9404 90	Удельная массовая скорость выгорания/ Высота пламени горелки. Внутренний диаметр горелки.	От 0 до 5 кг/(м ² ·с) (10±2) мм (6±1) мм

1	2	3	4	5	6	7
143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д.12, лабораторный корпус огневых испытаний (строение 23)						
57	ГОСТ Р 56077	Конструкции и оборудование противодымной защиты зданий.			Коэффициент расхода; Приведенное удельное сопротивление воздухопроницанию: для противопожарных клапанов $S_{уд}$ для противопожарных дверей в дымогазонепроницаемом исполнении $S_{уд}$	равно или более $1,6 \cdot 10^3$ м ³ /кг; равно или более $1,96 \cdot 10^3$ м ³ /кг
58	ГОСТ Р 56076	Конструкции из панелей с металлическими обшивками	16.23, 23.12, 23.61, 25.11	6810, 7008, 7216, 7301, 7308, 9406	Время достижения предельных состояний по огнестойкости (потеря целостности, потеря теплоизолирующей способности) Показатели пожарной опасности (для классов К0 ÷ К3): Время регистрации измеряемых параметров Наличие теплового эффекта Наличие пламенного горения Размер повреждения материалов образца.	От 0 до 360 минут От 0 до 45 минут; - - 0 ÷ 400 мм
59	ГОСТ Р 50862	Сейфы, сейфовые комнаты и хранилища ценностей	25.99.21.110 25.99.21.111	8303 00 100 0	Время достижения предельных состояний по огнестойкости (класс огнестойкости)	От 0 до 120 минут

1	2	3	4	5	6	7
143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д.12, стенд огневых испытаний. (строение 38)						
60	ГОСТ 30403	Конструкции строительные. Метод испытания на пожарную опасность		6806, 6810, 6811821100, 6901, 7219, 7220, 7222, 7606, 7610 7610 909000 3921 110000	Класс пожарной опасности Наличие и значения теплового эффекта Возникновение вторичных источников зажигания. Обрушение элементов образца или их части (потеря целостности). Размер повреждения материалов образца. Идентификационный контроль по ГОСТ Р 53293-2009 горючих материалов в составе образца фасадной системы	К0 ÷ К3 Регистрация измеряемых параметров ≥ 45 минут
61	ГОСТ Р 53293	Системы наружной теплоизоляции, облицовки или отделки фасадов зданий и сооружений: - навесные фасадные системы (НФС) с воздушным зазором; - системы фасадные теплоизоляционные композиционные (СФТК) с тонким наружным штукатурным слоем; - декоративно-архитектурные элементы (ДАЭ).		6806, 6810, 6811821100, 6901, 7219, 7220, 7222, 7606, 7610 7610 909000 3921 110000	Класс пожарной опасности Наличие и значения теплового эффекта Возникновение вторичных источников зажигания. Обрушение элементов образца или их части (потеря целостности). Размер повреждения материалов образца. Идентификационный контроль по ГОСТ Р 53293-2009 горючих материалов в составе образца фасадной системы	К0 ÷ К3 Регистрация измеряемых параметров ≥ 45 минут

1	2	3	4	5	6	7
143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, д.12, здание лабораторного корпуса (строение 11)						
62	СТО ВНИИПО 001-2014	Программные средства для расчета пожарных рисков, моделирования развития пожара и эвакуации людей при пожаре				

Руководитель ИЛ НИЦ ПБ
ФГБУ ВНИИПО МЧС России



А.Ю. Лагозин