Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

М.П.



подпись

КАЛАГОВ К.Э.
инициалы, фамилия

04 ИЮН 2019

Приложение
к заявлению о сокращении области аккредитации
№ _____
от «___» _____ 20__ г.
на 4 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательный центр электрооборудования Акционерного общества «Контактор»
наименование испытательной лаборатории (центра)

432001, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Карла Маркса, 12, корпус 8
адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 50345 (IEC 60898-1) п. 9.13;	Автоматические выключатели для переменного тока	27.12.22 27.12.22.000	–	Стойкость к механическому толчку и удару	отсутствие/наличие повреждений
2.	ГОСТ Р 50345 (IEC 60898-1) п. 9.14;				Термостойкость	(125±2) °С: обеспечивается/не обеспечивается
3.	ГОСТ Р 50345 (IEC 60898-1) п. 9.16;				Коррозиеустойчивость	отсутствие/наличие коррозии

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ Р 50030.2; (Приложение F)	Автоматические выключатели	27.12.22 27.12.22.000	–	Электромагнитная совместимость	обеспечивается/не обеспечивается
5.	ГОСТ IEC 60947-1 п.8.4	Аппаратура распределения и управления низковольтная	27.12.22 27.12.22.000	–	Электромагнитная совместимость	обеспечивается/не обеспечивается
6.	ГОСТ IEC 60947-6-1 п.9.5;	Аппаратура многофункциональная. Аппаратура коммутационная переключения.	27.12.22 27.12.22.000	–	Электромагнитная совместимость	обеспечивается/не обеспечивается
7.	ГОСТ IEC 60947-7-1 п.8.6;	Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные для медных проводников	27.12.22 27.12.22.000	–	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	обеспечивается/не обеспечивается
8.	ГОСТ IEC 60947-7-2 п.8.6;	Электрооборудование вспомогательное. Колодки клеммные защитных проводников для присоединения медных проводников	27.12.22 27.12.22.000	–	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	обеспечивается/не обеспечивается
9.	ГОСТ 17242: п.7.4.15;	Предохранители плавкие силовые низковольтные	27.12.21 27.12.21.000	–	Стойкость к воздействию инея и росы	обеспечивается/не обеспечивается
10.	п.7.4.16;				Стойкость к воздействию атмосферного пониженного давления	обеспечивается/не обеспечивается
11.	п.7.4.17:				Стойкость к воздействию соляного тумана	обеспечивается/не обеспечивается
12.	п.7.4.18;				Стойкость к воздействию плесневых грибов	обеспечивается/не обеспечивается

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
13.	ГОСТ IEC 60947-3 п.8.4	Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями	27.33.11 27.33.11.110 27.33.11.120 27.33.11.140	–	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	обеспечивается/не обеспечивается
14.	ГОСТ IEC 60947-1 П.8.4	Выключатели, разъединители, выключатели-разъединители и комбинации их с предохранителями	27.33.11 27.33.11.110 27.33.11.120 27.33.11.140	–	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	обеспечивается/не обеспечивается
15.	ГОСТ Р 50030.4.1 п.9.4	Контакторы и пускатели. Электромеханические контакторы и пускатели	27.33.13.140 27.33.13.150	–	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	обеспечивается/не обеспечивается
16.	ГОСТ Р 51321.1 п.8.2.8	Устройства комплектные низковольтные распределения и управления (НКУ). Щитки осветительные для жилых зданий. Общие технические условия. Устройства вводно-распределительные для жилых и общественных зданий	27.12.31 27.12.31.000	–	Электромагнитная совместимость (ЭМС)	обеспечивается/не обеспечивается

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
17.	ГОСТ Р 52719 р.7; Г48; Г50;	Трансформаторы силовые	27.11.4	–	Безопасность	обеспечивается/не обеспечивается
18.	ГОСТ 12.2.024;				Уровень шума	обеспечивается/не обеспечивается

Генеральный директор АО «Контактор» _____ Л.И. Некрасова

М.П.