


Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ



УПРАВЛЕНИЕ АККРЕДИТАЦИИ
Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

Д.А. МАКАРЕНКО

подпись

инициалы, фамилия

14 ФЕВ 2019

Приложение
к аттестату аккредитации
N ТРПБ.RU.ИН28
от 19.10.2015

на 28 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности (НИЛ ПВБ) Общества с ограниченной ответственностью «НПО ПОЖЦЕНТР»

наименование испытательной лаборатории (центра)

111524, г. Москва, ул. Перовская, д. 1, стр. 10, эт. 2 помещение IV, комн.1, помещение VIII, комн.1

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливаю- щие правила и методы исследо- ваний (испыта- ний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая харак- теристика (показа- тель)	Диапазон опреде- ления **
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53292 п.п. 6.1, 6.3	Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе	20.12, 20.13, 20.14, 20.16, 20.17, 20.20, 20.30, 20.59, 23.20.20.16.10, 20.16.5, 20.17.10	3209, 3808, 3809 3824907000, 6806, 6808, 6809, 6815	Огнезащитная эффек- тивность Устойчивость к старе- нию древесины, обра- ботанной огнезащит- ным веществом	1 группа 2 группа Устойчив к старе- нию/ неустойчив к старе- нию

1	2	3	4	5	6	7
2	ГОСТ Р 53311 п.4.2	Покрытия кабельные огне- защитные	20.12, 20.13, 20.14, 20.16, 20.17, 20.20, 20.30, 20.52	3209, 3808, 3824, 6806, 6808, 6809, 6815	Длина поврежденной пламенем или обуг- ленной части кабель- ной прокладки с огне- защитным покрытием	от 0 до 3,5 м
3	ГОСТ 12.1.044	Нефть, нефтепродукты;	06.10	2709, 2710, 3403, 3819	Температура вспышки в закрытом тигле.	от минус 15 до 360 °C
		Материалы лакокрасочные, полупродукты и товары бы- товой химии;	20.30, 20.4, 20.52, 20.53, 20.59	3208, 3209		
		Продукция органического синтеза, синтетические кра- сители и нефте-коксо-лесо- химическая продукция	02.30, 05.10, 19.10, 20.12, 20.14, 20.16, 20.30	3204, 3212		
		Продукция парфюмерно- косметическая и эфирная	02.30, 05.10, 19.10, 20.12, 20.14, 20.16, 20.30	3204, 3212		
		Медикаменты, химико-фар- мацевтическая продукция и продукция медицинского назначения.	21.10, 21.20	3003 3004 3006		
		Нефть, нефтепродукты;	Материалы лако- красочные, полу- продукты и товары бытовой химии;	20.30, 20.4, 20.52, 20.53, 20.59	Температура вспышки в открытом тигле.	От минус 15 до 360 °C
		Материалы лакокрасочные, полупродукты и товары бы- товой химии;	20.30, 20.4, 20.52, 20.53, 20.59	3208, 3209		

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция органического синтеза, синтетические красители и нефте-коксо-лесо-химическая продукция	02.30, 05.10, 19.10, 20.12, 20.14, 20.16, 20.30	3204, 3212		
		Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения.	21.10, 21.20	3003 3004 3006		
		Продукция парфюмерно-косметическая и эфирная	02.30, 05.10, 19.10, 20.12, 20.14, 20.16, 20.30	3204, 3212		
		Нефть, нефтепродукты;	06.10	2709, 2710, 3403, 3819	Температура воспламенения в открытом тигле	от минус 15 до 360 °С
		Материалы лакокрасочные, полупродукты и товары бытовой химии;	20.30, 20.4, 20.52, 20.53, 20.59	3208, 3209		
		Продукция органического синтеза, синтетические красители и нефте-коксо-лесо-химическая продукция	02.30, 05.10, 19.10, 20.12, 20.14, 20.16, 20.30	3204, 3212		
		Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения.	21.10, 21.20	3003 3004 3006		
		Продукция парфюмерно-косметическая и эфирная	02.30, 05.10, 19.10, 20.12, 20.14, 20.16, 20.30	3204, 3212		

1	2	3	4	5	6	7
		Нефть, нефтепродукты;	06.10	2709, 2710, 3403, 3819	Температура самовоспламенения	от 25 до 600 °C
		Материалы лакокрасочные, полупродукты и товары бы- товой химии;	20.30, 20.4, 20.52, 20.53, 20.59	3208, 3209		
		Продукция органического синтеза, синтетические кра- сители и нефте-коксо-лесо- химическая продукция	02.30, 05.10, 19.10, 20.12, 20.14, 20.16, 20.30	3204, 3212		
		Медикаменты, химико-фар- мацевтическая продукция и продукция медицинского назначения.	21.10, 21.20	3003 3004 3006		
		Газы	06.20, 19.20, 20.11, 35.11	2705 2711 2804		
		Нефть, нефтепродукты;	06.10	2709, 2710, 3403, 3819	Температурные пре- делы распростране- ния пламени	от минус 50 до 300 °C
		Материалы лакокрасочные, полупродукты и товары бы- товой химии;	20.30, 20.4, 20.52, 20.53, 20.59	3208, 3209		
		Продукция органического синтеза, синтетические кра- сители и нефте-коксо-лесо- химическая продукция	02.30, 05.10, 19.10, 20.12, 20.14, 20.16, 20.30	3204, 3212		
		Медикаменты, химико-фар- мацевтическая продукция и продукция медицинского назначения.	21.10, 21.20	3003 3004 3006		

1	2	3	4	5	6	7
		Продукция парфюмерно-косметическая и эфирная	02.30, 05.10, 19.10, 20.12, 20.14, 20.16, 20.30	3204, 3212		
		Материалы лакокрасочные, полупродукты и товары бытовой химии;	20.30, 20.4, 20.52, 20.53, 20.59	3208, 3209	горючесть	Трудногорючие/ Горючие Температура от 20 до 800 °С Потеря массы от 0 до 100 %
		Продукция органического синтеза, синтетические красители и нефте-коксо-лесохимическая продукция	02.30, 05.10, 19.10, 20.12, 20.14, 20.16, 20.30	3204, 3212		
		Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения.	21.10, 21.20	3003 3004 3006		
		Продукция парфюмерно-косметическая и эфирная	02.30, 05.10, 19.10, 20.12, 20.14, 20.16, 20.30	3204, 3212		
		Соединения металлоорганические;	20.13, 20.14, 20.59, 21.10, 24.45	2942		
		Продукция резинотехническая и асбестовая;	22.19, 23.65, 23.99	6811, 6812, 6813		
		Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки.	20.1, 22.2	4002		
		Материалы отделочные и теплоизоляционные для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, включая элементы мягкой мебели	13.20, 13.30, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 15.11, 15.12, 22.19, 31.0	4107, 4112, 4113, 4114, 4115, 4205, 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512,		

1	2	3	4	5	6	7
				5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602,		
				5603, 5801, 58023, 5803, 5804, 5903, 7019, 9401, 94049.		
		Материалы лакокрасочные, полупродукты и товары бы- товой химии;	20.30, 20.4, 20.52, 20.53, 20.59	3208, 3209	Температура воспла- менения твёрдого вещества	от 25 до 600 °С
		Материалы лакокрасочные, полупродукты и товары бы- товой химии;	20.30, 20.4, 20.52, 20.53, 20.59	3208, 3209		
		Продукция органического синтеза, синтетические кра- сители и нефте-коксо-лесо- химическая продукция	02.30, 05,10, 19.10, 20.12, 20.14,20.16, 20.30	3204, 3212		
		Медикаменты, химико-фар- мацевтическая продукция и продукция медицинского назначения.	21.10, 21.20	3003 3004 3006		
		Продукция парфюмерно- косметическая и эфирная	02.30, 05,10, 19.10, 20.12, 20.14,20.16, 20.30	3204, 3212		
		Соединения металлоорга- нические;	20.13, 20.14, 20.59, 21.10, 24.45	2942		
		Продукция резинотехниче- ская и асбестовая;	22.19, 23.65, 23.99	6811, 6812, 6813		
		Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки.	20.1, 22.2	4002		

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы лакокрасочные, полупродукты и товары бытовой химии;	20.30, 20.4, 20.52, 20.53, 20.59	3208, 3209	Температура самовоспламенения твердого вещества	от 25 до 600 °C
		Продукция органического синтеза, синтетические красители и нефте-коксо-лесохимическая продукция	02.30, 05.10, 19.10, 20.12, 20.14, 20.16, 20.30	3204, 3212		
		Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского назначения.	21.10, 21.20	3003 3004 3006		
		Продукция парфюмерно-косметическая и эфирная	02.30, 05.10, 19.10, 20.12, 20.14, 20.16, 20.30	3204, 3212		
		Соединения металлоорганические;	20.13, 20.14, 20.59, 21.10, 24.45	2942		
		Продукция резинотехническая и асбестовая;	22.19, 23.65, 23.99	6811, 6812, 6813		
		Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки.	20.1, 22.2	4002		
		Материалы лакокрасочные, полупродукты и товары бытовой химии;	20.30, 20.4, 20.52, 20.53, 20.59	3208, 3209	Температура тления твердого вещества	от 25 до 600 °C
		Продукция органического синтеза, синтетические красители и нефте-коксо-лесохимическая продукция	02.30, 05.10, 19.10, 20.12, 20.14, 20.16, 20.30	3204, 3212		
		Медикаменты, химико-фармацевтическая продукция и продукция медицинского	21.10, 21.20	3003 3004 3006		

1	2	3	4	5	6	7
		назначения.			Группа дымообразующей способности	Д1 - Д3 Значение светопропускания от 0 до 100 % Тепловой поток от 1 до 35 кВт/м²
		Продукция парфюмерно-косметическая и эфирная	02.30, 05.10, 19.10, 20.12, 20.14, 20.16, 20.30	3204, 3212		
		Соединения металлоорганические;	20.13, 20.14, 20.59, 21.10, 24.45	2942		
		Продукция резинотехническая и асбестовая;	22.19, 23.65, 23.99	6811, 6812, 6813		
		Полимеры, пластические массы, химические волокна и каучуки.	20.1, 22.2	4002		
		Обои бумажные	17.24.11, 17.24.12	3918, 39199, 3920, 3921		
		Плёночные материалы для отделки стен и потолков (листовые, рулонные, напыляемые)	22.21.30, 22.21.41, 22.21.42, 22.23.11, 22.29.22, 23.99.12	3918, 3919, 3920, 3921, 3925 9, 4410, 4411, 4412, 4421, 4814, 5603, 5903, 5905, 5911, 6809, 7016, 7019, 7606, 7610		
		Покрывания для стен и потолков, в т.ч. лакокрасочные, штукатурные, напыляемые, шпаклевочные	20.16., 20.30.1, 20.30.21, 30.30.22, 23.64.,	32007, 3208, 3209, 3214, 3907, 3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 4410, 4411, 4412, 4421, 4814, 5603, 5903, 5905, 5911, 6809, 7016, 7019, 7606, 7610		
		Отделочные панели для	16.21, 22.21, 22.23, 22.29, 23.19, 23.31,	3918, 3919, 3920, 3921, 3925,		

1	2	3	4	5	6	7
		стен и потолков, в т.ч. листовые, слоистые, плиточные, комбинированные из органических и неорганических материалов	23.32, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.99, 25.11, 27.42	4410, 4411, 4412, 4421, 4814, 5603, 5903, 5905, 5911, 6809, 6810, 6815, 6904, 6907, 7016, 7019, 7308, 7606, 7610		
		Материалы отделочные для стен и потолков из текстильных материалов и стекловолокна и	13.20.46.000, 13.20.50, 17.24.11, 17.24.12, 22.21.42, 25.11.23	3918, 3919, 3920, 3921, 3925 9, 4410, 4411, 4412, 4421, 4814, 5603, 5903, 5905, 5911, 6809, 7016, 7019, 7606, 7610		
		Изделия профильно-погонажные	22.21, 22.23, 22.29, 25.11.	3916, 3925		
		Ковровые напольные покрытия	13.93.1, 13.93.11, 13.93.12, 13.93.13, 13.93.19	5701, 5702, 5703, 5704, 5705		
		Лакокрасочные, штукатурные, наливные и обмазочные напольные покрытия	20.12.21, 20.30, 23.64, 24.16.40, 24.30	3208, 3214, 3909, 3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 4008, 4016, 4409, 4410, 4411, 4412, 4811, 4418, 4504, 4811, 5603, 5904, 6809		
		Настилаемые напольные покрытия, в т.ч. ламинат, паркет, массив, линолеум, плиточные и рулонные материалы	13.95, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 17.12, 20.16, 22.19, 22.23, 23.09, 23.31, 23.32,	3208, 3214, 3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 4008, 4016, 4409, 4410, 4411, 4412, 4811, 4418, 4811, 5904		
		Наливные, лакокрасочные, насыпные кровельные материалы	08.11, 08.12, 08.99, 19.20, 20.30, 23.20	3909, 3919, 3920, 3921, 4008, 6807		

1	2	3	4	5	6	7
		Материалы теплоизоляционные (органические, минеральные и комбинированные), в т.ч. плитные рулонные и насыпные	17.12.43, 20.16, 22.19, 22.21, 23.17, 23.99.	3919, 3920, 3921, 4008, 6807, 6815		
		Штукатурные и обмазочные теплоизоляционные материалы	17.12, 20.30, 23.99	3919, 3920, 3921, 4008, 6807		
		Конструкционные теплоизоляционные материалы (блоки, плиты, панели, чехлы)	13.92, 16.23, 17.12, 17.12, 22.21, 23.99	3921, 3921, 6806, 6808, 6809, 6815, 7019.		
		Материалы отделочные и теплоизоляционные для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, включая элементы мягкой мебели	13.20, 13.95, 13.96, 13.99, 15.11, 15.12, 16.21, 17.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.11, 23.12, 23.14, 23.19, 23.65, 23.99, 31.01	3916, 3919, 3921, 4412, 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5514, 5515, 5516, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5801, 5802, 5804, 5903, 5911, 6301, 6806, 6815, 7019, 9401, 9404.		
		Материалы текстильные и коженые, применяемые для изготовления штор, занавесов, постельных принадлежностей, элементы мягкой мебели.	13.20, 13.30, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 15.11, 15.12, 22.19, 31.0	4107, 4112, 4113, 4114, 4115, 4205, 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514,		

1	2	3	4	5	6	7
				5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5801, 58023, 5803, 5804, 5903, 7019, 9401, 94049.		
		Материалы отделочные и теплоизоляционные для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, включая элементы мягкой мебели	13.20, 13.30, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 15.11, 15.12, 22.19, 31.0	4107, 4112, 4113, 4114, 4115, 4205, 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5801, 58023, 5803, 5804, 5903, 7019, 9401, 94049.	Индекс распространения пламени	от 0 до 40
		Обои бумажные	17.24.11, 17.24.12	3918, 39199, 3920, 3921	Группа токсичности продуктов горения	Т1 - Т4 Объёмная концентрация CO от 0 до 5 % Объёмная концентрация CO ₂ от 0 до 10 % Объёмная концентрация O ₂ от 0 до 21 %
		Плёночные материалы для отделки стен и потолков (листовые, рулонные, напыляемые)	22.21.30, 22.21.41, 22.21.42, 22.23.11, 22.29.22, 23.99.12	3918, 3919, 3920, 3921, 3925 9, 4410, 4411, 4412, 4421, 4814, 5603, 5903, 5905, 5911, 6809, 7016,		

1	2	3	4	5	6	7
				7019, 7606, 7610		
		Покрытия для стен и потолков, в т.ч. лакокрасочные, штукатурные, напыляемые, шпаклевочные	20.16., 20.30.1, 20.30.21, 30.30.22, 23.64.,	32007, 3208, 3209, 3214, 3907, 3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 4410, 4411, 4412, 4421, 4814, 5603, 5903, 5905, 5911, 6809, 7016, 7019, 7606, 7610		
		Отделочные панели для стен и потолков, в т.ч. листовые, слоистые, плиточные, комбинированные из органических и неорганических материалов	16.21, 22.21, 22.23, 22.29, 23.19, 23.31, 23.32, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.99, 25.11, 27.42	3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 4410, 4411, 4412, 4421, 4814, 5603, 5903, 5905, 5911, 6809, 6810, 6815, 6904, 6907, 7016, 7019, 7308, 7606, 7610		
		Материалы отделочные для стен и потолков из текстильных материалов и стекловолокна	13.20.46.000, 13.20.50, 17.24.11, 17.24.12, 22.21.42, 25.11.23	3918, 3919, 3920, 3921, 3925 9, 4410, 4411, 4412, 4421, 4814, 5603, 5903, 5905, 5911, 6809, 7016, 7019, 7606, 7610		
		Изделия профильно-погонажные	22.21, 22.23, 22.29, 25.11.	3916, 3925		
		Ковровые напольные покрытия	13.93.1, 13.93.11, 13.93.12, 13.93.13, 13.93.19	5701, 5702, 5703, 5704, 5705		
		Лакокрасочные, штукатурные, наливные и обмазочные напольные покрытия	20.12.21, 20.30, 23.64, 24.16.40, 24.30	3208, 3214, 3909, 3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 4008, 4016, 4409, 4410, 4411, 4412, 4811, 4418,		

1	2	3	4	5	6	7
				4504, 4811, 5603, 5904, 6809		
		Настилаемые напольные по- крытия, в т.ч. ламинат, пар- кет, массив, линолеум, пли- точные и рулонные матери- алы	13.95, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 17.12, 20.16, 22.19, 22.23, 23.09, 23.31, 23.32,	3208, 3214, 3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 4008, 4016, 4409, 4410, 4411, 4412, 4811, 4418, 4811, 5904		
		Наливные, лакокрасочные, насыпные кровельные мате- риалы	08.11, 08.12, 08.99, 19.20, 20.30, 23.20	3909, 3919, 3920, 3921, 4008, 6807		
		Материалы теплоизоляцион- ные (органические, мине- ральные и комбинирован- ные), в т.ч. плитные рулон- ные и насыпные	17.12.43, 20.16, 22.19, 22.21, 23.17, 23.99.	3919, 3920, 3921, 4008, 6807, 6815		
		Штукатурные и обмазочные теплоизоляционные матери- алы	17.12, 20.30, 23.99	3919, 3920, 3921, 4008, 6807		
		Конструкционные теплоизо- ляционные материалы (блоки, плиты, панели, чехлы)	13.92, 16.23, 17.12, 17.12, 22.21, 23.99	3921, 3921, 6806, 6808, 6809, 6815, 7019.		
		Материалы отделочные и теплоизоляционные для по- движного состава железно- дорожного транспорта и мет- рополитена, включая эле- менты мягкой мебели	13.20, 13.95, 13.96, 13.99, 15.11, 15.12, 16.21, 17.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.11, 23.12, 23.14, 23.19, 23.65, 23.99, 31.01	3916, 3919, 3921, 4412, 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5514, 5515, 5516, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5801, 5802, 5804, 5903, 5911, 6301, 6806, 6815, 7019, 9401, 9404.		
		Материалы текстильные и	13.20, 13.30, 13.91,	4107, 4112,		

1	2	3	4	5	6	7
		кожевенные, применяемые для изготовления штор, занавесов, постельных принадлежностей, элементы мягкой мебели.	13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 15.11, 15.12, 22.19, 31.0	4113, 4114, 4115, 4205, 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5801, 58023, 5803, 5804, 5903, 7019, 9401, 94049.		
4	ГОСТ IEC 60332-1-2	Кабельные изделия	27.31.1, 27.31.12, 27.32.11, 27.32.12, 27.32.13, 27.32.14	из 8544	Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке	ПРГО-О1/ ПРГО-О2 длина обугленной части образца от 5 до 600 мм
5	ГОСТ IEC 60332-1-3				Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО)	ПРГО-О1/ ПРГО-О2
6	ГОСТ IEC 60332-2-2				Предел распространения горения кабельного изделия при одиночной прокладке (ПРГО)	ПРГО-О1/ ПРГО-О2 длина обугленной части образца от 5 до 600 мм

1	2	3	4	5	6	7
7	ГОСТ IEC 60332-3-21 ГОСТ IEC 60332-3-22				Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП)	ПРГП П1а – П4
	ГОСТ IEC 60332-3-23 ГОСТ IEC 60332-3-24					длина обугленной части образца от 0 до 3 м
8	ГОСТ IEC 61034-2				Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД).	ПД1 - ПД3 Светопроницаемость от 0 до 100 %
8	ГОСТ IEC 60754-1				Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия	ПКА 1 - ПКА 2 Содержание газов галогенных кислот в пересчете на HCl, от 0 до 200 мг/г
10	ГОСТ IEC 60754-2				Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия	ПКА 1 - ПКА 2 Показатель pH водного раствора от 0 до 14
11	ГОСТ IEC 60331-21				Предел огнестойкости кабельного изделия в	ПО 1 - ПО 7

1	2	3	4	5	6	7
					условиях воздействия пламени (ПО)	Напряжение от 0 до 1000 В
						Время воздействия пламени от 0 до 180 мин
12	ГОСТ 12.1.044				Эквивалентный пока- затель токсичности продуктов горения ка- бельного изделия (ПТПМ)	ПТПМ 1 - ПТПМ 4 Объёмная концен- трация СО от 0 до 5 % Объёмная концен- трация СО ₂ от 0 до 10 % Объёмная концен- трация О ₂ от 0 до 21 %
13	ГОСТ IEC 60331- 23				Предел огнестойкости кабельного изделия в условиях воздействия пламени (ПО)	ПО 1 - ПО 7 Напряжение от 0 до 120 В Время воздействия пламени от 0 до 180 мин
14	ГОСТ 30244	Обои бумажные	17.24.11, 17.24.12	3918, 39199, 3920, 3921	Горючесть	НГ - Г4 Температура от 20 до 1000 °С Потеря массы от 0 до 100 %
		Плёночные материалы для отделки стен и потолков (ли- стовые, рулонные, напыляе- мые)	22.21.30, 22.21.41, 22.21.42, 22.23.11, 22.29.22, 23.99.12	3918, 3919, 3920, 3921, 3925 9, 4410, 4411, 4412,		

1	2	3	4	5	6	7
				4421, 4814, 5603, 5903, 5905, 5911, 6809, 7016, 7019, 7606, 7610		Длина повреждённой части образца от 0 до 1 м
		Покрытия для стен и потолков, в т.ч. лакокрасочные, штукатурные, напыляемые, шпаклевочные	20.16., 20.30.1, 20.30.21, 30.30.22, 23.64.,	32007,3208,3209, 3214, 3907,3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 4410, 4411, 4412, 4421, 4814, 5603, 5903,5905, 5911, 6809, 7016, 7019, 7606, 7610		Время самостоятельного горения от 0 до 300 с
		Отделочные панели для стен и потолков, в т.ч. листовые, слоистые, плиточные, комбинированные из органических и неорганических материалов	16.21, 22.21, 22.23, 22.29, 23.19, 23.31, 23.32, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.99, 25.11, 27.42	3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 4410, 4411, 4412, 4421, 4814, 5603, 5903, 5905, 5911, 6809, 6810, 6815,6904, 6907, 7016, 7019, 7308, 7606, 7610		
		Материалы отделочные для стен и потолков из текстильных материалов и стекловолокна и	13.20.46.000, 13.20.50, 17.24.11, 17.24.12, 22.21.42, 25.11.23	3918, 3919, 3920, 3921, 3925 9, 4410, 4411, 4412, 4421, 4814, 5603, 5903, 5905, 5911, 6809, 7016, 7019, 7606, 7610		
		Изделия профильно-погонажные	22.21, 22.23, 22.29, 25.11.	3916, 3925		

1	2	3	4	5	6	7
		Листовые, плиточные и рулонные кровельные материалы	08.11, 13.96, 16.10, 17.12., 19.20, 20.30, 22.21, 23.32, 23.32, 23.65, 23.99, 25.11	3919, 3920, 3921, 4008, 6807, 7308		
		Наливные, лакокрасочные, насыпные кровельные материалы	08.11, 08.12, 08.99, 19.20, 20.30, 23.20	3909, 3919, 3920, 3921, 4008, 6807		
		Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	20.16, 22.21, 22.29, 23.99	2715, 3919, 3920, 3921, 4008, 6807		
		Материалы теплоизоляционные (органические, минеральные и комбинированные), в т.ч. плитные рулонные и насыпные	17.12.43, 20.16, 22.19, 22.21, 23.17, 23.99.	3919, 3920, 3921, 4008, 6807, 6815		
		Штукатурные и обмазочные теплоизоляционные материалы	17.12, 20.30, 23.99	3919, 3920, 3921, 4008, 6807		
		Конструкционные теплоизоляционные материалы (блоки, плиты, панели, чехлы)	13.92, 16.23, 17.12, 17.12, 22.21, 23.99	3921, 3921, 6806, 6808, 6809, 6815, 7019.		
15	ГОСТ 30402	Обои бумажные	17.24.11, 17.24.12	3918, 39199, 3920, 3921	Группа воспламенения	В1 - В3 Тепловой поток от 1 до 50 кВт/м ²
		Плёночные материалы для отделки стен и потолков (листовые, рулонные, напыляемые)	22.21.30, 22.21.41, 22.21.42, 22.23.11, 22.29.22, 23.99.12	3918, 3919, 3920, 3921, 3925 9, 4410, 4411, 4412,		

1	2	3	4	5	6	7
				4421, 4814, 5603, 5903, 5905, 5911, 6809, 7016, 7019, 7606, 7610		
		Покрытия для стен и потолков, в т.ч. лакокрасочные, штукатурные, напыляемые, шпаклевочные	20.16., 20.30.1, 20.30.21, 30.30.22, 23.64.,	32007, 3208, 3209, 3214, 3907, 3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 4410, 4411, 4412, 4421, 4814, 5603, 5903, 5905, 5911, 6809, 7016, 7019, 7606, 7610		
		Отделочные панели для стен и потолков, в т.ч. листовые, слоистые, плиточные, комбинированные из органических и неорганических материалов	16.21, 22.21, 22.23, 22.29, 23.19, 23.31, 23.32, 23.51, 23.61, 23.62, 23.64, 23.99, 25.11, 27.42	3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 4410, 4411, 4412, 4421, 4814, 5603, 5903, 5905, 5911, 6809, 6810, 6815, 6904, 6907, 7016, 7019, 7308, 7606, 7610		
		Материалы отделочные для стен и потолков из текстильных материалов и стекловолокна и	13.20. 46.000, 13.20.50, 17.24.11, 17.24.12, 22.21.42, 25.11.23	3918, 3919, 3920, 3921, 3925 9, 4410, 4411, 4412, 4421, 4814, 5603, 5903, 5905, 5911, 6809, 7016, 7019, 7606, 7610		
		Изделия профильно-погонажные	22.21, 22.23, 22.29, 25.11.	3916, 3925		
		Ковровые напольные покрытия	13.93.1, 13.93.11, 13.93.12, 13.93.13,	5701, 5702, 5703, 5704, 5705		

1	2	3	4	5	6	7
			13.93.19			
		Лакокрасочные, штукатурные, наливные и обмазочные напольные покрытия	20.12.21, 20.30, 23.64, 24.16.40, 24.30	3208, 3214, 3909, 3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 4008, 4016, 4409, 4410, 4411, 4412, 4811, 4418, 4504, 4811, 5603, 5904, 6809		
		Настилаемые напольные покрытия, в т.ч. ламинат, паркет, массив, линолеум, плиточные и рулонные материалы	13.95, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 17.12, 20.16, 22.19, 22.23, 23.09, 23.31, 23.32,	3208, 3214, 3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 4008, 4016, 4409, 4410, 4411, 4412, 4811, 4418, 4811, 5904		
		Листовые, плиточные и рулонные кровельные материалы	08.11, 13.96, 16.10, 17.12., 19.20, 20.30, 22.21, 23.32, 23.32, 23.65, 23.99, 25.11	3919, 3920, 3921, 4008, 6807 7308		
		Наливные, лакокрасочные, насыпные кровельные материалы	08.11, 08.12, 08.99, 19.20, 20.30, 23.20	3909, 3919, 3920, 3921, 4008, 6807		
		Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы	20.16, 22.21, 22.29, 23.99	2715 3919, 3920, 3921, 4008, 6807		
		Материалы теплоизоляционные (органические, минеральные и комбинированные), в т.ч. плитные рулонные и насыпные	17.12.43, 20.16, 22.19, 22.21, 23.17, 23.99.	3919, 3920, 3921, 4008, 6807, 6815		
		Штукатурные и обмазочные теплоизоляционные материалы	17.12, 20.30, 23.99	3919, 3920, 3921, 4008, 6807		
		Конструкционные теплоизоляционные материалы (блоки, плиты, панели,	13.92, 16.23, 17.12, 17.12, 22.21, 23.99	3921, 3921, 6806, 6808, 6809, 6815, 7019.		

1	2	3	4	5	6	7
		чехлы)				
		Материалы отделочные и теплоизоляционные для подвижного состава железнодорожного транспорта и метроролитена, включая элементы мягкой мебели	13.20, 13.95, 13.96, 13.99, 15.11, 15.12, 16.21, 17.12, 20.16, 20.17, 22.19, 22.21, 22.23, 22.29, 23.11, 23.12, 23.14, 23.19, 23.65, 23.99, 31.01	3916, 3919, 3921, 4412, 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5514, 5515, 5516, 5603, 5701, 5702, 5703, 5704, 5705, 5801, 5802, 5804, 5903, 5911, 6301, 6806, 6815, 7019, 9401, 9404.		
16	ГОСТ Р 51032 ГОСТ 30444	Ковровые напольные покрытия	13.93.1, 13.93.11, 13.93.12, 13.93.13, 13.93.19	5701, 5702, 5703, 5704, 5705	Группа распространения пламени	РП1 - РП4
		Лакокрасочные, штукатурные, наливные и обмазочные напольные покрытия	20.12.21, 20.30, 23.64, 24.16.40, 24.30	3208, 3214, 3909, 3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 4008, 4016, 4409, 4410, 4411, 4412, 4811, 4418, 4504, 4811, 5603, 5904, 6809	Группа распространения пламени	Длина распространения пламени от 0 до 1250 мм
		Настилаемые напольные покрытия, в т.ч. ламинат, паркет, массив, линолеум, плиточные и рулонные материалы	13.95, 16.10, 16.21, 16.22, 16.23, 16.29, 17.12, 20.16, 22.19, 22.23, 23.09, 23.31, 23.32,	3208, 3214, 3918, 3919, 3920, 3921, 3925, 4008, 4016, 4409, 4410, 4411, 4412, 4811, 4418, 4811, 5904		
		Листовые, плиточные и рулонные кровельные материалы	08.11, 13.96, 16.10, 17.12., 19.20, 20.30, 22.21, 23.32, 23.32, 23.65, 23.99, 25.11	3919, 3920, 3921, 4008, 6807, 7308		

1	2	3	4	5	6	7
		Наливные, лакокрасочные, насыпные кровельные материалы	08.11, 08.12, 08.99, 19.20, 20.30, 23.20	3909, 3919, 3920, 3921, 4008, 6807		
17	ГОСТ Р 50810	Материалы текстильные и кожевенные, применяемые для изготовления штор, занавесов, постельных принадлежностей, элементы мягкой мебели.	13.20, 13.30, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 15.11, 15.12, 22.19, 31.0	4107, 4112, 4113, 4114, 4115, 4205, 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5801, 58023, 5803, 5804, 5903, 7019, 9401, 94049.	Воспламеняемость тканей	Легковоспламеняемая; Трудновоспламеняемая. Длина обугленной части образца от 0 до 160 мм Время остаточного пламенного горения от 0 до 300 с
		Материалы отделочные и теплоизоляционные для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, включая элементы мягкой мебели	13.20, 13.30, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 15.11, 15.12, 22.19, 31.0	4107, 4112, 4113, 4114, 4115, 4205, 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5801, 58023, 5803, 5804, 5903,		

1	2	3	4	5	6	7
				7019, 9401, 94049.		
18	ГОСТ Р 53294 п.5	Материалы текстильные и кожевенные, применяемые для изготовления штор, за- навесов, постельных при- надлежностей, элементы мягкой мебели.	13.20, 13.30, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 15.11, 15.12, 22.19, 31.0	4107, 4112, 4113, 4114, 4115, 4205, 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5801, 58023, 5803, 5804, 5903, 7019, 9401, 94049.	Воспламеняемость мягких элементов ме- бели	Легковоспламеняе- мые/Не относящи- еся к группе легко- воспламеняемые Длина обугленной части образца от 0 до 250 мм Время самостоя- тельного горения от 0 до 300 с
		Материалы отделочные и теплоизоляционные для по- движного состава железно- дорожного транспорта и мет- рополитена, включая эле- менты мягкой мебели	13.20, 13.30, 13.91, 13.92, 13.95, 13.96, 13.99, 15.11, 15.12, 22.19, 31.0	4107, 4112, 4113, 4114, 4115, 4205, 5007, 5111, 5112, 5208, 5209, 5210, 5211, 5212, 5309, 5310, 5311, 5407, 5408, 5512, 5513, 5514, 5515, 5516, 5601, 5602, 5603, 5801, 58023,		

1	2	3	4	5	6	7
				5803, 5804, 5903, 7019, 9401, 94049.		
19	ГОСТ 27570.0-87 р. 30 пп. 30.1-30.4	Изделия электроизоляци- онные	22 4600 17.12.14.170, 23.43.10, 27.33.14.000	8547	Теплостойкость	Диаметр отпечатка, 0 - 4 мм
					Стойкость к зажига- нию нагретой прово- локой	Температура от 500 до 975 °С Время горения об- разца от 0 до 300 с
					Стойкость к воздей- ствию открытого пла- мени	ФН(ПГ)1 - ФН(ПГ)3 Время горения об- разца от 0 до 120 с
					Воспламеняемость игольчатым пламенем	Время горения об- разца от 0 до 120 с
20	ГОСТ IEC 60695- 10-2	Выключатели автоматиче- ские. Выключатели и переключа- тели для электроприборов	27.12.10, 27.12.22, 27.12.24, 27.12.31, 27.12.32, 27.33.11, 27.33.13	8536	Теплостойкость	Диаметр отпечатка 0 - 4 мм
		Устройства защитного от- ключения, управляемые дифференциальным током, используемые в электриче- ских сетях переменного тока.	27.12.22, 27.12.23, 27.12.31	8536		
		Автоматические устройства управления бытовыми элек- трическими приборами, работающие автономно	26.51.70.190, 27.90.33.120, 27.33.13.160, 27.33.11.190,	8509 8516 8531 8536		

1	2	3	4	5	6	7
			27.12.24, 27.12.31.000			
		Оборудование светотехни- ческое, арматура освети- тельная бытовая для лю- минесцентных ламп, арма- тура осветительная быто- вая для ламп накаливания	27.40.33.000, 27.40.39.190, 27.40.42.000, 27.90.20	9405		
		Коробки и корпуса для элек- трических аппаратов	27.33.13.190	8536		
21	ГОСТ Р МЭК 60695-2-2	Изделия электроизоляцион- ные	17.12, 23.43, 27.33	8547	Воспламеняемость игольчатым пламенем	Время горения об- разца от 0 до 120 с
22	ГОСТ IEC 61058.1-2012 раздел 21	Выключатели автоматиче- ские. Выключатели и переключа- тели для электроприборов	27.12.10, 27.12.22, 27.12.24, 27.12.31, 27.12.32, 27.33.11, 27.33.13	8536	Теплостойкость	Диаметр отпечатка 0 - 4 мм
					Стойкость к зажига- нию нагретой прово- лочкой	Температура от 500 до 975 °С Время горения об- разца от 0 до 300 с
23	ГОСТ IEC 60695- 2-11	Изделия электроизоляцион- ные	17.12, 23.43, 27.33	8547	Теплостойкость	Диаметр отпечатка 0 - 4 мм
		Выключатели автоматиче- ские. Выключатели и переключа- тели для электроприборов	27.12.10, 27.12.22, 27.12.24, 27.12.31, 27.12.32, 27.33.11, 27.33.13	8536		
		Автоматические устройства управления бытовыми элек- трическими приборами, работающие автономно	26.51.70.190, 27.90.33.120, 27.33.13.160, 27.33.11.190, 27.12.24, 27.12.31.000	8509 8516 8531 8536		

1	2	3	4	5	6	7
		Оборудование светотехническое, арматура осветительная бытовая для люминесцентных ламп, арматура осветительная бытовая для ламп накаливания	27.40.33.000, 27.40.39.190, 27.40.42.000, 27.90.20	9405		
24	ГОСТ 27483	Изделия электроизоляционные	17.12, 23.43, 27.33	8547	Стойкость к зажиганию нагретой проволокой	Температура от 500 до 975 °С Время горения образца от 0 до 300 с
		Изделия электромонтажные неметаллические (кабельные короба, кабельные каналы, трубы для прокладки кабелей и проводов)	22.21, 22.23, 27.33.13.130, 27.33.14.000, 27.90.12	3916, 3916, 3917, 3925, 8547.		
		Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, используемые в электрических сетях переменного тока.	27.12.22, 27.12.23, 27.12.31	8536		
		Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами, работающие автономно	26.51.70.190, 27.90.33.120, 27.33.13.160, 27.33.11.190, 27.12.24, 27.12.31.000	8509 8516 8531 8536		
		Коробки и корпуса для электрических аппаратов	27.33.13.190	8536		
25	ГОСТ 27484	Изделия электроизоляционные	17.12, 23.43, 27.33	8547	Воспламеняемость игольчатым пламенем	Время горения образца от 0 до 120 с
26	ГОСТ 28157	Изделия электроизоляционные	17.12, 23.43, 27.33	8547	Стойкость к воздействию открытого пламени	FV(ПВ)0- FV(ПВ)2
		Автоматические устройства управления бытовыми электрическими приборами,	26.51.70.190, 27.90.33.120, 27.33.13.160,	8509 8516 8531		Время горения образца от 0 до 120 с

1	2	3	4	5	6	7
		работающие автономно	27.33.11.190, 27.12.24, 27.12.31.000	8536		
		Оборудование светотехни- ческое, арматура освети- тельная бытовая для лю- минесцентных ламп, арма- тура осветительная быто- вая для ламп накаливания	27.40.21, 27.40.22, 27.40.25, 27.40.39, 27.40.33.000, 27.40.39.190, 27.40.42.000, 27.90.20	9405		
27	ГОСТ 28779	Изделия электроизоляцион- ные	17.12, 23.43, 27.33	8547	Стойкость к воздей- ствию открытого пламени	FV(ПВ)0- FV(ПВ)2 Время горения об- разца от 0 до 120 с
		Изделия электромонтажные неметаллические (кабель- ные короба, кабельные ка- налы, трубы для прокладки кабелей и проводов)	22.21, 22.23, 27.33.13.130, 27.33.14.000, 27.90.12	3916, 3916, 3917, 3925, 8547.		
		Автоматические устройства управления бытовыми элек- трическими приборами, работающие автономно	26.51.70.190, 27.90.33.120, 27.33.13.160, 27.33.11.190, 27.12.24, 27.12.31.000	8509 8516 8531 8536		
28	ГОСТ 20.57.406 метод 409-1	Изделия электроизоляцион- ные	17.12, 23.43, 27.33	8547	Воспламеняемость игольчатым пламенем	Время горения об- разца от 0 до 120 с
		Коробки и корпуса для элек- трических аппаратов	27.33.13.190	8536		
29	ГОСТ Р 53313 п. 5	Изделия электромонтажные неметаллические (кабель- ные короба, кабельные ка- налы, трубы для прокладки кабелей и проводов)	22.21, 22.23, 27.33.13.130, 27.33.14.000, 27.90.12	3916, 3916, 3917, 3925, 8547.	Теплостойкость	Диаметр отпечатка 0 - 4 мм
					Стойкость к распространению горе- ния при одиночной или групповой прокладке	Длина обугленной части образца 0 - 3,0 м

1	2	3	4	5	6	7
30	ГОСТ IEC 60332-3-22				Стойкость к распространению горения при одиночной или групповой прокладке	Длина обугленной части образца 0 - 3,0 м

Генеральный директор ООО НПО ПОЖЦЕНТР»

должность уполномоченного



подпись уполномоченного
лица

В.А. Литвинов

инициалы, фамилия
уполномоченного лица