

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ (ЦЕНТРА)
ИСПЫТАТЕЛЬНОГО ЦЕНТРА «ПОЛИТЕСТ»

Автономной некоммерческой организации по сертификации «Электросерт»

наименование испытательного центра

141070, Московская область, г. Королёв, ул. Пионерская, д. 4, ФГУП ЦНИИмаш, корп. 82-8

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений.	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	ГОСТ Р 51057	Огнетушители переносные	—	—	Требования безопасности. Показатели функционального назначения	Соответствие
2.	ГОСТ Р 51017	Огнетушители передвижные	—	—	Требования безопасности. Показатели функционального назначения	Соответствие
3.	ГОСТ 12.1.044 (ИСО 4589) (п.п.4.19)	Материалы отделочные и теплоизоляционные для подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена, включая элементы мягкой мебели	—	—	Индекс распространения пламени	- не распространяющие пламя $I = 0$, - медленно распространяющие $1 < I \leq 20$, - быстро распространяющие пламя $I > 20$
4.	ГОСТ 12.1.044 (ИСО 4589) (п.п.4.19)	Материалы текстильные и кожаные, применяемые для изготовления штор, занавесов, постельных	—	—	Индекс распространения пламени	- не распространяющие пламя $I = 0$, - медленно распространяющие $1 < I \leq 20$, - быстро распространяющие пламя $I > 20$

1	2	3	4	5	6	7
		принадлежностей, элементы мягкой мебели				

Генеральный директор
АНО по сертификации
«Электросерт»

должность уполномоченного лица

Руководитель ИЦ «Политест»

должность уполномоченного лица


подпись уполномоченного лица


подпись уполномоченного лица

М.М. Вишнева
фамилия и инициалы

А.В. Капранов
фамилия и инициалы