

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)
Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный консультативный центр "Техэксперт сервис", RA.RU.27LX20
 наименование испытательной лаборатории (центра)

191028, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, ул. Моховая, д. 42, литера А

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Визуальный контроль Измерительный контроль (величины зазоров, линейные размеры) Ускорение (замедление) Скорость Величина наружных и внутренних углов Относительная влажность воздуха Температура окружающей среды Освещенность Напряжение Сопротивление	соответствует/ не соответствует (0-80000) мм (0-50) м/с ² (0,02– 33,3) м/с (0-180) ⁰ (10-98) % (-20 -+50) ⁰ С (1-200000) лк (0-600) В (0,00-3,00) ГОм

1	2	3	4	5	6	7
					Ожидаемая сила тока	(1,15-22000) А
					Комплектность технической документации	соответствует/ не соответствует
					Идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	соответствует/ не соответствует
					Функционирование лифта	соответствует/ не соответствует
					Испытания лифта	соответствует/ не соответствует
					Функционирование устройств безопасности лифта	соответствует/ не соответствует
2	ГОСТ Р 53783-2010	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Визуальный контроль	соответствует/ не соответствует
					Измерительный контроль (величины зазоров, линейные размеры)	(0-80000) мм
					Ускорение (замедление)	(0-50) м/с ²
					Скорость	(0,02– 33,3) м/с
					Величина наружных и внутренних углов	(0-180) ⁰
					Температура окружающей среды	(-20 -+50) ⁰ С

1	2	3	4	5	6	7
					Относительная влажность воздуха	(10-98) %
					Освещенность	(1-200000) лк
					Напряжение	(0-600) В
					Сопротивление	(0,00-3,00) ГОм
					Ожидаемая сила тока	(1,15-22000) А
					Функционирование лифта	соответствует/ не соответствует
					Испытания лифта	соответствует/ не соответствует
					Функционирование устройств безопасности лифта	соответствует/ не соответствует
					Требования к безопасной эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	соответствует/ не соответствует

Руководитель ИЦ

должность уполномоченного лица
/Доверенность № 04/2021 от 09.03.2021г./

подпись уполномоченного лица

О.С.Лавров

инициалы, фамилия уполномоченного лица