А

Э КЗЕМПЛЯР

РОСАККРЕДИТАЦИИ

Руководитель (заместитель руководителя)
Федеральной службы по аккредитации

м.п.

Д.А.МАКАРЕНКО

подпись инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации

040919

№ РОСС RU.0001.21АИ09
от «28» сентября 2015 г.

на 36 листах, лист 1

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» Институт комплексной безопасности в строительстве (ИЛ ИКБС МГСУ)

наименование испытательной лаборатории (центра)

141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, владение 50, строение 18
141006, РОССИЯ, Московская область, район Мытищинский, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, дом 50
141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, владение 50, строение 25
129337, РОССИЯ, город Москва, ш. Ярославское, д. 26, корп. 20

адрес места осуществления деятельности

N п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений, в том числе правила отбора проб	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, владение 50, строение 18						
1.	ГОСТ 50588	Пенообразователи для тушения пожаров	20.41.20 20.59.52	3402 3813	Плотность при 20°С;	(1000 – 1200) кг/м^3
					Кинематическая вязкость при 20°С;	(0 – 100) мм^2/с
					Динамическая вязкость;	(0 – 2,5) Па·с
					Водородный показатель;	(6,5 – 8,5) ед. pH
					Температура застывания;	(– 35) °С – 0 °С
					Кратность пены из рабочего раствора;	1 – 600
					Показатель устойчивости пены (выделение 50% массы рабочего раствора);	(1 – 200) с
					Показатель смачивающей способности;	(1 – 45) с
					Поверхностное натяжение рабочего раствора; Межфазное натяжение рабочего раствора на границе с гептаном	(1 – 32) мН/м (0,1 – 999,0) мН/м
					Коэффициент растекания водного раствора пенообразователя по поверхности н-гептана	-10-10 мн/м
2.	ГОСТ Р 53280.2				Поверхностное натяжение рабочего раствора	(1 – 17,3) мН/м
					Межфазное натяжение рабочего раствора на границе с гептаном	(0-2,5) мН/м
					Время тушения н-гептана (бензина Нормаль-80) подачей пены	(1 – 43) с

1	2	3	4	5	6	7
					низкой кратности в слой горючего	
3.	ГОСТ Р 50810	Огнезащитные вещества и материалы Материалы текстильные и кожевенные, применяемые для изготовления штор, занавесов, постельных принадлежностей, элементов мягкой мебели	23.20 20.13.42.130 20.59.59.000 20.30 08	3816 6808 6901 6902	Время остаточного горения	(0-5) с
					Средняя длина обугливающегося участка	(1-150) мм
4.	ГОСТ Р 53292				Группа огнезащитной эффективности	I, II
					Устойчивость к старению	Устойчив/не устойчив
5.	ГОСТ Р 53311				Группа огнезащитной эффективности	1-я – 7-я
6.	ГОСТ 30244				Коэффициент снижения допустимого длительного тока нагрузки для кабелей	0,98 – 1,00
					Длина поврежденной пламенем или обугленной части кабельной прокладки	(0–2,5) м
7.	ГОСТ 30402	Строительные отделочные и облицовочные материалы для стен и потолков, в том числе покрытия из красок, эмалей и лаков. Материалы для покрытия полов, в том числе ковровые. Кровельные материалы. Гидроизоляционные и пароизоляционные материалы. Теплоизоляционные материалы. Материалы отделочные и теплоизоляционные для подвижного состава железнодорожного	22.20.30.110 22.21 20.17 20.31.1 20.30 20.59.59.000 25.11.23.119 17.24.11.110 17.29.19.190 08 23.51.1 23.65.12 16.21 16.29 20.16 22.21	3208 3214 3915 3916 3918 3919 3920 3921 3925 4008 401691 4107 4410 4411 4412 4113	Горючесть	Г / НГ
					Группа горючести	Г1 – Г4

1	2	3	4	5	6	7
8.	ГОСТ Р 51032	транспорта и метрополитена, включая элементы мягкой мебели. Материалы текстильные и кожевенные, применяемые для изготовления штор, занавесов, постельных принадлежностей, элементов мягкой мебели. Кабели и провода.	17.29.19.190 23.19.12 22.29.29 23.99 20.17 23.19.12 23.14.1 13.93 22.19 17.12 22.23 23.31.1 31.0 13.10 13.14.12.130 13.20 23.65 13.92 13.95.10.111 13.96	4114 4115 442190 4814 4823 5111 5112 5209 5211 5212 5309 5310 5311 5407 5515 5603 5701 5702 5703 5704 5705 5903 5904 5905 5911 6806 6807 6808	Группа по воспламеняемости	В1– В3
9.	ГОСТ 12.1.044 п. 4.3				Группа по скорости распространения пламени	РП1 – РП2
10.	ГОСТ 12.1.044 п. 4.18				Группа трудногорючих и горючих твердых веществ и материалов	горючие / трудногорючие
11.	ГОСТ 12.1.044 п. 4.19				Группа дымообразующей способности	Д1 – Д3
12.	ГОСТ 12.1.044 п. 4.20				Индекс распространения пламени	(0-20)
13.	ГОСТ Р 53294				Группа токсичности продуктов горения	Т1 – Т4
					Время остаточного пламенного горения образца после удаления пламени газовой горелки;	(0-150) с
					Длина распространения горения или тления в горизонтальном направлении от места расположения тлеющей сигареты;	(0-50) мм
					Наличие пламенного горения после удаления тлеющей сигареты;	Присутствует/отсутствует
					Время тления образца после удаления тлеющей сигареты	(0-60) мин

1	2	3	4	5	6	7
				6809 6815 7016 7019 9401 940490		
14.	ГОСТ Р 53313	Кабельные короба и каналы, каналы перфорированные, электромонтажные для прокладки в электрических шкафах, трубы электромонтажные для прокладки кабелей и изолированных проводов из полимерных материалов	22.21 23.43.10 27.32.11.000 27.90.11.000	3916 3917 854710	Теплостойкость (диаметр отпечатка шарика)	(0 – 2) мм
					Стойкость к зажиганию нагретой проволокой	Отсутствие / (0-30) с
					Стойкость к воздействию открытого пламени	Присутствует/отсутствует
					Стойкостью к распространению горения при одиночной или групповой прокладке (длина обугленной или поврежденной пламенем	(0-2,5) м

1	2	3	4	5	6	7
					часть образца от нижнего края горелки)	
15.	ГОСТ 31565	Кабели и провода	27.32.1	8544	Показатель пожарной опасности	Соответствует/не соответствует
16.	ГОСТ IEC 60331-21	Кабели и провода, на номинальное напряжение до 0,6/1,0 кВ включительно			Время сохранения работоспособности	(1-180) мин
17.	ГОСТ IEC 60331-23	Кабели и провода для передачи данных			Время сохранения работоспособности	(1-180) мин
18.	ГОСТ IEC 60331-25	Кабели и провода оптические			Время сохранения работоспособности	(1-180) мин
19.	ГОСТ IEC 60332-1-2	Кабели и провода			Расстояние от нижней части верхней опоры до начала обугленной части образца	(0-50) мм
20.	ГОСТ IEC 60332-1-3	Кабели и провода			Воспламенение фильтровальной бумаги	Присутствует/отсутствует
21.	ГОСТ IEC 60332-2-2	Кабели и провода			Расстояние от нижней части верхней опоры до начала обугленной части образца	(0-540) мм
22.	ГОСТ IEC 60332-3-21	Кабели и провода, категории A F/R			Длина обугленной части образца	(0-2,5) м
23.	ГОСТ IEC 60332-3-22	Кабели и провода, категории A			Длина обугленной части образца	(0-2,5) м
24.	ГОСТ IEC 60332-3-23	Кабели и провода, категории B			Длина обугленной части образца	(0-2,5) м
25.	ГОСТ IEC 60332-3-24	Кабели и провода, категории C			Длина обугленной части образца	(0-2,5) м
26.	ГОСТ IEC 60332-3-25	Кабели и провода, категории D			Длина обугленной части образца	(0-2,5) м
27.	ГОСТ IEC 61034-2	Кабели и провода			Значение светопроницаемости	(0-50) %

1	2	3	4	5	6	7
28.	ГОСТ IEC 60754-1	Кабели и провода			Количество газов галогенных кислот при горении	(0-50) мг/г
29.	ГОСТ IEC 60754-2	Кабели и провода			Степень кислотности газов при горении (pH)	0-7
					Удельная проводимость	(0-10,0) мкС/мм
30.	ГОСТ МЭК 60335-1	Устройства защитного отключения, управляемые дифференциальным током, используемые в электрических сетях переменного тока с номинальным напряжением не более 440 В и номинальным током не более 200 А; Автоматические выключатели	27.12.2	8536	Диаметр отпечатка шарика при испытаниях на теплостойкость;	(0 – 2) мм
31.	ГОСТ 28157				Отсутствие открытого пламени или горения при воздействии нагретой проволокой;	Присутствует/отсутствует
32.	ГОСТ 27473				Время свечения образца после устранения источника зажигания (нагретой проволоки);	(0 – 30) с
33.	ГОСТ 27483				Время горения после каждого воздействия пламени для каждого образца;	(0 – 10) с
34.	ГОСТ 27484				Суммарное время горения при десяти приложениях пламени для каждой серии из пяти образцов;	(0 – 50) с
35.	ГОСТ 27924				Время тления образца после вторичного удаления пламени;	(0 – 30) с
36.	ГОСТ 28779				Горение и тление образца до крепящего зажима;	Присутствует/отсутствует
					Появление расплавленных капель или горящих частиц, вызывающих воспламенение ваты, находящейся в 300 мм под испытуемым образцом;	Присутствует/отсутствует

1	2	3	4	5	6	7
					Величина максимального напряжения, при которой материал выдерживает испытание при нанесении 50 капель испытательного раствора без образования токопроводящих перемычек;	(100-600) В (48-60) Гц
					Величина испытательного напряжения, при которой материал выдерживает испытание при нанесении 50 капель испытательного раствора без образования токопроводящих перемычек при заданной величине напряжения;	175, 250, 300, 375, 500 В
					Разрушение поверхности электроизоляционного материала под действием электрических разрядов;	Присутствует/отсутствует
					Наличие воспламенения при воздействии горелкой с игольчатым пламенем;	Присутствует/отсутствует
					Наличие свечения или открытого пламени по истечении времени приложения пламени горелки с игольчатым пламенем;	Присутствует/отсутствует
					Наличие загорания окружающих элементов или слоя под образцом от пламени, горящих или раскаленных частиц, отделившихся от образца при испытании;	Присутствует/отсутствует

1	2	3	4	5	6	7
					Продолжительность горения при воздействии горелки с игольчатым пламенем;	(0 – 30) с
					Степень повреждения образца с учетом его конструктивных особенностей;	0-100
					Наличие пламени, свечения образца при испытании при помощи накальных элементов;	Присутствует/отсутствует
					Время затухания пламени, свечения образца, окружающих его элементов и слоя материала под ним после воспламенения;	(0 – 30) с
					Ток утечки при воздействии испытательным напряжением переменного тока между частями находящимися под напряжением и доступными металлическими частями.	Присутствует/отсутствует
141006, РОССИЯ, Московская область, район Мытищинский, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, дом 50						
1.	ГОСТ Р 56289	Светопрозрачные легкосбрасываемые конструкции	16.23.10.000 23.61.00.000 25.11.23.000	9406	Измерение избыточного давления	от 0 до 20 кПа
2.	ГОСТ Р 53280.1	Пенообразователи для тушения пожаров	20.41.20 20.59.52	3402 3813	Время тушения ацетона (изопропанола);	(1 – 300) с
					Время повторного воспламенения ацетона в модельном очаге при тушении пеной низкой кратности	(1 - 600) с

1	2	3	4	5	6	7
3.	ГОСТ 50588				Время тушения н-гептана при установленной интенсивности подачи рабочего раствора;	(1 – 300) с
					Время повторного воспламенения модельного очага после тушения пеной;	(1 – 450) с
141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, Олимпийский пр-кт, владение 50, строение 25						
1.	ГОСТ Р 53307	Двери, ворота, люки, в том числе с площадью светопрозрачного заполнения до 25 % от площади проема свету.	16.23 25.11 25.12	4418 7008 701959 7308 7610 830890990 843131 9406	Потеря целостности (E)	(15-360) мин
					Потеря теплоизолирующей способности (I)	(15-360) мин
2.	ГОСТ Р 53303	Двери, ворота, люки, в том числе с площадью светопрозрачного заполнения до 25 % и более от площади проема свету.	16.23 25.11 25.12	4418 7008 701959 7308 7610 830890990 843131 9406	Потеря дымогазонепро-ницаемости (S)	(15-360) мин
3.	ГОСТ Р 53308	Окна, двери, ворота, люки, наружные ненесущие (фасадные) стены, перегородки, фрагменты горизонтальных конструкций (покрытий и перекрытий) с площадью светопрозрачного заполнения более 25 % от площади проема свету	16.23 25.11 25.12	4418 7008 701959 7308 7610 830890990 843131 9406	Потеря целостности (E)	(15-360) мин
					Потеря теплоизолирующей способности (I)	(15-360) мин
					Потеря теплоизолирующей способности (W)	(15-360) мин

1	2	3	4	5	6	7
4.	ГОСТ 30247.3	Двери шахт лифтов, кроме дверей шахт лифтов с площадью светопрозрачного заполнения 25% и более от площади дверного проема в свету	28.22		Потеря целостности (E)	(15-360) мин
					Потеря теплоизолирующей способности (I)	(15-360) мин
5.	ГОСТ Р 53310	Кабельные проходки, герметичные вводы, проходы шинопроводов	20.16 20.30.22 20.52.10 23.61.11 23.62.10 23.99.19 27.11.4 27.32.11	3214 3506 6806 680919 681011 681510 854411	Потеря целостности (E)	(15-360) мин
					Потеря теплоизолирующей способности (I)	(15-360) мин
					Время достижение критической температуры нагрева материала элементов изделия в необогреваемой зоне проходки (T)	(15-360) мин
6.	ГОСТ Р 53301	Клапаны противопожарные инженерных систем зданий и сооружений (в том числе вентиляционных систем различного назначения, систем пневмотранспорта, вакуумной пылеуборки, мусороудаления, кондиционирования) и для защиты технологических проемов	28.12.14 28.14.11 28.25 28.99.39.190	848110	Потеря плотности (E)	(15-180) мин
					Потеря теплоизолирующей способности (I)	(15-180) мин
7.	ГОСТ Р 53299	Каналы инженерных систем	23.32	6903	Потеря плотности (E)	(15-360) мин

1	2	3	4	5	6	7
		противодымной защиты зданий и сооружений (в том числе воздуховоды приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной, противодымной вентиляции, системы местных отсосов, системы кондиционирования воздуха, а также дымоходы различного назначения, каналы систем технологической вентиляции, газоходы, трубы стальные и керамические для удаления дымовых газов)	23.49.1 25.11.23.119 25.30.12.119 28.25.30.110 28.99.39.190	6905 7303 7304 7305 7306 730890990 732190 7326	Потеря теплоизолирующей способности (I)	(15-360) мин
8.	ГОСТ Р 53302	Вентиляторы дымоудаления	28.13.21 28.25	841410	Время до достижения предельного состояния по разрушению	(15-360) мин
					Время до потери функциональной способности	(15-360) мин
9.	ГОСТ Р 53306	Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций (муфты)	23.99.19 28.14.20 28.29.23 28.99.39.190	6806 8484	Потеря плотности (E)	(15-180) мин
					Потеря теплоизолирующей способности (I)	(15-180) мин
10.	ГОСТ 30247.0 ГОСТ 30247.1	Противопожарные преграды; перегородки;	16.21.13 16.23.11 25.11.23.119	4410 4418 6809	Потеря несущей способности (R)	(15-360) мин
					Потеря целостности (E)	(15-360) мин

1	2	3	4	5	6	7
		перегородки со светопрозрачным заполнением площадью 5 % и более от общей площади конструкции; несущие стены, колонны и другие несущие элементы; наружные ненесущие стены; перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами); строительные конструкции бесчердачных перекрытий: настилы (в том числе с утеплителем), фермы, балки, прогоны; строительные конструкции лестничных клеток: внутренние стены, марши и площадки лестниц	23.61 23.62.10 23.65.11	7008 7308 830890990 9406	Потеря теплоизолирующей способности (I)	(15-360) мин
11.	ГОСТ 30403	Несущие стержневые элементы (колонны, ригели фермы); наружные стены с внешней стороны; стены, перегородки, перекрытия и бесчердачные покрытия; стены лестничных клеток и противопожарные преграды; марши и площадки лестниц в лестничных клетках	16.21.13 16.23.11 25.11.23.119 23.61 23.62.10 23.65.11	4410 4418 6809 7008 7308 830890990 9406	Класс пожарной опасности (К)	К0-К3
12.	ГОСТ Р 53295	Средства огнезащиты для стальных конструкций.	23.20 20.13.42.130 20.59.59.000 20.30 08	3816 6808 6901 6902	Группа огнезащитной эффективности	1-я – 7-я

1	2	3	4	5	6	7
13.	ГОСТ Р 53305	Экраны противодымные	25.11.23.119	7019	Потеря целостности (Е)	(15-60) мин
14.	ГОСТ Р 53267	Карабин пожарный	25.99.29 28.99.39.190	7326909300 7326909809 7616991009	Материалы и конструкция	Соотв. / не соотв.
					Статическая характеристика на раскрытия затвора карабина	0 / 30 Н
					Статическая характеристика карабина	3500 / 10 000 Н
					Динамическая характеристика	Выдерживает /не выдерживает
					Температурная характеристика	не менее 300 ^{0}С
					Маркировка	Соотв. / не соотв.
15.	ГОСТ Р 53268	Пояса пожарные спасательные	13.92.29 28.99.39.190	630720	Материалы, конструкция и комплектность	Соотв. / не соотв.
					Статическая характеристика	не менее 7,5 кН
					Динамическая характеристика	Выдерживает /не выдерживает
					Температурная характеристика	Выдерживает /не выдерживает
					Маркировка	Соотв. / не соотв.
16.	ГОСТ Р 53272	Устройства канатно-спусковые пожарные	17.52.11.199	8428 90900	Функциональная характеристика	Соотв. / не соотв.
					Статическая нагрузка	не менее 10 кН
					Динамическая характеристика	Выдерживает /не выдерживает
					Рабочие характеристики	Соотв. / не соотв.
					Комплектность	Соотв. / не соотв.

1	2	3	4	5	6	7
					Маркировка	Соотв. / не соотв.
17.	ГОСТ Р ЕН 362	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Соединительные элементы	32.99.11.190 28.22.18 25.93.11 28.99.39.190 25.94.11	4203300000 842890900 6307200000 7326 7616	Конструкция	Соотв. / не соотв.
					Статическая нагрузка	7/25 кН
					Функционирование запорного элемента	Сохраняется/не сохраняется
					Сопротивляемость запорного элемента	Работает/ не работает
					Маркировка	Соотв./не соотв.
18.	ГОСТ Р ЕН 354	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Стропы.	25.93.11 32.99.11.190 13.92.29	4203300000 8428909000 6307200000 5607 5609000000 7312	Материалы и конструкция	Соотв. / не соотв.
					Статическая предельно допустимая нагрузка	15 / 22 кН
					Динамическая предельно допустимая нагрузка	Выдерживает /не выдерживает
					Маркировка	Соотв. / не соотв.
19.	ГОСТ Р ЕН 355	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Амортизаторы.	29.32.30 28.22.18 22.19.73 25.93.11 32.99.11.190 13.92.29	4203300000 8428909000 6307200000 5607 5609000000 7312	Материалы и конструкция	Соотв. / не соотв.
					Статическая предварительная нагрузка	0 / 2 кН
					Динамические характеристики	2 / 6 кН
					Статическая прочность	6 / 15 кН
					Маркировка	Соотв. / не соотв.
20.	ГОСТ Р ЕН 353-1	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты от падения с высоты ползункового типа на жесткой анкерной линии.	28.22.18 25.93.11 28.99.39.190 25.94.11 25.93.11.12 32.99.11.190	4203300000 8428909000 6307200000 7312 7326 7616	Материалы и конструкция	Соотв. / не соотв
					Блокировка	Срабатывает / не срабатывает
					Статическая прочность	0 / 15 кН
					Динамическая характеристика	0 / 6 кН
					Маркировка	Соотв. / не соотв.

1	2	3	4	5	6	7
21.	ГОСТ Р ЕН 353-2	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты ползункового типа на гибкой анкерной линии.	28.22.18 25.93.11 28.99.39.190 25.94.11 25.93.11.12 13.94.11 14.19.31 13.92.29 32.99	4203300000 8428909000 6307200000 7312 7326 7616	Материалы и конструкция	Соотв. / не соотв
					Блокировка	Срабатывает / не срабатывает
					Статическая предельно допустимая нагрузка	15 /22 кН
					Динамическая характеристика	0 / 6 кН
					Маркировка	Соотв. / не соотв.
22.	ГОСТ Р ЕН 360	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Средства защиты втягивающего типа.	28.22.18 30.99.10 32.99.11.199 28.99.39.190	42033 0000 8428909000 63072000 0 7326 7616	Материалы и конструкция	Соотв. / не соотв.
					Блокировка	Срабатывает / не срабатывает
					Статическая прочность	12 / 15 кН
					Динамическая характеристика	0 / 6 кН
					Маркировка	Соотв. / не соотв.
23.	ГОСТ Р ЕН 341	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства для спуска.	28.22.18 32.99.11.190	4203300000 8428909000 6307200000 7326 7616	Материалы и конструкция	Соотв. / не соотв
					Статическая прочность концевых заделок	5 / 12 кН
					Удержания нагрузки спусковым устройством	Удерживает/ не удерживает
					Статическая прочность	5 / 12 кН
					Энергия спуска	(0,02 /7,5) *10^6 Дж
					Маркировка	Соотв. / не соотв.
24.	ГОСТ EN 12841	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Системы канатного доступа. Устройства позиционирования на канатах.	28.22.18 30.99.10 32.99.11.199 28.99.39.190	4203300000 8428909000 6307200000 7326 7616	Совместимость	Совместимо /не совместимо
					Блокировка	Да /нет
					Максимальная рабочая нагрузка	не менее 100 кг
					Для устройств типа А:	Да / нет

1	2	3	4	5	6	7
					свободное перемещение	
					Минимальная рабочая прочность	1 кН
					Минимальная прочность при статической нагрузке	15 кН
					динамическая рабочая характеристика	не более 6 кН
					динамическая прочность	Удерживает /не удерживает
					остаточная прочность	3 кН
					Для устройств типа В: свободное перемещение	Да / нет
					Минимальная рабочая прочность	4 кН
					динамическая прочность	Удерживает / не удерживает
					Для устройств типа С: способность к снижению	Да /нет
					минимальная рабочая прочность	3кН
					Минимальная прочность при статической нагрузке	12 кН
					Динамическая прочность	Удерживает /не удерживает
					Остаточная прочность	3 кН
					Маркировка	Соотв. / не соотв.
25.	ГОСТ Р ЕН 358	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи и стропы для удержания и позиционирования.	32.99 14.19.31 13.92.29 28.99.39.190	4203300000 8428909000 6307200000 731290000 5609000000	Материалы и конструкция	Соотв. / не соотв.
					Статическая нагрузка	15 кН
					Динамическая нагрузка	Манекен выпал /не выпал
					Маркировка	Соотв. / не соотв.
26.	ГОСТ Р ЕН 813	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи для	32.99 14.19.31	4203300000 8428909000 6307200000	Материалы и конструкция	Соотв. / не соотв.
					Динамическая	Выполняется / не

1	2	3	4	5	6	7
		положения сидя.	13.92.29 28.99.39.190	731290000 5609000000	характеристика	выполняется
					Статическая нагрузка	15 кН
					Маркировка	Соотв. / не соотв
27.	ГОСТ Р ЕН 361	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные привязи.	32.99 14.19.31 13.92.29 28.99.39.190	4203300000 8428909000 6307200000 731290000 5609000000	Материалы и конструкция	Соотв. / не соотв.
					Статическая нагрузка	10 /15 кН
					Динамическая нагрузка	Манекен выпал /не выпал
					Маркировка	Соотв. / не соотв.
28.	ГОСТ EN 1496	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Устройства спасательные подъемные.	28.22.18 32.99 28.99.39.190 13.94.11 14.19.31 13.92.29	4203300000 8428909000 6307200000 7326 7616 5607 5609000000	Материалы и конструкция	Соотв. / не соотв.
					Функциональная характеристика	Соотв. / не соотв.
					Динамическая рабочая характеристика	0 / 6 кН
					Статическая прочность	не менее 12 кН
					Маркировка.	Соотв. / не соотв.
29.	ГОСТ EN 1497	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Привязи спасательные.	32.99 14.19.31 13.92.29 28.99.39.190	4203300000 8428909000 6307200000 731290000 5609000000	Материалы и конструкция	Соотв. / не соотв.
					Динамическая прочность	Выполняется / не выполняется
					Статическая прочность	не менее 15 кН
					Маркировка	Соотв. / не соотв.
30.	ГОСТ EN 1498	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Петли спасательные.	32.99. 25.93.11 13.92.29	4203300000 8428909000 6307200000 5607 5609000000 7312	Материалы и конструкция	Соотв. / не соотв.
					Динамическая прочность	Выполняется / не выполняется
					Статическая прочность	не менее 15 кН
					Маркировка	Соотв. / не соотв.
31.	ГОСТ Р ЕН 363	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты. Страховочные системы.	32.99 14.19.31 13.92.29 28.99	4203300000 8428909000 6307200000 7312	Совместимость компонентов системы	Выполняется / не выполняется.

1	2	3	4	5	6	7
			28.22.18 25.93 25.94.11	7326 7616		
32.	ГОСТ 32489	Пояса предохранительные строительные.	13.92.29 14.19.31 32.99 13.92.29 28.99.39.190	4203300000 8428909000 6307200000 731290000 5609000000	Материалы и конструкция	Соотв. / не соотв.
					Статическая нагрузка	5 / 23 кН
					Динамическая нагрузка	0 / 6 кН
					Маркировка	Соотв. / не соотв.
33.	ГОСТ Р 12.4.206.	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты.	32.99 14.19.31 13.92.29 28.99 28.22.18 25.93 25.94.11	4203300000 8428909000 6307200000 7312 7326 7616	Материалы и конструкция	Соотв. / не соотв.
					Статическая нагрузка	5 / 23 кН
					Динамическая нагрузка	0 / 6 кН
					Маркировка	Соотв. / не соотв.
34.	ГОСТ Р ЕН 365.	Средства индивидуальной защиты от падения с высоты.	32.99 14.19.31 13.92.29 28.99 28.22.18 25.93 25.94.11	4203300000 8428909000 6307200000 7312 7326 7616	Содержание инструкции.	Соответствует / не соответствует.
					Маркировка.	Соответствует / не соответствует.
35.	ГОСТ 26433.0	Железобетонные строительные изделия: Блоки стеновые бетонные и железобетонные	23.51.12.134	6810	Внешний вид	Соответствует/Не соответствует
					Геометрические параметры	0 – 1000 мм
					Качество бетонной	Соответствует/Не

1	2	3	4	5	6	7
		Блоки из ячеистых бетонов мелкие			поверхности	соответствует
					Непрямолинейность и неплоскостность	Соответствует/Не соответствует
36.	ГОСТ 26433.1	Железобетонные строительные изделия: Блоки стеновые бетонные и железобетонные Блоки из ячеистых бетонов мелкие	23.51.12.134	6810	Внешний вид	Соответствует/Не соответствует
					Геометрические параметры	0 – 1000 мм
					Качество бетонной поверхности	Соответствует/Не соответствует
					Непрямолинейность и неплоскостность	Соответствует/Не соответствует
					Геометрические параметры и показатели внешнего вида	Соответствует/Не соответствует
37.	ГОСТ 10180	Железобетонные строительные изделия: Блоки стеновые бетонные и железобетонные Блоки из ячеистых бетонов мелкие	23.51.12.134	6810	Прочность на сжатие	0 – 1000 кН
38.	ГОСТ 12730.0	Железобетонные строительные изделия: Блоки стеновые бетонные и железобетонные Блоки из ячеистых бетонов мелкие	23.51.12.134	6810	Средняя плотность	0 – 4000 кг/м^3
39.	ГОСТ 12004	Сталь арматурная	24.10	7214	Относительное удлинение	0 – 100 %
					Относительное равномерное удлинение	0 – 100 %
					Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке	0 – 100 %
					Относительное сужение после разрыва	0 – 100 %
					Временное сопротивление	0-1000 кН
					Предел текучести	Соответствует/не соответствует
					Модуль упругости	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
40.	ГОСТ 1497	Сталь арматурная	24.10	7214	Предел пропорциональности	Соответствует/не соответствует
					Модуль упругости	Соответствует/не соответствует
					Пределы текучести: физический, верхний, нижний.	Соответствует/не соответствует
					Относительное равномерное удлинение.	0 – 100 %
					Конечная расчетная длина.	0 – 1000 мм
					Относительное удлинение образца после разрыва.	0 – 100 %
					Относительное сужение после разрыва.	0 – 100 %
41.	ГОСТ 25.502	Металлы черные и цветные, их сырье, сплавы и соединения	24.10	7218 7219 7225 7227 7228 7200 7300 7400 7500 7600 7800 7900 8000	Усталость при растяжении - сжатии, изгибе.	Соответствует/не соответствует
					Усталость при симметричных и асимметричных циклах напряжений или деформаций, изменяющихся по простому периодическому закону с постоянными параметрами.	Соответствует/не соответствует
					Усталость при наличии и отсутствии концентрации напряжений.	Соответствует/не соответствует
					Усталость при наличии или отсутствии агрессивной среды.	Соответствует/не соответствует
					Усталость в много- и малоцикловой упругой и упругопластической области.	Соответствует/не соответствует
42.	ГОСТ 25.506	Металлы черные и цветные, их сырье, сплавы и	24.10	7218 7219	Трещиностойкость металлов при статическом	0-6 мм

1	2	3	4	5	6	7
		соединения		7225 7227 7228 7200 7300 7400 7500 7600 7800 7900 8000	нагружении	
43.	ГОСТ 25.601	Стеклопластики профильные: Изделия стеклопластиковые из стекловолокнистых заготовок и связующих получаемые прочими методами производства включая стержни композиционные полимерные для армирования бетонных строительных конструкций (стеклопластики профильные). Изделия из стекловолокна прочие.	22.21	3916	Предел прочности при растяжении	0-1000 кН
					Модуль упругости при растяжении	0 – 60000 МПа
					Относительное удлинение при разрушении.	0 – 100 %
44.	ГОСТ 25.602	Стеклопластики профильные: Изделия стеклопластиковые из стекловолокнистых заготовок и связующих получаемые прочими методами производства включая стержни композиционные полимерные для	22.21	3916	Предел прочности при сжатии	0-1000 кН
					Модуль упругости при сжатии.	0 – 60000 МПа

1	2	3	4	5	6	7
		армирования бетонных строительных конструкций (стеклопластики профильные). Изделия из стекловолокна прочие.				
45.	ГОСТ 25.604	Стеклопластики профильные: Изделия стеклопластиковые из стекловолокнистых заготовок и связующих получаемые прочими методами производства включая стержни композиционные полимерные для армирования бетонных строительных конструкций (стеклопластики профильные). Изделия из стекловолокна прочие.	22.21	3916	Предел прочности при изгибе.	0 – 1000 кН
46.					Модуль упругости при изгибе.	0 – 60000 МПа
47.	ГОСТ 9550	Стеклопластики профильные: Изделия стеклопластиковые из стекловолокнистых заготовок и связующих получаемые прочими методами производства включая стержни композиционные полимерные для армирования бетонных строительных конструкций (стеклопластики профильные). Изделия из стекловолокна	22.21	3916	Модуль упругости при растяжении	0 – 60000 МПа
					Модуль упругости при сжатии.	0 – 60000 МПа
					Модуль упругости при изгибе.	0 – 60000 МПа

1	2	3	4	5	6	7
		прочие.				
48.	ГОСТ 32486	Стеклопластики профильные: Изделия стеклопластиковые из стекловолокнистых заготовок и связующих получаемые прочими методами производства включая стержни композиционные полимерные для армирования бетонных строительных конструкций (стеклопластики профильные). Изделия из стекловолокна прочие.	22.21	3916	Предельная температура эксплуатации.	0-350 °С
					Водопоглощение (капиллярная пористость)	Соответствует/не соответствует
49.	ГОСТ 32492	Стеклопластики профильные: Изделия стеклопластиковые из стекловолокнистых заготовок и связующих получаемые прочими методами производства включая стержни композиционные полимерные для армирования бетонных строительных конструкций (стеклопластики профильные). Изделия из стекловолокна прочие.	22.21	3916	Предел прочности при растяжении	0-1000 кН
					Предел прочности при сжатии	0-1000 кН
					Модуль упругости при растяжении	0 – 60000 МПа
					Относительное удлинение при растяжении.	0 – 100 %
					Предел прочности при поперечном срезе.	0-1000 кН
					Прочность сцепления арматуры с бетоном.	0-1000 кН
50.	ГОСТ 32487	Стеклопластики профильные: Изделия стеклопластиковые из стекловолокнистых	22.21	3916	Стойкость к действию химических сред: Изменение массы стержня, линейных размеров,	0 – 32000 г 0 – 1000 мм 0 – 1000 кН 0 – 60000 МПа

1	2	3	4	5	6	7
		заготовок и связующих получаемые прочими методами производства включая стержни композиционные полимерные для армирования бетонных строительных конструкций (стеклопластики профильные). Изделия из стекловолокна прочие.			прочности сцепления арматуры с бетоном, модуля упругости и предела прочности при растяжении, сжатии и изгибе после испытаний изделий в щелочной среде.	
51.	ГОСТ Р 54773	Анкерные крепи	28.99.52	847590	Длина	0 - 1000 мм
					Диаметр	0 - 1000 мм
					Конструктивная податливость	0 – 50 мм
					Предельная несущая способность	0 – 1000 кН
					Прочность на срез	0 – 1000 кН
					Сопротивление податливости	0 – 1000 кН
					Масса	0 -32000 г
					Стабильность работы в податливом режиме	0 – 100 %
52.	ГОСТ Р ИСО 898-1	Изделия крепежные (болты, гайки, шпильки)	25.94.11 25.72.14	741533 7318 8302	Предел прочности на растяжение	0-1000 кН
					Удлинение после разрыва	0 – 100 %
					Условный предел текучести	Соответствует/не соответствует
					Напряжение от пробной нагрузки	Соответствует/не соответствует
					Предел прочности при растяжении по косой шайбе	0-1000 кН
					Прочность соединения головки со стержнем	0-1000 кН
53.	ГОСТ 1497	Изделия крепежные (болты, гайки, шпильки)	25.94.11 25.72.14	741533	Предел пропорциональности	Соответствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
				7318 8302	Модуль упругости	Соответствует/не соответствует
					Пределы текучести: физический, верхний, нижний.	Соответствует/не соответствует
					Относительное равномерное удлинение.	0 – 100 %
					Конечная расчетная длина.	0 – 1000 мм
					Относительное удлинение образца после разрыва.	0 – 100 %
					Относительное сужение после разрыва.	0 – 100 %
129337, РОССИЯ, город Москва, ш. Ярославское, д. 26, корп. 20						
1.	ГОСТ 10180	Смеси бетонные (в том числе, для изготовления бетонов: тяжелых и мелкозернистых; легких; силикатных; ячеистых бетонов; ячеистых бетонов автоклавного твердения)	08.12.12.160	3816	Удобоукладываемость (осадка и расплыв конуса)	0-500 мм
					Средняя плотность	0 – 4000 кг/м^3
2.	ГОСТ 10181	Смеси бетонные (в том числе, для изготовления бетонов: тяжелых и мелкозернистых; легких; силикатных; ячеистых бетонов; ячеистых бетонов автоклавного твердения)	08.12.12.160	3816	Определение прочности на сжатие	0 – 2000 кН
					Определение прочности на растяжение при изгибе	0 – 2000 кН
3.	ГОСТ 28570	Смеси бетонные (в том числе, для изготовления бетонов: тяжелых и мелкозернистых; легких; силикатных;	23.61	6810	Прочность на сжатие и растяжение при изгибе	0 – 2000 кН

1	2	3	4	5	6	7
		ячеистых бетонов; ячеистых бетонов автоклавного твердения)				
4.	ГОСТ 22690	Смеси бетонные (в том числе, для изготовления бетонов: тяжелых и мелкозернистых; легких; силикатных; ячеистых бетонов; ячеистых бетонов автоклавного твердения)	23.61	6810	Прочность на сжатие	0 – 2000 кН
5.	ГОСТ 10060	Смеси бетонные (в том числе, для изготовления бетонов: тяжелых и мелкозернистых; легких; силикатных; ячеистых бетонов; ячеистых бетонов автоклавного твердения)	23.61	6810	Морозостойкость	Соответствует/не соответствует
6.	ГОСТ 12730.1	Смеси бетонные (в том числе, для изготовления бетонов: тяжелых и мелкозернистых; легких; силикатных; ячеистых бетонов; ячеистых бетонов автоклавного твердения)	23.61	6810	Плотность	0 – 4000 кг/м^3
7.	ГОСТ 12730.2	Смеси бетонные (в том числе, для изготовления бетонов: тяжелых и мелкозернистых; легких; силикатных; ячеистых бетонов;	23.61	6810	Влажность	0,1-100 %

1	2	3	4	5	6	7
		ячеистых бетонов автоклавного твердения)				
8.	ГОСТ 12730.3	Смеси бетонные (в том числе, для изготовления бетонов: тяжелых и мелкозернистых; легких; силикатных; ячеистых бетонов; ячеистых бетонов автоклавного твердения)	23.61	6810	Водопоглощение	0,1-100 %
9.	ГОСТ 12730.4	Смеси бетонные (в том числе, для изготовления бетонов: тяжелых и мелкозернистых; легких; силикатных; ячеистых бетонов; ячеистых бетонов автоклавного твердения)	23.61	6810	Пористость	0,1-99 %
10.	ГОСТ 12730.5 (приложение 4)	Смеси бетонные (в том числе, для изготовления бетонов: тяжелых и мелкозернистых; легких; силикатных; ячеистых бетонов; ячеистых бетонов автоклавного твердения)	23.61	6810	Водонепроницаемость	Марка W2 – W12
11.	ГОСТ 24452	Смеси бетонные (в том числе, для изготовления бетонов: тяжелых и мелкозернистых; легких; силикатных; ячеистых бетонов; ячеистых бетонов	23.61	6810	Призменная прочность,	0-250 кН
					Модуль упругости	0 – 100000 МПа
					Коэффициент Пуассона	0,15 - 0,20

1	2	3	4	5	6	7
		автоклавного твердения)				
12.	ГОСТ 29167	Смеси бетонные (в том числе, для изготовления бетонов: тяжелых и мелкозернистых; легких; силикатных; ячеистых бетонов; ячеистых бетонов автоклавного твердения)	23.61	6810	Трещиностойкость	0-6 мм
13.	ГОСТ 30744	Вяжущие материалы: Цементы общестроительные ЦЕМ I - портландцемент ЦЕМ II - портландцемент с минеральными добавками ЦЕМ III - шлакопортландцемент ЦЕМ IV - пуццолановый цемент ЦЕМ V - композиционный цемент	23.51.12 23.20.12.110	2523 6902	Сроки схватывания	1-21600 сек
					Прочность	0 - 250 кН 0 - 15 кН
14.	ГОСТ 23789	Вяжущие гипсовые	23.52.20.110	252010	Нормальная густота	0 – 50 %
					Сроки схватывания гипсового теста,	1-21600 сек
					Предел прочности при сжатии и растяжении при изгибе.	0 - 250 кН 0 - 15 кН
15.	ГОСТ 8269.0	Заполнители, материалы строительные нерудные: Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ	08.12	251710	Зерновой состав	0 – 100 %
					Прочность (дробимость)	0 – 2000 кН
					Морозостойкость	F15 - F400
					Устойчивость структуры щебня против всех видов распадов	0 - 2000 кН
					Плотность	0,5 - 3 г/см^3
					Водопоглощение	0-99 %
16.	ГОСТ 8735	Заполнители, материалы строительные нерудные:	08.12.11.130	250510	Зерновой состав	0 – 100 %
					Модуль крупности	0 – 100 %

1	2	3	4	5	6	7
		Песок для строительных работ			Плотность	1,5 - 2,5 г/см^3
					Влажность	0 - 30 %
17.	ГОСТ 10060	Блоки стеновые бетонные и железобетонные	23.51.12.134	6810	Морозостойкость	Марка F25 – F1000
18.	ГОСТ 12730.0	Блоки стеновые бетонные и железобетонные	23.51.12.134	6810	Влажность	0-100 %
					Плотность	0 – 4000 кг/м^3
					Водонепроницаемость	Марка В2 – В12
19.	ГОСТ 12730.2	Блоки стеновые бетонные и железобетонные	23.51.12.134	6810	Влажность	0 – 100 %
20.	ГОСТ 12730.5 (приложение 4)	Блоки стеновые бетонные и железобетонные	23.51.12.134	6810	Водонепроницаемость	Марка W2 – W12
21.	ГОСТ Р ИСО 898-1	Изделия крепежные (болты, гайки, шпильки)	25.94.11 25.72.14	741533 7318 8302	Предел прочности на растяжение	0-1000 кН
					Удлинение после разрыва	0 – 100 %
					Условный предел текучести	Соответствует/не соответствует
					Напряжение от пробной нагрузки	Соответствует/не соответствует
					Предел прочности при растяжении по косой шайбе	0-1000 кН
					Прочность соединения головки со стержнем	0-1000 кН
22.	ГОСТ 1497	Изделия крепежные (болты, гайки, шпильки)	25.94.11 25.72.14	741533 7318 8302	Предел пропорциональности	Соответствует/не соответствует
					Модуль упругости	Соответствует/не соответствует
					Пределы текучести: физический, верхний, нижний.	Соответствует/не соответствует
					Относительное равномерное удлинение.	0 – 100 %
					Конечная расчетная длина.	0 – 1000 мм
					Относительное удлинение образца после разрыва.	0 – 100 %
					Относительное сужение после разрыва.	0 – 100 %

1	2	3	4	5	6	7
23.	ГОСТ 12004	Сталь арматурная	24.10	7214	Относительное удлинение	0 – 100 %
					Относительное равномерное удлинение	0 – 100 %
					Полное относительное удлинение при максимальной нагрузке	0 – 100 %
					Относительное сужение после разрыва	0 – 100 %
					Временное сопротивление	0-1000 кН
					Предел текучести	Соответствует/не соответствует
					Модуль упругости	Соответствует/не соответствует
24.	ГОСТ 25.502	Металлы черные и цветные, их сырье, сплавы и соединения	24.10	7218 7219 7225 7227 7228 7200 7300 7400 7500 7600 7800 7900 8000	Усталость при растяжении - сжатии, изгибе.	Соответствует/не соответствует
					Усталость при симметричных и асимметричных циклах напряжений или деформаций, изменяющихся по простому периодическому закону с постоянными параметрами.	Соответствует/не соответствует
					Усталость при наличии и отсутствии концентрации напряжений.	Соответствует/не соответствует
					Усталость при наличии или отсутствии агрессивной среды.	Соответствует/не соответствует
					Усталость в много- и малоцикловой упругой и упругопластической области.	Соответствует/не соответствует
25.	ГОСТ 25.506	Металлы черные и цветные, их сырье, сплавы и соединения	24.10	7218 7219 7225 7227	Трещиностойкость металлов при статическом нагружении	0-6 мм

1	2	3	4	5	6	7
				7228 7200 7300 7400 7500 7600 7800 7900 8000		
26.	ГОСТ 25.601	Стеклопластики профильные: Изделия стеклопластиковые из стекловолокнистых заготовок и связующих получаемые прочими методами производства включая стержни композиционные полимерные для армирования бетонных строительных конструкций (стеклопластики профильные). Изделия из стекловолокна прочие.	22.21	3916	Предел прочности при растяжении	0-1000 кН
					Модуль упругости при растяжении	0 – 60000 МПа
					Относительное удлинение при разрушении.	0 - 100 %
27.	ГОСТ 25.602	Стеклопластики профильные: Изделия стеклопластиковые из стекловолокнистых заготовок и связующих получаемые прочими методами производства включая стержни композиционные полимерные для армирования бетонных строительных конструкций	22.21	3916	Предел прочности при сжатии	0-1000 кН
					Модуль упругости при сжатии.	0 – 60000 МПа

1	2	3	4	5	6	7
		(стеклопластики профильные). Изделия из стекловолокна прочие.				
28.	ГОСТ 25.604	Стеклопластики профильные: Изделия стеклопластиковые из стекловолокнистых заготовок и связующих получаемые прочими методами производства включая стержни композиционные полимерные для армирования бетонных строительных конструкций (стеклопластики профильные). Изделия из стекловолокна прочие.	22.21	3916	Предел прочности при изгибе.	0 – 1000 кН
					Модуль упругости при изгибе.	0 – 60000 МПа
29.	ГОСТ 9550	Стеклопластики профильные: Изделия стеклопластиковые из стекловолокнистых заготовок и связующих получаемые прочими методами производства включая стержни композиционные полимерные для армирования бетонных строительных конструкций (стеклопластики профильные). Изделия из стекловолокна прочие.	22.21	3916	Модуль упругости при растяжении	0 – 60000 МПа
					Модуль упругости при сжатии.	0 – 60000 МПа
					Модуль упругости при изгибе.	0 – 60000 МПа
30.	ГОСТ 32486	Стеклопластики	22.21	3916	Предельная температура	0-350 °С

1	2	3	4	5	6	7
		профильные: Изделия стеклопластиковые из стекловолокнистых заготовок и связующих получаемые прочими методами производства включая стержни композиционные полимерные для армирования бетонных строительных конструкций (стеклопластики профильные). Изделия из стекловолокна прочие.			эксплуатации.	
					Водопоглощение (капиллярная пористость)	Соответствует/не соответствует
31.	ГОСТ 32492	Стеклопластики профильные: Изделия стеклопластиковые из стекловолокнистых заготовок и связующих получаемые прочими методами производства включая стержни композиционные полимерные для армирования бетонных строительных конструкций (стеклопластики профильные). Изделия из стекловолокна прочие.	22.21	3916	Предел прочности при растяжении	0-1000 кН
					Предел прочности при сжатии	0-1000 кН
					Модуль упругости при растяжении	0 – 60000 МПа
					Относительное удлинение при растяжении.	0 – 100 %
					Предел прочности при поперечном срезе.	0-1000 кН
					Прочность сцепления арматуры с бетоном.	0-1000 кН
32.	ГОСТ 32487	Стеклопластики профильные: Изделия стеклопластиковые из стекловолокнистых заготовок и связующих получаемые прочими	22.21	3916	Стойкость к действию химических сред: Изменение массы стержня, линейных размеров, прочности сцепления арматуры с бетоном, модуля	0 – 32000 г 0 – 1000 мм 0 – 1000 кН 0 – 60000 МПа

1	2	3	4	5	6	7
		методами производства включая стержни композиционные полимерные для армирования бетонных строительных конструкций (стеклопластики профильные). Изделия из стекловолокна прочие.			упругости и предела прочности при растяжении, сжатии и изгибе после испытаний изделий в щелочной среде.	
33.	ГОСТ 31938	Стеклопластики профильные: Изделия стеклопластиковые из стекловолокнистых заготовок и связующих получаемые прочими методами производства включая стержни композиционные полимерные для армирования бетонных строительных конструкций (стеклопластики профильные). Изделия из стекловолокна прочие.	22.21	3916	Линейные размеры изделия (толщина, длина, диаметр)	0-500 мм 0-150 мм
					Номинальный диаметр.	0-150 мм
34.	ГОСТ 8462	Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожжённой глины	23.32.11	690410	Геометрические размеры	1 – 1000 мм
					Правильность формы	Соответствует/не соответствует
					Предел прочности при изгибе	0 – 1000 кН
					Предел прочности при сжатии	0 – 1000 кН
35.	ГОСТ 7025	Кирпичи, черепица и изделия строительные из обожжённой глины	23.32.11	690410	Средняя плотность	0 – 3000 кг/м^3
					Водопоглащение	0-99 %
					Морозостойкость	Сотвтетствует/не соответствует

1	2	3	4	5	6	7
36.	ГОСТ 16483.11	Изделия деревянные строительные и столярные прочие	16.23.19	4418901000	Предел прочности при сжатии	0 – 1000 кН
	ГОСТ 10633	Изделия деревянные строительные и столярные прочие	16.23.19	4418901000	Определение влажности	0-99 %
					Определение плотности	1-1000 кг/м^3
					Определение водопоглащения и разбухание по толщине	0-100% 0-100%
					Определение предела прочности при изгибе	0 – 1000 кН
					Предел прочности при сжатии	0 – 1000 кН
					Предел прочности при растяжении	0 – 1000 кН
					Модуль упругости при растяжении/сжатии	1-15000 МПа
37.	ГОСТ 19592	Изделия деревянные строительные и столярные прочие	16.23.19	4418901000	Определение влажности	0-99 %
					Определение плотности	1-1000 кг/м^3
					Определение водопоглащения и разбухание по толщине	0-100% 0-100%
					Определение предела прочности при изгибе	0 – 1000 кН
38.	ГОСТ 9622	Изделия деревянные строительные и столярные прочие	16.23.19	4418901000	Предел прочности при растяжении	0 – 1000 кН
					Модуль упругости при растяжении	1-15000 МПа
39.	ГОСТ 9623	Изделия деревянные строительные и столярные прочие	16.23.19	4418901000	Предел прочности при сжатии	0 – 1000 кН
					Модуль упругости при сжатии	1-15000 МПа

Зам. руководителя ИЛ
должность уполномоченного лица

подпись уполномоченного лица

В.В. Василенко
инициалы, фамилия уполномоченного лица

Пронумеровано, прошито

36 (Тридцать шесть) лист(ов)

Федеральная служба по аккредитации
Управление аккредитации
ОГРН 5117746

Эксперт по аккредитации: _____ **Р.А. Пополитов**

Технический эксперт: _____ **Б.П. Жезлов**