

ПРИКАЗ

от «28» февраля 2020 г.

№ 001-243

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре органов исполнительной власти

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

наименование испытательной лаборатории (центра)
«Инженерно-технический центр Лифт» РОСС RU.0001.27ЛФ87

305023, Курская область, город Курск, улица 3-я Песковская, дом 14А, офис 1

адрес места осуществления деятельности

№ п/п	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1	ГОСТ Р 53782-2010 п. В.3.3, 3.4, 4.1 п. В.2.4.3, 3.1, 3.4 п. В.2.2, 2.3, 2.4.1, 2.4.3, 3.3, 3.5, 3.6 п. В.2.2, 2.3, 3.4 п.7 п.7 п. В.2.3 п. В.2.2, 4.2, 4.4 п. В.2.2, 4.5	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Ускорение (замедление) Скорость Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта Величина наружных и внутренних углов Относительная влажность воздуха Температура окружающей среды Освещенность Время Напряжение	(0-9,81) м/с² (0,001-20) м/с (0-50000) мм (0-180)° (10-95) % (0-50) °C (0-200) лк (0-3600) с (0-380) В

на 4 листах, лист 2						
1	2	3	4	5	6	7
1	п. В.4.5				Сопротивление	(0,00-1) МОм
	п. В.4.5				Ожидаемая сила тока	(0-20000) А
	п. В.2.2, 2.3.				Механические опасности	наличие/ отсутствие
	п. В.2.2, 2.3, 4				Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
	п. В.1, 2.1				Комплектность технической документации, идентификация смонтированного лифта сертификату соответствия	соответствует/ не соответствует
2	п. В.4	Лифт	28.22.16.110 28.22.16.111 28.22.16.112	8428 10 200 1 8428 10 200 2 8428 10 800 0	Испытания лифта	соответствует/ не соответствует
	п. В.2.4, 3				Функционирование лифта, устройств безопасности лифта в составе лифта	соответствует/ не соответствует
	ГОСТ Р 53783-2010				Ускорение(замедление)	(0-9,81) м/с ²
	п. В.3.1.2, 4.2.4, 4.2.5				Скорость	(0,001 – 20) м/с
	п.В.4.1.1, 4.2.1, 4.2.5				Линейные размеры, толщина конструктивных элементов лифта	(0-50000) мм
	п. В.1, 2.1, 3.2, 4.1, 4.2					

на 4 листах, лист 3						
1	2	3	4	5	6	7
п. В.1					Освещенность	(0-200) лк
п.7					Относительная влажность воздуха	(10-95) %
п.7					Температура окружающей среды	(0-50) °C
п. В.1, 4.2.5					Величина наружных и внутренних углов	(0-180)°
п. В.1, 3.1.2, 3.1.3					Время	(0-3600) с
п. В.1, 3.1.4					Напряжение	(0-380) В
п. В.3.1.4					Сопротивление	(0,00-1) Мом
п. В.3.1.4					Ожидаемая сила тока	(0-20000) А
п. В.1					Механические опасности	наличие/ отсутствие
п. В.1, 3					Состояние оборудования лифта	соответствует/ не соответствует
п. 5.5					Требования к безопасности эксплуатации лифта в период назначенного срока службы	соответствует/ не соответствует
п. В.3					Испытания лифта	соответствует/ не соответствует

4 (четыре) листов

Прошито, пронумеровано



Эксперт по аккредитации

/Макарцев М.В./

Технический эксперт

/Сивков М.В./